

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	守口市立庭窪小学校	守口市佐太中町1丁目6番10号	小学校	4	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{s0}=1.01$ 、 $C_{TU} \cdot S_0=0.76$	耐震改修済	$I_{s0}=0.7$
2	守口市立藤田小学校	守口市藤田町1丁目58番18号	小学校	4	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{s0}=1.20$ 、 $C_{TU} \cdot S_0=0.35$	耐震改修済	$I_{s0}=0.7$
3	守口市立八雲東小学校	守口市八雲東町2丁目77番7号	小学校	4	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{s0}=1.01$ 、 $C_{TU} \cdot S_0=0.62$	耐震改修済	$I_{s0}=0.7$
4	守口市立梶中学校	守口市梶町4丁目28番5号	中学校	4	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{s0}=1.00$ 、 $C_{TU} \cdot S_0=0.73$	耐震改修済	$I_{s0}=0.7$
5	守口市立大久保中学校	守口市大久保町4丁目23番46号	中学校	4	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{s0}=1.04$ 、 $C_{TU} \cdot S_0=0.38$	耐震改修済	$I_{s0}=0.7$