

様式第3号その3
様式第3号その3（第3条関係）

（第1面）

屋外広告物安全点検結果報告書（建植広告物）

年 月 日

（宛先）守口市長

報告者 住所
（広告物等の所有者等）氏名
（法人等の団体にあつては、名称及び代表者の氏名）
電話 ()

大阪府屋外広告物条例第16条の2の点検の結果は、次のとおりです。

1 広告物等の概要

- (1) 表示又は設置場所
(2) 設 置 年 月 日 年 月 日
(3) 前 回 許 可 日 年 月 日
(4) 前 回 許 可 番 号

2 点検結果

点検日	年 月 日
-----	-------

- 注 ・点検日は、許可の申請前3か月以内とする。
- ・「建植広告物」とは、地上に建てられた広告物をいう。
 - ・形状により「野立て看板」と判断される建植広告物の点検は、「串刺式」、「盤上式」及び「ポール袖式」に係る点検項目を除く全ての点検項目について実施する。
 - ・形状により「ポール看板」等と判断される建植広告物の点検は、「アンカー」及び「本体接合部」に係る点検項目を除く全ての点検項目について実施する。

区分 (点検箇所)		点検項目	異常		特記事項
基礎部分・根巻き		ひび、盛り上がり変形	有	無	
支柱		さび、腐食、劣化、変形、傾き、内部の水のたまり	有	無	
アンカー		さび、腐食、劣化、ぐらつき	有	無	
本体接合部		さび、腐食、劣化、変形 ボルト、ナット等の緩み、さび、腐食、劣化、欠落	有	無	
串刺式	ポール首回り	さび、腐食、劣化、変形	有	無	
	貫通ボルト	緩み、さび、腐食、劣化、欠落	有	無	
	水処理装置	水抜き穴、コーキングの劣化	有	無	
盤上式	剛性の状況	外圧による変形、ねじれ、傾き	有	無	
	接合部ボルト	緩み、さび、腐食、劣化、欠落	有	無	
	水処理装置	水抜き穴、コーキングの劣化	有	無	
ポール袖式	ブラケット	さび、腐食、劣化、変形	有	無	
	ブラケット	ビスの緩み、欠落	有	無	
	カバー	水抜き穴、コーキングの劣化	有	無	
内部鉄骨		さび、腐食、劣化、変形、接合部の緩み、欠落	有	無	
フレーム		板金のさび、腐食、劣化、変形 ビスの緩み、さび、腐食、劣化、欠落	有	無	
		排水機能、通気の状況	有	無	
フレーム枠（押さえ）		さび、腐食、劣化、変形 ビスの緩み、さび、腐食、劣化、欠落	有	無	
表示面板		さび、腐食、劣化、変形、破損	有	無	
電材		機具の耐用年数の著しい超過 コードの劣化、断線 分電盤、タイマー等の動作状況	有	無	
電材突き出し部材		取付け部の錆び、ぐらつき、変形、ビスの緩み	有	無	
附属部材		鳥よけ具の破損、変形 その他附属品の劣化等	有	無	

上記の点検結果は、事実と相違ありません。

管理者 住 所 _____
氏 名 _____

点検者 住 所 _____
氏 名 _____
資格名称 _____