

別紙 照明改修仕様書

NO	階数	場所	照明器具、ランプ種別	使用 台数	1日の 点灯時間	点灯 日数	年間 点灯時間
				[台]	[h/日]	[d/年]	[h/年]
				①	②	③	④=②*③
1	外廻り	玄関東軒下	スクエア FPL27×2灯 埋込 埋350	14	6.0	365	2,190
2	外廻り	庭園灯	ガーデンライト(電球) FDL18EX-N/2	5	6.0	365	2,190
3	外廻り	公園灯	HID街路灯 HF100X	15	6.0	365	2,190
4	外廻り	軒下	スクエア FPL27×2灯 埋込 埋350	9	6.0	365	2,190
5	外廻り	風除室	スクエア FPL27×2灯 埋込 埋350	4	6.0	365	2,190
6	外廻り	屋外階段(西)	ブラケット器具 φ250 WP LW100V60W	4	12.0	365	4,380
7	外廻り	屋外階段(西)	蛍光灯ブラケット(40W)(電) WP SUS FLR40S・W/M	3	12.0	365	4,380
8	外廻り	屋外階段(東)	ブラケット器具 φ250 WP LW100V60W	4	12.0	365	4,380
9	外廻り	屋外階段(東)	蛍光灯ブラケット(40W)(電) WP SUS FLR40S・W/M	3	12.0	365	4,380
10	B1階	駐車場	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300 非常灯電源別置	20	15.0	365	5,475
11	B1階	駐車場	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300	13	15.0	365	5,475
12	B1階	駐車場	FLR40×1灯(電) 埋込W190 W190	28	15.0	365	5,475
13	B1階	駐車場	FLR40×1灯(電) 片反射笠付	3	15.0	365	5,475
14	B1階	スロープ	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300 非常灯電源別置	2	15.0	365	5,475
15	B1階	スロープ	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300	1	15.0	365	5,475
16	B1階	スロープ	FLR40×2灯(電) 笠付	1	15.0	365	5,475
17	B1階	警備員室	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300 格子	5	15.0	365	5,475
18	B1階	警備員室	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	3	15.0	365	5,475
19	B1階	警備員室	シーリング CL FL20S・W	1	15.0	365	5,475
20	B1階	警備員室	DL Eベースタイプ DL φ50 LW110V25W	1	15.0	365	5,475
21	B1階	EVホール	スクエア FPL55×4灯(磁) 埋込 □600	2	15.0	365	5,475
22	B1階	EVホール	DL コンパクト27W(電) φ150 L色 FDL27EX-N/2	2	15.0	365	5,475
23	B1階	発電気室	FLR40×2灯(電) 笠付 非 電源別置	3	2.0	365	730
24	B1階	発電気室	FLR40×2灯(電) 笠付	5	2.0	365	730
25	B1階	電気室	FLR40×2灯(電) 笠付	10	2.0	365	730
26	B1階	電気室	FLR40×2灯(電) 笠付 非 電源別置	9	2.0	365	730
27	B1階	消火設備室	FLR40×2灯(電) 笠付	2	2.0	365	730
28	B1階	消火設備室	FLR40×2灯(電) 笠付 非 電源別置	2	2.0	365	730
29	B1階	機械室	FLR40×2灯(電) 笠付	10	2.0	365	730
30	B1階	機械室	FLR40×2灯(電) 笠付 非 電源別置	6	2.0	365	730
31	B1階	機械室	FLR40×2灯(電) 笠付	20	2.0	365	730
32	B1階	機械室	FLR40×2灯(電) 笠付 非 電源別置	10	2.0	365	730
33	B1階	倉庫1	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300	2	2.0	365	730
34	B1階	医療ポンベ室	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300	2	2.0	365	730
35	B1階	倉庫2	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300	2	2.0	365	730
36	B1階	空調機械室	FLR40×2灯(電) 笠付	1	2.0	365	730
37	B1階	空調機械室	FLR40×1灯(電) 片反射笠付 片反射	2	2.0	365	730
38	B1階	機械室	FLR40×2灯(電) 笠付	1	2.0	365	730
39	B1階	機械室	FLR40×1灯(電) 片反射笠付 片反射	1	2.0	365	730
40	B1階	PS	FLR40×1灯(電) 片反射笠付 片反射	6	2.0	365	730
41	B1階	多目的WC	FLR40×1灯(電) 埋込W190 W190	1	15.0	365	5,475
42	B1階	階段室	階段灯 FLR40S・W/M	2	24.0	365	8,760
43	1階	男女トイレ	FLR40×1灯(電) 埋込W150	4	15.0	365	5,475
44	1階	男女トイレ	FLR40×1灯(電) トラフ	4	15.0	365	5,475
45	1階	男女トイレ	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	5	15.0	365	5,475
46	1階	身障者トイレ	FLR40×1灯(電) 埋込W190	1	15.0	365	5,475
47	1階	事務室	FLR40×2灯(電) 埋込W300	2	15.0	365	5,475
48	1階	面談室	スクエア FL20×4灯 埋込 埋600	6	15.0	365	5,475
49	1階	廊下	スクエア FL20×4灯 埋込 埋600	9	15.0	365	5,475
50	1階	生活相談室	FHF32×2灯 埋込W220	4	2.0	250	500
51	1階	ロビー	スクエア FPL27×2灯 埋込 埋350	12	15.0	365	5,475
52	1階	ロビー	DL ユニバーサル(ハロゲン) φ100 JD110V85WNP-EH	3	15.0	365	5,475
53	1階	ロビー	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	15	15.0	365	5,475
54	1階	ロビー	スクエア FPL27×2灯 埋込 埋350	12	15.0	365	5,475

NO	階数	場所	照明器具、ランプ種別	使用 台数	1日の 点灯時間	点灯 日数	年間 点灯時間
				[台]	[h/日]	[d/年]	[h/年]
				①	②	③	④=②*③
55	1階	男子トイレ	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	3	15.0	365	5,475
56	1階	男子トイレ	FLR40×1灯(電) 埋込W190	1	15.0	365	5,475
57	1階	女子トイレ	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	2	15.0	365	5,475
58	1階	女子トイレ	FL20W×1灯(磁) トラフ	2	15.0	365	5,475
59	1階	待合室	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	24	15.0	365	5,475
60	1階	待合室	スクエア FPL27×2灯 埋込 埋350	7	15.0	365	5,475
61	1階	身障者トイレ	FLR40×1灯(電) 埋込W190	1	15.0	365	5,475
62	1階	女子トイレ	FLR40×1灯(電) 埋込W190	3	15.0	365	5,475
63	1階	女子トイレ	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	3	15.0	365	5,475
64	1階	女子トイレ	FLR40×1灯(電) トラフ	2	15.0	365	5,475
65	1階	男子トイレ	FLR40×1灯(電) 埋込W190	3	15.0	365	5,475
66	1階	男子トイレ	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	3	15.0	365	5,475
67	1階	男子トイレ	FLR40×1灯(電) トラフ	2	15.0	365	5,475
68	1階	廊下	FLR40×1灯(電) 埋込W190	1	15.0	365	5,475
69	1階	湯沸室	FLR40×1灯(電) 埋込W190	1	3.0	365	1,095
70	1階	廊下	スクエア FPL27×2灯 埋込 埋350	8	15.0	365	5,475
71	1階	待合室	スクエア FPL36×3灯(電) 埋込 埋600	11	8.0	365	2,920
72	1階	女子更衣室	FLR40×1灯(電) 埋込W190	2	4.0	250	1,000
73	1階	事務室	FHF32×2灯 埋込W220	14	12.0	250	3,000
74	1階	事務室	FLR40×1灯(電) 埋込W190	2	12.0	250	3,000
75	1階	事務室応接	FLR40×2灯(電) 埋込W300	2	12.0	250	3,000
76	1階	事務室湯沸	FLR40×1灯(電) 埋込W190	2	3.0	250	750
77	1階	事務室更衣室	FLR40×1灯(電) 埋込W190	1	4.0	250	1,000
78	1階	事務室倉庫	FLR40×2灯(電) 逆富士 W230	1	2.0	250	500
79	1階	事務室会議室	FLR40×2灯(電) 埋込W220	9	4.0	250	1,000
80	1階	事務室診療所	FLR40×2灯(電) 埋込W300	3	12.0	150	1,800
81	1階	事務室診療所	FLR40×2灯(電) 埋込W300	12	12.0	150	1,800
82	1階	事務室診療所	FLR40×2灯(電) 埋込W300	4	12.0	150	1,800
83	1階	事務室診療所	FLR40×2灯(電) 埋込W300	9	12.0	150	1,800
84	1階	X線室	FLR40×1灯(電) 逆富士 W120	1	12.0	150	1,800
85	1階	歯科	FLR40×2灯(電) 埋込W300	11	12.0	150	1,800
86	1階	廊下	FLR40×1灯(電) 埋込W150	3	12.0	365	4,380
87	1階	安静室	FLR40×1灯(電) 埋込W150	2	12.0	150	1,800
88	1階	歯科	FLR40×2灯(電) 埋込W300	10	12.0	150	1,800
89	1階	歯科	FHF32×2灯 埋込W220	1	12.0	150	1,800
90	1階	歯科	FLR40×1灯(電) 埋込W190	1	12.0	150	1,800
91	1階	シャワー室	FLR40×2灯(電) 逆富士 W230	1	2.0	250	500
92	1階	トイレ	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	1	12.0	365	4,380
93	1階	倉庫	スクエア FHP32×3灯 埋込 埋450	1	2.0	250	500
94	1階	X線室	FHF32×2灯 逆富士 W230	1	12.0	150	1,800
95	1階	医局	FLR40×2灯(電) 埋込W300	4	12.0	150	1,800
96	1階	医局	スクエア FPL36×3灯(電) 埋込 埋450	1	12.0	150	1,800
97	1階	訪問看護ステーション	FLR40×2灯(電) 埋込W300	9	12.0	250	3,000
98	1階	歯科医師控室	スクエア FLR40×5灯 埋込 埋1260	2	12.0	250	3,000
99	1階	歯科医師控室	FHF32×2灯 埋込W220	9	12.0	250	3,000
100	1階	薬剤師控室	FHF32×2灯 埋込W220	16	12.0	250	3,000
101	1階	湯沸	FLR40×2灯(電) 埋込W300	1	3.0	250	750
102	1階	女子更衣室	FLR40×2灯(電) 埋込W300	2	4.0	250	1,000
103	1階	階段室	階段灯 FLR40S・W/M	2	24.0	365	8,760
104	2階	吹抜天井	DL MT150 φ250 CDM-TP 150W/942	12	15.0	365	5,475
105	2階	吹抜天井	DL Eベースタイプ φ150 CDM-TP150W/942	6	15.0	365	5,475
106	2階	問診コーナー	スクエア FPL36×3灯(電) 埋込 □450	20	8.0	150	1,200
107	2階	問診コーナー	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	25	8.0	150	1,200
108	2階	問診コーナー	DL LED φ150 LED済	4	8.0	150	1,200
109	2階	問診コーナー	非常灯 φ120 LW100V40W	5	24.0	365	8,760

NO	階数	場所	照明器具、ランプ種別	使用 台数	1日の 点灯時間	点灯 日数	年間 点灯時間
				[台]	[h/日]	[d/年]	[h/年]
				①	②	③	④=②*③
110	2階	集団検査室	四角蛍光灯 40形×4本 FHF32EX-N-H	27	8.0	150	1,200
111	2階	集団検査室	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	4	8.0	150	1,200
112	2階	集団検査室	非常灯 φ120 LW100V40W	10	24.0	150	3,600
113	2階	廊下	非常灯 φ120 LW100V40W	20	24.0	365	8,760
114	2階	廊下	スクエア FPL36×3灯(電) 埋込 □450	37	8.0	250	2,000
115	2階	レストルーム	FLR40×2灯(電) 埋込W300	4	8.0	150	1,200
116	2階	レストルーム	非常灯 φ120 LW100V40W	1	24.0	365	8,760
117	2階	レストルーム横小部屋	DL コンパクト27W(電) φ150 FDL27EX-N/2	1	8.0	150	1,200
118	2階	健康情報室	非常灯 φ120 LW100V100W	4	24.0	150	3,600
119	2階	健康情報室	スクエア FPL36×3灯(電) 埋込 □600	12	8.0	150	1,200
120	2階	男子トイレ	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	2	8.0	250	2,000
121	2階	男子トイレ	FLR40×1灯(電) 埋込W150 カバー	3	8.0	250	2,000
122	2階	男子トイレ	FLR40×1灯(電) トラフ ルーバ付	1	8.0	250	2,000
123	2階	多目的トイレ	FLR40×1灯(電) 埋込W190	1	8.0	250	2,000
124	2階	多目的トイレ2	FLR40×1灯(電) 埋込W190	1	8.0	250	2,000
125	2階	女子トイレ	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	6	8.0	250	2,000
126	2階	女子トイレ	FLR40×1灯(電) 埋込W150 カバー	2	8.0	250	2,000
127	2階	女子トイレ	FL20W×1灯(磁) トラフ ルーバー付	1	8.0	250	2,000
128	2階	女子トイレ	FLR40×1灯(電) トラフ ルーバー付	1	8.0	250	2,000
129	2階	尿検査室	FLR40×3灯(電) 埋込W300 ルーバー付	4	8.0	150	1,200
130	2階	尿検査室	非常灯 φ120 LW100V40W	1	24.0	365	8,760
131	2階	歯科診察室	FLR40×3灯(電) 埋込W220 ルーバ付	11	8.0	150	1,200
132	2階	歯科診察室	非常灯 φ120 LW100V40W	5	24.0	365	8,760
133	2階	歯科診察室	DL コンパクト27W(電) φ200 FDL27EX-N/2	2	8.0	150	1,200
134	2階	歯科診察室	FLR40×1灯(電) 逆富士	4	8.0	150	1,200
135	2階	採血室	特殊器具 トラフ? 廊下と同じ FHF32EX-N-H	2	8.0	150	1,200
136	2階	採血室	非常灯 LW100V40W	1	24.0	365	8,760
137	2階	心電図室	FLR40×2灯(電) 埋込W300 ルーバ付	8	8.0	120	960
138	2階	心電図室	非常灯 φ120 LW100V40W	4	24.0	365	8,760
139	2階	診察予備室	FLR40×3灯(電) 埋込W300	4	8.0	120	960
140	2階	診察予備室	非常灯 LW100V40W	1	24.0	365	8,760
141	2階	肺機能検査室	FLR40×3灯(電) 埋込W300 ルーバ付	7	8.0	120	960
142	2階	肺機能検査室	非常灯 φ120 LW100V40W	4	24.0	365	8,760
143	2階	公害検査室	FLR40×3灯(電) 埋込W300 ルーバ付	5	8.0	250	2,000
144	2階	公害検査室	非常灯 LW100V40W	3	24.0	365	8,760
145	2階	読影室	FLR40×3灯(電) 埋込W300 ルーバ付	9	8.0	250	2,000
146	2階	読影室	非常灯 LW100V40W	4	24.0	365	8,760
147	2階	胸部X線室	FLR40×2灯(電) 埋込W300	2	8.0	150	1,200
148	2階	胸部X線室	非常灯 LW100V40W	2	24.0	365	8,760
149	2階	トイレ(男)	FLR40×1灯(電) 埋込W150	2	8.0	250	2,000
150	2階	トイレ(男)	FL20W×1灯(磁) トラフ ルーバ付	1	8.0	250	2,000
151	2階	トイレ(男)	FLR40×1灯(電) トラフ ルーバ付	1	8.0	250	2,000
152	2階	トイレ(男)	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	2	8.0	250	2,000
153	2階	トイレ(女)	FLR40×1灯(電) 埋込W150	1	8.0	250	2,000
154	2階	トイレ(女)	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	3	8.0	250	2,000
155	2階	トイレ(女)	FL20W×1灯(磁) トラフ ルーバ付	1	8.0	250	2,000
156	2階	トイレ(女)	FLR40×1灯(電) トラフ ルーバ付	1	8.0	250	2,000
157	2階	骨密度測定室	FLR40×1灯(電) 埋込W150	2	8.0	100	800
158	2階	骨密度測定室	非常灯 LW100V40W	2	24.0	365	8,760
159	2階	骨密度測定室	FLR40×2灯(電) 埋込W300	1	8.0	100	800
160	2階	胃部X線室	FLR40×2灯(電) 埋込W300	4	8.0	100	800
161	2階	胃部X線室	FLR40×1灯(電) 埋込W300	1	8.0	100	800
162	2階	胃部X線室	非常灯 LW100V40W	1	24.0	365	8,760
163	2階	乳がん検査室	スクエア FPL36×3灯(電) 埋込 □450	6	8.0	100	800
164	2階	乳がん検査室	非常灯 φ120 LW100V40W	5	24.0	365	8,760

NO	階数	場所	照明器具、ランプ種別	使用 台数	1日の 点灯時間	点灯 日数	年間 点灯時間
				[台]	[h/日]	[d/年]	[h/年]
				①	②	③	④=②*③
165	2階	乳がん検査室	FLR40×2灯(電) 埋込W190 ルーバ付	8	8.0	100	800
166	2階	乳がん検査室	FLR40×2灯(電) 埋込W300	2	8.0	100	800
167	2階	乳がん検査室	FLR40×3灯(電) 埋込W300 ルーバ付	12	8.0	100	800
168	2階	乳がん検査室	非常灯 LW100V40W	8	24.0	365	8,760
169	2階	超音波室	FLR40×2灯(電) 埋込W300	2	8.0	100	800
170	2階	診察室	FLR40×2灯(電) 埋込W300	2	8.0	100	800
171	2階	内科診察室	FLR40×3灯(電) 埋込W300 ルーバ付	28	8.0	100	800
172	2階	内科診察室	非常灯 LW100V40W	8	24.0	365	8,760
173	2階	眼底検査室	FLR40×3灯(電) 埋込W300	4	8.0	100	800
174	2階	眼底検査室	非常灯 φ120 LW100V40W	1	24.0	365	8,760
175	2階	エレベータ前	DL コンパクト27W(電) φ150 FDL27EX-N/2	6	8.0	250	2,000
176	2階	エレベータ前	DL Eベースタイプ φ50 LW100V60W	6	8.0	250	2,000
177	2階	エレベータ前	非常灯 LW100V40W	2	24.0	365	8,760
178	2階	エレベータ前	特殊器具 FPL36EX-N/2+LW110V25W	4	8.0	250	2,000
179	2階	階段室	階段灯 FLR40S・W/M	2	24.0	365	8,760
180	3階	階段室	階段灯 FLR40S・W/M	2	24.0	365	8,760
181	3階	食事実習室	FHF32×2灯 直付下面開放 W250	30	4.0	250	1,000
182	3階	こども家庭センター	FHF32×2灯 埋込W220 W220 Cチャン ルーバ	60	12.0	250	3,000
183	3階	こども家庭センター	FHF32×2灯 埋込W300 W300	1	12.0	250	3,000
184	3階	こども家庭センター男子更衣室	FHF32×2灯 埋込W300 W300	1	4.0	250	1,000
185	3階	こども家庭センター女子更衣室	FHF32×2灯 埋込W300 W300	2	4.0	250	1,000
186	3階	多目的WC	FLR40×1灯(電) 埋込W190 W190	1	8.0	250	2,000
187	3階	資料室	FLR40×2灯(電) 逆富士 W230	6	3.0	100	300
188	3階	健康推進課業務委託事業者控室	FLR40×1灯(電) 埋込W190 W190	2	4.0	250	1,000
189	3階	相談室	FLR40×1灯(電) 埋込W190 W190	2	4.0	250	1,000
190	3階	保健総長室	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300	6	8.0	250	2,000
191	3階	操作室	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300 格子	3	2.0	250	500
192	3階	視聴覚室	スクエア FPL36×3灯(電) 埋込 □600 下面カバー	6	3.0	250	750
193	3階	談話室	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300 格子	2	3.0	250	750
194	3階	湯沸室	FLR40×1灯(電) 埋込W190 W190	2	3.0	250	750
195	3階	消毒室	FLR40×1灯(電) 埋込W190 W190	2	3.0	250	750
196	3階	MWC	FLR40×1灯(電) 埋込W150 W150 下面カバー	3	12.0	250	3,000
197	3階	MWC	DL コンパクト18W(電) φ150 L色 FDL18EX-N/2	3	12.0	250	3,000
198	3階	MWC	FLR40×1灯(電) トラフ W70	2	12.0	250	3,000
199	3階	WWC	FLR40×1灯(電) 埋込W150 W150 下面カバー	3	12.0	250	3,000
200	3階	WWC	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	4	12.0	250	3,000
201	3階	WWC	FLR40×1灯(電) トラフ W70	2	12.0	250	3,000
202	3階	多目的WC	FLR40×1灯(電) 埋込W190 W190	1	12.0	250	3,000
203	3階	健康推進課	空調リターンシステム FLR40S・W/M	34	12.0	250	3,000
204	3階	サーバー室	空調リターンシステム FLR40S・W/M	4	12.0	250	3,000
205	3階	健康推進課男子更衣室	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300	5	4.0	250	1,000
206	3階	健康推進課女子更衣室	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300	2	4.0	250	1,000
207	3階	コピー室	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300 格子	6	12.0	250	3,000
208	3階	コピー室	FLR40×1灯(電) 逆富士 W120	2	12.0	250	3,000
209	3階	健康相談室	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300	2	4.0	250	1,000
210	3階	健康相談室2	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300	2	4.0	250	1,000
211	3階	健康相談室3	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300 格子	2	4.0	250	1,000
212	3階	多目的室	空調リターンシステム FLR40S・W/M	6	4.0	250	1,000
213	3階	会議室	空調リターンシステム FLR40S・W/M	6	4.0	250	1,000
214	3階	生活習慣指導室	空調リターンシステム FLR40S・W/M	9	3.0	250	750
215	3階	ホール	スクエア FPL36×3灯(電) 埋込 □450 下面カバー	10	12.0	250	3,000
216	3階	ホール	DL コンパクト27W(電) φ175 下面カバー FDL27EX-N/2	16	12.0	250	3,000
217	3階	EVホール	DL コンパクト27W(電) φ150 FDL27EX-N/2	6	12.0	250	3,000
218	3階	EVホール	DL Eベースタイプ φ50 J12V50WN/SEZ	4	12.0	250	3,000
219	3階	EVホール	DL Eベースタイプ φ75 JR12V50W/K5F/N	4	12.0	250	3,000

NO	階数	場所	照明器具、ランプ種別	使用 台数	1日の 点灯時間	点灯 日数	年間 点灯時間
				[台]	[h/日]	[d/年]	[h/年]
				①	②	③	④=②*③
220	3階	レストコーナー	DL コンパクト27W(電) φ150 FDL27EX-N/2	4	12.0	250	3,000
221	3階	廊下	スクエア FPL36×3灯(電) 埋込 □450 下面カバー	37	12.0	250	3,000
222	3階	EVホール	特殊器具 埋特殊 FPL36EX-N/2+LW110V25W	2	12.0	250	3,000
223	3階	食事療養室	FL20W×1灯(磁) トラフ W70	6	4.0	250	1,000
224	3階	倉庫	FLR40×2灯(電) 逆富士 W230	2	2.0	250	500
225	4階	階段室	FLR40×2灯(電) 逆富士 BT付	1	24.0	365	8,760
226	4階	階段	階段灯 BT付 FLR40S・W/M	1	24.0	365	8,760
227	4階	廊下(1)	スクエア FPL36×4灯(電) 埋込 □450	13	12.0	250	3,000
228	4階	廊下(1)	非常灯 φ150 電別 LW100V40W	5	24.0	365	8,760
229	4階	PS	FLR40×1灯(電) 笠付	1	2.0	365	730
230	4階	相談室1	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300 格子ルーバ	3	4.0	150	600
231	4階	相談室1	非常灯 φ150 電別 LW100V40W	1	24.0	365	8,760
232	4階	相談室2	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300 格子ルーバ	3	4.0	150	600
233	4階	相談室2	非常灯 φ150 電別 LW100V40W	1	24.0	365	8,760
234	4階	MTG	FHF32×2灯 埋込W220 W220 Cチャン	15	4.0	250	1,000
235	4階	MTG	非常灯 φ150 電別 LW100V40W	4	24.0	365	8,760
236	4階	MTG	手洗 (組込) FL20S・W	1	4.0	250	1,000
237	4階	廊下(2)	スクエア FPL36×4灯(電) 埋込 □450	8	4.0	250	1,000
238	4階	廊下(2)	非常灯 φ150 電別 LW100V40W	3	24.0	365	8,760
239	4階	MWC	スクエア FPL55×2灯(電) 埋込 W150	3	4.0	250	1,000
240	4階	MWC	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	3	4.0	250	1,000
241	4階	MWC	FLR40×1灯(電) トラフ	2	4.0	250	1,000
242	4階	HWC	FLR40×1灯(電) 埋込W190 W190	1	4.0	250	1,000
243	4階	HWC	手洗 (組込) FL15N	1	4.0	250	1,000
244	4階	WWC	スクエア FPL55×2灯(電) 埋込 W150	3	4.0	250	1,000
245	4階	WWC	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	4	4.0	250	1,000
246	4階	WWC	FLR40×1灯(電) トラフ	2	4.0	250	1,000
247	4階	授乳室	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300 乳白パネル	4	4.0	150	600
248	4階	授乳室	非常灯 φ150 LW100V40W	1	24.0	365	8,760
249	4階	ホール	DL コンパクト27W(電) φ150 L色 FDL27EX-N/2	28	8.0	250	2,000
250	4階	ホール	非常灯 φ150 電別 LW100V40W	6	24.0	365	8,760
251	4階	ホール	DL Eベースタイプ φ75/E17球替 RF100V 25WM	1	8.0	250	2,000
252	4階	EVホール	埋込器具 900×600 FPL36EX-N/2+LW110V25W	2	8.0	250	2,000
253	4階	EVホール	DL コンパクト27W(電) φ150 FDL27EX-N/2	6	8.0	250	2,000
254	4階	EVホール	DL Eベースタイプ φ75 J12V20W-AXS-OS	4	8.0	250	2,000
255	4階	EVホール	DL Eベースタイプ φ75 J12V20W-AXS-OS	4	8.0	250	2,000
256	4階	EVホール	非常灯 φ150 電別 LW100V40W	3	24.0	365	8,760
257	4階	相談室3	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300 格子ルーバ	4	4.0	150	600
258	4階	相談室3	非常灯 φ150 LW100V40W	1	24.0	365	8,760
259	4階	ベビーカー置場	DL コンパクト27W(電) φ150 FDL27EX-N/2	32	4.0	150	600
260	4階	ベビーカー置場	非常灯 φ150 電別 LW100V40W	6	24.0	365	8,760
261	4階	PS	FL20W×1灯(磁) 片反射笠付	1	2.0	250	500
262	4階	待合室	DL コンパクト27W(電) φ150 FDL27EX-N/2	28	4.0	150	600
263	4階	待合室	非常灯 φ150 電別 LW100V40W	6	24.0	365	8,760
264	4階	眼科	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300 格子ルーバ	4	4.0	150	600
265	4階	眼科	非常灯 φ150 電別 LW100V40W	1	24.0	365	8,760
266	4階	耳鼻科	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300 下開	4	4.0	150	600
267	4階	耳鼻科	非常灯 φ150 電別 LW100V40W	1	24.0	365	8,760
268	4階	親子教室	FLR40×2灯(電) 埋込W300 W300 格子ルーバ	2	4.0	150	600
269	4階	親子教室	蛍光灯ブラケット(40W)(電) カベ SPC枠 FLR40S・W/M	1	4.0	150	600
270	4階	親子教室	非常灯 φ150 LW100V40W	2	24.0	365	8,760
271	4階	親子教室	手洗 (組込) LED済	1	4.0	150	600
272	4階	親子教室	FHF32×2灯 空調リターン	20	4.0	150	600
273	4階	親子教室	非常灯 システム φ150 電別 LW100V40W	6	24.0	365	8,760
274	4階	親子教室(倉庫)	FLR40×1灯(電) 埋込W150 W150	2	4.0	150	600

NO	階数	場所	照明器具、ランプ種別	使用 台数	1日の 点灯時間	点灯 日数	年間 点灯時間
				[台]	[h/日]	[d/年]	[h/年]
				①	②	③	④=②*③
275	4階	健診ルーム	DL MT70 φ200 MD70CE-W	73	4.0	150	600
276	4階	健診ルーム	FLR40×1灯(電) トラフ	17	4.0	150	600
277	4階	健診ルーム	非常灯 φ150 電別 LW100V40W	12	24.0	365	8,760
278	4階	内科	DL MT70 φ200 MD70CE-W	6	4.0	150	600
279	4階	内科	非常灯 φ150 電別 LW100V40W	1	24.0	365	8,760
280	4階	歯科	DL MT90 φ200 MD70CE-W	6	4.0	150	600
281	4階	歯科	非常灯 φ150 電別 LW100V40W	1	24.0	365	8,760
282	4階	歯科	蛍光灯ブラケット(20W) プルSWカベ FL20S・W	5	4.0	150	600
283	4階	HWC	FLR40×1灯(電) 埋込W190 W190 下開	1	4.0	150	600
284	4階	HWC	手洗 (組込) FL15N	1	4.0	150	600
285	4階	子どもWC	FLR40×1灯(電) 埋込W190 W190 下開	1	4.0	150	600
286	4階	子どもWC	FLR40×1灯(電) トラフ	2	4.0	150	600
287	4階	子どもWC	スクエア FPL55×2灯(電) 埋込 W150 乳白パネル	2	4.0	150	600
288	4階	子どもWC	DL コンパクト18W(電) φ150 FDL18EX-N/2	3	4.0	150	600
289	4階	尿検査室	FLR40×2灯(電) 逆富士 W230	4	4.0	150	600
290	4階	廊下3	スクエア FPL36×4灯(電) 埋込 □450	7	4.0	150	600
291	4階	廊下3	非常灯 φ150 電別 LW100V40W	3	24.0	365	8,760
292	4階	階段室	FHF32×2灯 逆富士(高出力) BT付	1	24.0	365	8,760
293	4階	階段室	階段灯 FLR40S・W/M	1	24.0	365	8,760
294	4階	PS	FLR40×1灯(電) 笠付	1	2.0	365	730
295	4階	屋上庭園	スポット器具 WPースパイク JR12V50W/K5F/N	6	6.0	365	2,190
296	4階	屋上庭園	スポット器具 スパイク・WP JR12V20W/K5F	6	6.0	365	2,190
297	4階	屋上庭園	スポット器具 スパイク・WP JR12V50W/K5F/N	4	6.0	365	2,190
298	4階	カルテ室	FHF32×2灯 埋込W300 W300 格子ルーバ	4	4.0	250	1,000
299	4階	会議室	スポット器具 レール BRF110V120W	12	5.0	250	1,250
300	4階	会議室	DL ハロゲン φ150 JD100/110V150WP-EN	38	5.0	250	1,250
301	4階	会議室	スクエア FPL55×4灯(電) 埋込 □600 乳白カバー	30	5.0	250	1,250
302	4階	会議室	非常灯 φ150 電別 LW100V40W	18	24.0	365	8,760
303	PH階	EV機械室	FLR40×2灯(電) 笠付	2	2.0	365	730
304	PH階	EV機械室	FLR40×2灯(電) 笠付 非 電源別置 PIL40付	2	2.0	365	730
305	PH階	空調機械室	FLR40×2灯(電) 笠付	6	2.0	365	730
306	PH階	階段室	FLR40×2灯(電) 逆富士	1	24.0	365	8,760
307	PH階	階段室	FLR40×2灯(電) 逆富士 BT付	1	24.0	365	8,760
308	PH階	階段室	階段灯 BT付 FLR40S・W/M	1	24.0	365	8,760
309	PH階	PS	FLR40×1灯(電) 笠付	1	2.0	365	730
310	屋上階	屋上	蛍光灯ブラケット(40W)(電) WP SUS枠 FLR40S・W/M	2	2.0	365	730
311	屋上階	室外機置場	蛍光灯ブラケット(40W)(電) WP SUS枠 FLR40S・W/M	4	2.0	365	730
312	B1~4F	階段A	FLR40×2灯(電) 逆富士 W230	4	24.0	365	8,760
313	B1~4F	階段A	階段灯 FLR40S・W/M	9	24.0	365	8,760
314	B1~4F	階段A	階段灯 LED40	2	24.0	365	8,760
315	B1F	誘導灯	誘導灯A級(直管型)	1	24.0	365	8,760
316	B1F	誘導灯	誘導灯B級BL型(直管型)	3	24.0	365	8,760
317	B1F	誘導灯	誘導灯C級(直管型)	5	24.0	365	8,760
318	B1F	誘導灯	誘導灯B級BL型(直管型)	10	24.0	365	8,760
319	1階	誘導灯	誘導灯B級BL型(直管型)	22	24.0	365	8,760
320	1階	誘導灯	誘導灯C級(直管型)	2	24.0	365	8,760
321	1階	誘導灯	避難口標識	1	24.0	365	8,760
322	1階	誘導灯	誘導灯B級BH型(直管型)	10	24.0	365	8,760
323	1階	誘導灯	誘導灯C級(直管型)	1	24.0	365	8,760
324	2階	誘導灯	誘導灯B級BL型(直管型)	23	24.0	365	8,760
325	2階	誘導灯	誘導灯B級BH型(直管型)	7	24.0	365	8,760
326	2階	誘導灯	誘導灯B級BL型(直管型)	2	24.0	365	8,760
327	2階	誘導灯	誘導灯C級(直管型)	2	24.0	365	8,760
328	3階	誘導灯	誘導灯B級BL型(直管型)	17	24.0	365	8,760
329	3階	誘導灯	誘導灯B級BH型(直管型)	5	24.0	365	8,760

NO	階数	場所	照明器具、ランプ種別	使用 台数	1日の 点灯時間	点灯 日数	年間 点灯時間
				[台]	[h/日]	[d/年]	[h/年]
				①	②	③	④=②*③
330	3階	誘導灯	誘導灯C級(直管型)	2	24.0	365	8,760
331	4階	誘導灯	誘導灯B級BL型(直管型)	15	24.0	365	8,760
332	4階	誘導灯	誘導灯B級BH型(直管型)	6	24.0	365	8,760
333	4階	誘導灯	誘導灯C級(直管型)	1	24.0	365	8,760
				1,969			

※1：稼働期間、時間に付いては、平均的な時間であり、残業や行事開催等は考慮していません。

※2：概要ですので、詳細は現地ウォークスルー調査にてご確認下さい。