条件付き一般競争入札に係る質問回答書

令和8年11月16日

件　名　：　　市民保健センター内雑排水ポンプ用逆止弁等取替業務委託

下記のとおり、回答します。

No.	質　問　事　項	回　　答
1	既設ポンプはテラル製だと想定されます。納期が間に合う場合は、既設同等機種を採用してもよろしいでしょうか。また、その際は着脱装置や配管類を既設再利用してよろしいでしょうか。	仕様書「6業務実施概要」の記載の通り、別紙記載内容の同等以上の内容であれば、既設同等機種を採用することや、着脱装置や配管類の既設再利用も可とします。
2	参考型番は川本製作所製ポンプとなっておりますが、既設同等能力以上であれば他メーカーを採用してもよろしいでしょうか。	仕様書「6業務実施概要」の記載の通り、別紙記載内容の同等以上の内容であれば、他メーカーの採用を可とします。
3	MCカップリングについて、ストラブカップリングを使用してもよろしいでしょうか。	仕様書「6業務実施概要」の記載の通り、別紙記載内容の同等以上の内容（口径・耐圧性能・耐食性・耐震性能等）であれば、使用を可とします。
4	ポンプ交換時に、ポンプと配管の接続は槽内でよろしいでしょうか。	ポンプと配管の接続は槽内となります。
5	配管や継手類の材料や材質の指定はございますか。	仕様書「6業務実施概要」の記載の通り、別紙記載内容の同等以上の内容（口径・耐圧性能・耐食性・耐震性能等）であれば、指定はありません。

守口市健康福祉部健康推進課
担当：河合
TEL：06－6992－2217
FAX：06－6998－5563
メールアドレス：kenkou@city.moriguchi.lg.jp