

条件付き一般競争入札に係る質問回答書

令和8年7月10日

件 名：市民保健センター非常用発電設備に係る制御関連更新業務及び蓄電池交換作業業務委託

下記のとおり、回答します。

No.	質 問 事 項	回 答
1	非常用発電機のメーカーは、ヤンマーと解釈してよろしいでしょうか。	仕様書「6業務実施概要」の記載の通り、別紙記載内容の同等以上の内容であれば、可とします。
2	本件は、メーカーによる試運転調整を含むと解釈してよろしいでしょうか。	試運転調整は、仕様書「5業務の内容」に記載の調整に含まれると考えますので、ご認識どおり試運転調整は本件業務内容に含みます。
3	本件は、平日昼間作業でよろしいでしょうか。	仕様書「7業務実施概要附則」(1)に記載の通り、平日昼間作業とします。
4	業務責任者として第一種電気工事の資格を有するものを配置とあるが、第三種電気主任技術者の配置でも良いでしょうか。	告示文「2入札参加者に必要な資格」(8)の記載の通り、第一種電気工事士の資格を有する者(ただし、事業者が直接雇用する者に限る)を業務責任者として配置する必要があります。第三種電気主任技術者のみの配置は、入札参加者に必要な資格を満たしません。

守口市健康福祉部健康推進課
担当: 河合
TEL: 06-6992-2217
FAX: 06-6998-5563
メールアドレス: kenkou@city.moriguchi.lg.jp