

質 問 ・ 回 答 書

業 務 委 託 名 : 全国瞬時警報システム (J - A L E R T) 受信機更新業務委託

質 問 事 項	回 答
・ 入札参加資格申請書に記載する履行実績は稼働中案件でも問題ないでしょうか。	履行完了済みの書類のみ可とします。
・ J-ALERT受信機に関連する既存設備（仕様書別表1を含む）の構成やメーカー、型番をご教示いただけますでしょうか。	管理用PC：東芝、PB65HNB11R7AD11 スイッチングハブ：アライドテレシス、FS705TX V2 パトライト：パトライト、NHM-3FB-RYG UPS:オムロン、BN50S J-ALERTに係るすべての機器：IMAGENICS、DA-144（音声分配器）
・ 仕様書第5章第1条に「既設機器と同様の内容で設定すること」とありますが、現行のJ-ALERT受信機の詳細な設定値一覧等を提供いただくことは可能でしょうか。	資料等の提供については契約後要協議となりますが、既設機器の設定による対応不可が生じないことが条件です。
・ 緊急情報を受信した際、防災行政無線から放送する警報の種類を開示いただけますでしょうか。 （例：注意報は放送無し、警報はありなど）	放送する警報の種類の開示については契約後要協議となりますが、放送する警報の種類による対応不可が生じないことが条件です。
・ 仕様書第5章第2条にある「既設保守点検業者」との立会いおよび動作試験について、現行の保守点検業者の情報（社名等）を開示いただくことは可能でしょうか。また、調整や試験実施の際の連絡等は、市が主体となって行っていただけるという認識でよろしいでしょうか。	現行の保守点検業者の情報については、契約後要協議とします。 動作試験の日程調整については、市が主体で行います。
・ 仕様書別表1の保守対象機器にある「J-ALERTに係る全ての機器」には、具体的にどこまでの機器が含まれるでしょうか。対象機器の具体的なリストをご教示いただけますでしょうか。	音声分配器（IMAGENICS、DA-144）を含みます。
・ 第1章・第8条に「保守の範囲は、別表1のとおりとし」とあり、別表1には「6. J-ALERTに関わる全ての機器」と記載がございます。この全ての機器には、既設の自動起動装置は含まれますでしょうか。含まれる場合は、既設業者のみが応札出来る内容と承知致します。	防災無線自動起動機は含まれません。
<公告>4 (3) 提出書類 履行実績・・・と記載がありますが、こちらは不要と考えて宜しいでしょうか。もし必要な場合はどのような実績が必要かご教示ください。	必要です。 履行完了済みの書類のみ可とします。 全国瞬時警報システム (J-ALERT) 受信機更新業務に関する実績書類を2部提出ください。 その他詳細は、公告書類のとおりです。
<内訳書> 内訳書が1式となっていますが、更新する機器はJalert受信機1台のみと考えて宜しいでしょうか。	更新する受信機の台数は1台ですが、内訳書については、仕様書に記載するすべての業務を含め1式としています。

〈仕様書〉第5章第2条 既設保守点検業者立会いのもと保守点検と同様の内容で・・・と記載がありますが、保守点検の内容をご教示いただけますでしょうか。	保守点検の内容は、動作確認及びパトライトやスピーカー等の機器との接続確認に加え、防災行政無線側との連携確認です。また、上記含む更新作業については、本システムが正しく作動することが重要であることから、作業は複数人で実施し、ダブルチェックが行える体制としてください。詳細の開示については、契約後要協議とします。
〈仕様書〉第5章第2条 既設保守点検業者立会いのもと・・・と記載がありますが、立会費用は本業務で支払が発生しないと考えて宜しいでしょうか。費用を含める場合には、既設保守点検業者の連絡先をご教示いただけますでしょうか。	立会費用は本業務には含まれません。
(別表1) 6 J-ALERTに係る全ての機器の具体的な機器をご教示ください。	音声分配器 (IMAGENICS、DA-144) を含みます。
〈仕様書〉第1章総則 第8条契約の範囲について R7年度の保守範囲について 別表1の項番2～6の既存機器に故障が発生した場合、サービスの復旧に関わる現地作業等については本業務の範囲と理解していますが、“既存機器の修理費は本業務の範囲外”との認識でよろしいでしょうか。	既存機器に故障が発生した場合の復旧に関わる現地作業等は、お見込みのとおりです。また、既存機器の修理に要する部品単価が10,000円未満の場合は本業務の範囲内とします。
システム構成図、ラック実装図などの図面を開示いただくことは可能でしょうか。	図面等の提供については契約後要協議となりますが、図面等の内容による対応不可が生じないことが条件です。

※ 守口市危機管理室 Email : bousai@city.moriguchi.lg.jp