

質 問 ・ 回 答 書

令和7年7月2日

業 務 委 託 名 ： 南部地域防災センター清掃警備業務委託（回答書）

No.	質 問 事 項	回 答
1	機械警備の設置・保守の費用は受注者負担という認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおり
2	本業務の中に清掃業務は含まれていますか。仕様書内に清掃業務に関する仕様の記載がございません。含まれている場合、清掃業務の仕様が確認できる資料一式をご開示していただけますか。	仕様書のとおり、本業務に清掃は含まれていない。
3	共通仕様書P7 第3章 施設警備業務として、常駐警備員は不要か。施設別仕様書に記載がない為ご教授下さい。 また、必要な場合、警備員の配置人数・配置時間・配置日数・業務内容を合わせてご教授下さい。 加えて、夜間帯勤務の場合、休憩・仮眠時間の取扱いについて貴市のお考えをお聞かせ下さい。（仮眠休憩時は代替要員の配置が必要等）	施設に常駐警備員は不要。
4	従業員の通勤において駐輪場の利用は可能か。可能な場合、駐輪場の利用に費用はかかりますか。	駐輪場はないが、敷地内に駐車することは可能。 また、その際に費用は発生しない。
5	平面図・立面図のデータをご開示いただけますか。	平面図については「図面」を参照。 立面図については別添参照。 今回開示している図面（平面図及び立面図）については、建設工事発注図面であり、竣工図（確定図面）については、未だ当該センターが竣工していないため、開示することはできません。
6	機械警備業務センサー等の機械装置について、型式や性能等のご指定はございますか。	機械装置について指定はない。 性能については仕様書のとおり。
7	警備巡回は1日1回の巡回確認だけでよろしいんですね。	仕様書のとおり。原則1日1回とする。
8	案件名に清掃の文字が含まれていますが、仕様内に清掃にかかわる記述がみうけられません。警備に関する積算のみでよろしいでしょうか。	2に同じ

9	公告文2(7)「清掃警備業務の契約の履行を完了した実績があること。」とありますが、清掃業務と警備業務別契約の履行実績でもよろしいでしょうか。また、指定管理案件業務の実績でもよろしいでしょうか。	警備業務の履行完了があれば良しとする。また、指定管理案件でも警備業務があれば問題ない。
10	清掃警備業務委託の記載であるが、清掃業務の詳細内容についてご教授頂けますでしょうか。もしくは清掃業務の仕様書等はございますでしょうか。	2に同じ
11	清掃及び機動巡回警備について、再委託もしくは再々委託での実施は可能でしょうか	可能。その際は書面により本市の承諾を得ること。
12	警備配線について、やむを得ない場合、一部露出配線は可能でしょうか	本市承諾のうえ可能。 なお、配線経路等の図面を提出すること。
13	機動巡回警備を行う時間帯は原則夜間とし、不定期に行なうこと。と記載がありますが、夜間とは何時から何時までの間を想定しておりますでしょうか。また、1回の機動巡回警備の実施時間はどれくらいを想定しておりますでしょうか。	午後6時から午前6時を想定している。 機動巡回については30分程度を想定している。
14	機械警備業務においては、月ごとに報告書を提出するものとする。と記載がありますが、報告書については指定のものがございますでしょうか。	指定様式がないため、任意の様式でよい。
15	賠償限度額について1事故、対人・対物あわせて10億円の限度額を設定していただくことは可能でしょうか。	限度額は設けない。
16	機械警備につきまして、受注者での監視は侵入と火災の監視のみで宜しかったでしょうか。	お見込みのとおり侵入と火災の監視のみ。
17	基地局への異常情報の信号送信について、使用する回線は受注者手配となりますでしょうか。また受注者手配の場合、4G回線またはLTE回線での運用でも宜しいでしょうか。	NTTのアナログ回線は発注者で手配するが、その他の回線については受注者で手配いただきたい。
18	工事は平日・日中で可能でしょうか。また、工事可能な時間帯は何時から何時までになりますでしょうか。	平日の午前9時半から午後5時までの間で想定している。
19	予定価格の設定はございますでしょうか。	ある。
20	服装等について、必ず名札を着用するものと記載がありますが、社員証等で代用可能でしょうか。	社員証等での代用も可能。

21	入札参加資格確認申請後に辞退となる場合、辞退届の提出は必要になりますでしょうか。	辞退届の提出が必要。
----	--	------------

※ 守口市危機管理室 Email : bousai@city.moriguchi.lg.jp