

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 庭窪小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	管理棟体育棟1F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	12	1	12	-	LED済	-	0	0.0	-
2	管理棟体育棟1F	職員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	14	2	28	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	14
3	管理棟体育棟1F	職員室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
4	管理棟体育棟1F	職員室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
5	管理棟体育棟1F	校長室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	6
6	管理棟体育棟1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	7
7	管理棟体育棟1F	会議室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	8
8	管理棟体育棟1F	シャワー室	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
9	管理棟体育棟1F	シャワー室	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	2
10	管理棟体育棟1F	シャワー室	-	IL40	コップ灯	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	2
11	管理棟体育棟1F	第二図書室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	12
12	管理棟体育棟1F	消耗品庫	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
13	管理棟体育棟1F	休養室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
14	管理棟体育棟1F	保健室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	6
15	管理棟体育棟1F	女子更衣室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
16	管理棟体育棟1F	男子更衣室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
17	管理棟体育棟1F	技術職員室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
18	管理棟体育棟1F	技術職員室	-	FCL30	引っ掛けシーリングライト	1	2	2	器具交換	LED済	昼光色	3,800	35.0	1
19	管理棟体育棟1F	技術職員室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
20	管理棟体育棟1F	技術職員室	-	IL40	コップ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	1
21	管理棟体育棟1F	ポンプ室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
22	管理棟体育棟1F-3F	階段	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
23	管理棟体育棟1F-3F	階段	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	6	1	6	-	LED済	-	0	0.0	-
24	管理棟体育棟1F	給食棟	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	4
25	管理棟体育棟1F	給食棟	-	LED	LED 40形ベースライト 笠付トラフ型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
26	管理棟体育棟1F	給食棟	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	昼白色	2,400	16.0	1
27	管理棟体育棟1F	給食棟	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 防水ステンレス	10	2	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	5,200	33.0	10
28	管理棟体育棟1F	給食棟	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型 防水	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
29	管理棟体育棟1F	給食棟	-	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	2,500	16.0	1
30	管理棟体育棟1F	給食棟	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	5
31	管理棟体育棟1F	給食棟	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
32	管理棟体育棟1F	給食棟	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	1
33	管理棟体育棟1F	給食棟	-	IL40	コップ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	1
34	管理棟体育棟1F	給食棟	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型 防水	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
35	管理棟体育棟1F	給食棟	-	IL40	コップ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	1
36	管理棟体育棟2F	体育館トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
37	管理棟体育棟2F	体育館倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
38	管理棟体育棟2F	体育館舞台・そで	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	12	1	12	-	LED済	-	0	0.0	-
39	管理棟体育棟2F	体育館舞台・そで	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
40	管理棟体育棟3F	体育館倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
41	管理棟体育棟3F	体育館倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
42	管理棟体育棟3F	体育館倉庫舞台上	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
43	管理棟体育棟2F	渡り廊下	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型 防水	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
44	教室棟・特別教室棟1F	家庭科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
45	教室棟・特別教室棟1F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
46	教室棟・特別教室棟1F	家庭科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	2
47	教室棟・特別教室棟1F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	17	1	17	-	LED済	-	0	0.0	-

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 庭窪小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
48	教室棟・特別教室棟1F	体育倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	6
49	教室棟・特別教室棟1F	下足室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	6
50	教室棟・特別教室棟1F	下足室②	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
51	教室棟・特別教室棟1F	たんぼぼ①	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
52	教室棟・特別教室棟1F	たんぼぼ①	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
53	教室棟・特別教室棟1F	1-1	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
54	教室棟・特別教室棟1F	1-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
55	教室棟・特別教室棟1F	1-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
56	教室棟・特別教室棟1F	1-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
57	教室棟・特別教室棟1F	たんぼぼ	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	5
58	教室棟・特別教室棟1F	たんぼぼ	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
59	教室棟・特別教室棟1F	たんぼぼ	調光	LED	LED 40形ベースライト 直付下面開放型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	1
60	教室棟・特別教室棟1F	トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	12	1	12	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	昼白色	1,100	10.0	12
61	教室棟・特別教室棟1F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
62	教室棟・特別教室棟1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	11	2	22	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	11
63	教室棟・特別教室棟1F	理科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
64	教室棟・特別教室棟2F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	17	1	17	-	LED済	-	0	0.0	-
65	教室棟・特別教室棟2F	2-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
66	教室棟・特別教室棟2F	2-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
67	教室棟・特別教室棟2F	2-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
68	教室棟・特別教室棟2F	2-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
69	教室棟・特別教室棟2F	倉庫	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
70	教室棟・特別教室棟2F	たんぼぼ5	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	4
71	教室棟・特別教室棟2F	たんぼぼ5	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	4
72	教室棟・特別教室棟2F	たんぼぼ5	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
73	教室棟・特別教室棟2F	4-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
74	教室棟・特別教室棟2F	4-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
75	教室棟・特別教室棟2F	4-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
76	教室棟・特別教室棟2F	4-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
77	教室棟・特別教室棟2F	算数教室②	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
78	教室棟・特別教室棟2F	算数教室②	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
79	教室棟・特別教室棟2F	トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	10	1	10	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	昼白色	1,100	10.0	10
80	教室棟・特別教室棟2F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
81	教室棟・特別教室棟2F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	11	2	22	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	11
82	教室棟・特別教室棟2F	トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	10	1	10	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	昼白色	1,100	10.0	10
83	教室棟・特別教室棟2F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
84	教室棟・特別教室棟2F	通級指導教室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
85	教室棟・特別教室棟2F	通級指導教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
86	教室棟・特別教室棟2F	コンピューター室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	4
87	教室棟・特別教室棟2F	コンピューター室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
88	教室棟・特別教室棟2F	3-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
89	教室棟・特別教室棟2F	3-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
90	教室棟・特別教室棟2F	3-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
91	教室棟・特別教室棟2F	3-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
92	教室棟・特別教室棟2F	倉庫	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
93	教室棟・特別教室棟2F	算数教室①	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
94	教室棟・特別教室棟2F	算数教室①	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 庭窪小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数	
95		教室棟・特別教室棟3F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	6
96		教室棟・特別教室棟3F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	17	1	17	-	LED済	-	0	0.0	-
97		教室棟・特別教室棟3F	音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	9
98		教室棟・特別教室棟3F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	11	2	22	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	11
99		教室棟・特別教室棟3F	図書室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	9	1	9	-	LED済	-	0	0.0	-
100		教室棟・特別教室棟4F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	17	1	17	-	LED済	-	0	0.0	-
101		教室棟・特別教室棟4F	民族学級	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
102		教室棟・特別教室棟4F	民族学級	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
103		教室棟・特別教室棟4F	たんぼぼ7	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
104		教室棟・特別教室棟4F	たんぼぼ7	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
105		教室棟・特別教室棟4F	倉庫	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
106		教室棟・特別教室棟4F	5-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
107		教室棟・特別教室棟4F	5-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
108		教室棟・特別教室棟4F	5-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
109		教室棟・特別教室棟4F	5-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
110		教室棟・特別教室棟4F	6-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
111		教室棟・特別教室棟4F	6-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
112		教室棟・特別教室棟4F	6-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
113		教室棟・特別教室棟4F	6-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
114		教室棟・特別教室棟4F	トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト Φ150	10	1	10	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	昼白色	1,100	10.0	10
115		教室棟・特別教室棟4F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
116		教室棟・特別教室棟4F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	11	2	22	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	11
117		教室棟・特別教室棟4F	階段1	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	6
118		教室棟・特別教室棟4F	階段2	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	4
119		教室棟2 1F	廊下	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
120		教室棟2 1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付下面開放型	昼白色	1,900	13.0	2
121		教室棟2 1F	児童教室1	調光	LED	LED 40形ベースライト 直付下面開放型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	1
122		教室棟2 1F	児童教室1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	7
123		教室棟2 1F	児童教室2	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	8	1	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
124		教室棟2 2F	廊下	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	2
125		教室棟2 2F	廊下	-	LED	LED 40形ベースライト 直付下面開放型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
126		教室棟2 2F	倉庫	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
127		教室棟2 2F	児童クラブ	調光	LED	LED 40形ベースライト 直付下面開放型	11	1	11	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	11
128		教室棟2 3F	廊下	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	2
129		教室棟2 3F	備蓄倉庫	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
130		教室棟2 3F	備蓄倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
131		教室棟2 3F	図工室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	8
132		教室棟2 3F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
133		教室棟2 1F-3F	階段	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	2
134		教室棟2 1F	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
135		教室棟2 1F	トイレ	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
136		外 1F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型 防水	7	1	7	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,000	13.0	7
137		外 1F	プール室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	4
138		外 1F	プール室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
139		外 1F	プール	-	アーム灯	水銀灯200W相当	2	1	2	器具交換	LED防犯灯+取付金具+取付ベルト	昼白色	3,900	31.0	2
140		外 1F	校庭	-	ポール灯	水銀灯100W	1	1	1	ランプ交換	E26口金タイプ 街路灯用HID代替 ランプ	昼白色	4,000	23.0	1
141		外 1F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	2

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 庭窪小学校」

				既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
142	外 1F	職員玄関	-	LED	LED スポットライト	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
143	外 1F	駐輪場	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型 防水	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,000	13.0	2

別紙1 LED照明仕様一覧表 「守口市 錦小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	なかよし(児童クラブ)	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	10	2	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	10
2	1F	なかよし(児童クラブ)	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	2
3	1F	なかよし(児童クラブ)	調光	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 無線調光	昼白色	2,000	15.0	1
4	1F	1-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
5	1F	1-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
6	1F	1-3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
7	1F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
8	1F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	16	1	16	-	LED済	-	0	0.0	-
9	1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	5
10	1F	下足室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	6
11	1F	保健室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	8
12	1F	校長室	-	LED	LED 直付型スクエア	6	1	6	-	LED済	-	0	0.0	-
13	1F	職員室	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
14	1F	職員室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	15	1	15	-	LED済	-	0	0.0	-
15	1F	職員室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
16	1F	職員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
17	1F	トイレ	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	6
18	1F	下足室	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	4
19	1F	下足室	-	FDL23	埋込ダウンライト □150	8	1	8	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	昼白色	1,100	10.0	8
20	1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	8
21	1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	3
22	1F	印刷室・技術職員	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
23	1F	印刷室・技術職員	-	IL40	コップ灯	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケットφ190	電球色	500	5.0	2
24	1F	印刷室・技術職員	-	FCL30	引っかけシーリングライト	2	2	4	器具交換	LEDペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	2
25	1F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	15	1	15	-	LED済	-	0	0.0	-
26	1F	更衣室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
27	1F	更衣室	-	FCL30	引っかけシーリングライト	1	2	2	器具交換	LEDペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	1
28	1F	更衣室	-	FCL30,40	シーリングライト φ600	1	1	1	器具交換	LEDシーリングライト 調光・調色	電球色～昼光色	4,000	31.0	1
29	1F	ひまわり1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	9
30	1F	ひまわり1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	1
31	1F	ひまわり1	調光	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 無線調光	昼白色	1,000	9.0	1
32	2F	ひまわり2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
33	2F	ひまわり2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
34	2F	ハートルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
35	2F	ハートルーム	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
36	2F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	15	1	15	-	LED済	-	0	0.0	-
37	2F	ひまわり3	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
38	2F	ひまわり3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
39	2F	廊下	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	3
40	2F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	2
41	2F	トイレ	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
42	2F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	4
43	2F	3-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
44	2F	3-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
45	2F	3-3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
46	2F	ワールド	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
47	2F	ひまわり4	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6

別紙1 LED照明仕様一覧表 「守口市 錦小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
48	2F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	16	1	16	-	LED済	-	0	0.0	-
49	2F	2-3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
50	2F	2-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
51	2F	2-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
52	2F	わいわい (児童クラブ)	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	10	2	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	10
53	2F	わいわい (児童クラブ)	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	2
54	2F	わいわい (児童クラブ)	調光	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 無線調光	昼白色	2,000	15.0	1
55	2F	廊下	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
56	2F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	4
57	2F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	8
58	3F	トイレ	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
59	3F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	4
60	3F	図書館	調光	LED	LED 40形 ベースライト 逆富士型	16	1	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	16
61	3F	5-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
62	3F	5-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
63	3F	5-3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
64	3F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	16	1	16	-	LED済	-	0	0.0	-
65	3F	算数教室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
66	3F	4-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
67	3F	4-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
68	3F	教員室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
69	3F	倉庫	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
70	3F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	6
71	3F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	12
72	3F	ひまわり7	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
73	3F	ひまわり7	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
74	3F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	15	1	15	-	LED済	-	0	0.0	-
75	3F	ひまわり5	-	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型 Cチャンネル回避	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 Cチャンネル回避	昼白色	5,200	34.0	16
76	3F	ひまわり5	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
77	3F	通級指導室	-	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型 Cチャンネル回避	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 Cチャンネル回避	昼白色	5,200	34.0	16
78	3F	通級指導室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
79	4F	トイレ	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
80	4F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	4
81	4F	6-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
82	4F	6-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
83	4F	6-3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
84	4F	学習室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
85	4F	ひまわり6	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
86	4F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	8
87	1~4F	階段1	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	5
88	1~4F	階段1	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	2
89	1~4F	階段1	-	IL40	コップ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	1
90	1~4F	階段2	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	5
91	1~3F	階段3	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	3
92	1~3F	階段4	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	2
93	1~3F	階段4	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	2
94	1~3F	階段4	-	IL40	コップ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	1

別紙1 LED照明仕様一覧表 「守口市 錦小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	1本・台あたり消費電力 (W)	本・台数
95	体育館1F	図工室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
96	体育館1F	理科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	11	2	22	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	11
97	体育館1F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
98	体育館1F	家庭科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	11	2	22	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	11
99	体育館1F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
100	体育館1F	音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	12
101	体育館1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	4
102	体育館1F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	10	1	10	-	LED済	-	0	0.0	-
103	体育館2F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
104	体育館1～3F	階段	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	7	1	7	-	LED済	-	0	0.0	-
105	体育館1～3F	階段	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
106	体育館2F	控室・ステージ	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
107	体育館2F	控室・ステージ	-	LED	LED 直付ダウンライト	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
108	体育館2F	倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
109	体育館3F	便所・倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
110	体育館3F	倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
111	給食棟・外1F	給食棟	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
112	給食棟・外1F	給食棟	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 防水ステンレス	7	1	7	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,500	17.0	7
113	給食棟・外1F	給食棟	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 防水ステンレス	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	5,200	33.0	12
114	給食棟・外1F	給食棟	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	2,500	16.0	5
115	給食棟・外1F	給食棟	-	IL40	コップ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	1
116	給食棟・外1F	給食棟	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	3
117	給食棟・外1F	給食棟	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
118	給食棟・外1F	給食棟	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
119	給食棟・外1F	給食棟	-	FCL30	引っ掛けシーリングライト	1	2	2	器具交換	LEDペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	1
120	給食棟・外1F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	4	1	4	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	4
121	給食棟・外1F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	3
122	給食棟・外1F	駐輪場	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	1
123	給食棟・外1F	駐輪場	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 防水	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,500	17.0	1
124	給食棟・外1F	プール室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	5
125	給食棟・外1F	プール室	-	FL20	防犯灯	4	1	4	器具交換	LED防犯灯+取付金具+取付ベルト	昼白色	3,900	31.0	4

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 金田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	体育館棟1F	音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
2	体育館棟1F	音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	3
3	体育館棟1F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
4	体育館棟1F	理科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	12
5	体育館棟1F	理科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	3
6	体育館棟1F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
7	体育館棟1F	家庭科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	12
8	体育館棟1F	家庭科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	3
9	体育館棟1F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
10	体育館棟1F	教員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
11	体育館棟1F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	21	1	21	-	LED済	-	0	0.0	-
12	体育館棟1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
13	体育館棟2F	体育館	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
14	体育館棟2F	体育館	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
15	体育館棟2F	体育館	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	11	1	11	-	LED済	-	0	0.0	-
16	体育館棟3F	倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
17	体育館棟3F	倉庫	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
18	体育館棟1-3F	階段ホール	-	LED	LED 40形ベースライト 埋込型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
19	体育館棟1-3F	階段ホール	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	7	1	7	-	LED済	-	0	0.0	-
20	体育館棟1-3F	階段ホール	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
21	管理教室棟西1F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	15	1	15	-	LED済	-	0	0.0	-
22	管理教室棟西1F	下足室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	6
23	管理教室棟西1F	なかよし学級	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
24	管理教室棟西1F	なかよし学級	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
25	管理教室棟西1F	なかよし2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
26	管理教室棟西1F	なかよし2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
27	管理教室棟西1F	校長室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型	昼白色	5,000	32.0	6
28	管理教室棟西1F	男子更衣室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
29	管理教室棟西1F	男子更衣室	-	FL20	直付シーリングライト	1	4	4	器具交換	LED和風角型シーリングライト	電球色～昼白色	5,000	47.0	1
30	管理教室棟西1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	5
31	管理教室棟西1F	職員トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	10	1	10	-	LED済	-	0	0.0	-
32	管理教室棟西1F	廊下	-	FL20	スクエア照明 埋込型	4	5	20	器具交換	ベースライトスクエア型 埋込型	昼白色	6,000	39.0	4
33	管理教室棟西1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
34	管理教室棟西1F	廊下	-	IL60	埋込ダウンライト φ150	4	1	4	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	4
35	管理教室棟西1F	軒下	-	FCL30	防水シーリングライト φ350	4	1	4	器具交換	防雨型ブラケット φ300	昼白色	1,200	10.0	4
36	管理教室棟西1F	職員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型	21	2	42	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型	昼白色	5,000	32.0	21
37	管理教室棟西1F	印刷室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
38	管理教室棟西1F	シャワー	-	IL40	コップ灯	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	3
39	管理教室棟西1F	火災受信所	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
40	管理教室棟西1F	火災受信所	-	FL20	直付シーリングライト	1	4	4	器具交換	LED和風角型シーリングライト	電球色～昼白色	5,000	47.0	1
41	管理教室棟西1F	技術職員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
42	管理教室棟西1F	技術職員室	-	LED	LED 引っ掛けシーリング	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
43	管理教室棟西1F	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	3
44	管理教室棟西1F	女子更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	2
45	管理教室棟西1F	保健室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	6
46	管理教室棟西1F	保健室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
47	管理教室棟西1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 金田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明			LED照明							
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
48	管理教室棟西1F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	1
49	管理教室棟西1F	渡り廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	昼白色	2,400	16.0	1
50	管理教室棟西2F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
51	管理教室棟西2F	なかよし4	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
52	管理教室棟西2F	なかよし4	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
53	管理教室棟西2F	なかよし3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
54	管理教室棟西2F	なかよし3	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
55	管理教室棟西2F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	1
56	管理教室棟西2F	渡り廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	昼白色	2,400	16.0	1
57	管理教室棟西2F	6-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
58	管理教室棟西2F	6-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
59	管理教室棟西2F	6-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
60	管理教室棟西2F	6-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
61	管理教室棟西2F	放送室	-	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型	昼白色	5,000	32.0	3
62	管理教室棟西2F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	10	1	10	-	LED済	-	0	0.0	-
63	管理教室棟西2F	教材室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	9
64	管理教室棟西2F	ワールドクラス	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
65	管理教室棟西2F	ワールドクラス	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
66	管理教室棟西2F	1-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
67	管理教室棟西2F	1-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
68	管理教室棟西2F	1-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
69	管理教室棟西2F	1-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
70	管理教室棟西2F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	14	1	14	-	LED済	-	0	0.0	-
71	管理教室棟西2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	8
72	管理教室棟西3F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	14	1	14	-	LED済	-	0	0.0	-
73	管理教室棟西3F	2-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
74	管理教室棟西3F	2-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
75	管理教室棟西3F	2-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
76	管理教室棟西3F	2-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
77	管理教室棟西3F	図書室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	9	1	9	-	LED済	-	0	0.0	-
78	管理教室棟西3F	図書室	-	LED	LED 40形ベースライト 黒板灯	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
79	管理教室棟西3F	図書室2	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	9	1	9	-	LED済	-	0	0.0	-
80	管理教室棟西3F	図書室2	-	LED	LED 40形ベースライト 黒板灯	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
81	管理教室棟西3F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	22	1	22	-	LED済	-	0	0.0	-
82	管理教室棟西3F	3-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
83	管理教室棟西3F	3-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
84	管理教室棟西3F	3-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
85	管理教室棟西3F	3-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
86	管理教室棟西3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	8
87	管理教室棟西3F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	1
88	管理教室棟西3F	渡り廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	昼白色	2,400	16.0	1
89	管理教室棟西3F	少人数	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
90	管理教室棟西3F	少人数	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
91	管理教室棟西3F	少人数	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	2
92	管理教室棟西3F	児童会室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
93	管理教室棟西3F	児童会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
94	管理教室棟西3F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 金田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
95	管理教室棟西4F	机イス倉庫	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
96	管理教室棟西4F	机イス倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
97	管理教室棟西4F	視聴教室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
98	管理教室棟西4F	視聴教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
99	管理教室棟西4F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
100	管理教室棟西4F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット20形	昼白色	1,000	7.0	1
101	管理教室棟西4F	渡り廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト40形 笠付トラフ型	昼白色	2,400	16.0	1
102	管理教室棟西4F	5-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
103	管理教室棟西4F	5-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
104	管理教室棟西4F	5-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
105	管理教室棟西4F	5-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
106	管理教室棟西4F	資料室	-	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型	昼白色	5,000	32.0	3
107	管理教室棟西4F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	10	1	10	-	LED済	-	0	0.0	-
108	管理教室棟西4F	通級指導室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	9
109	管理教室棟西4F	通級指導室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
110	管理教室棟西4F	ワールドクラス	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
111	管理教室棟西4F	ワールドクラス	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
112	管理教室棟西4F	4-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
113	管理教室棟西4F	4-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
114	管理教室棟西4F	4-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
115	管理教室棟西4F	4-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
116	管理教室棟西4F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	14	1	14	-	LED済	-	0	0.0	-
117	管理教室棟西4F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	8
118	管理教室棟西4F	階段1	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	7	1	7	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	7
119	管理教室棟西4F	階段1	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット20形	昼白色	1,000	7.0	1
120	管理教室棟西1-4F	階段2	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	7
121	東棟 1F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
122	東棟 1F	トイレ	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	2
123	東棟 1F	なかよし4	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	7
124	東棟 1F	なかよし4	-	HF16	蛍光灯HF16W 笠付トラフ型 防水	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト20形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,000	13.0	1
125	東棟 1F	なかよし4	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	1
126	東棟 1F	なかよし4	調光	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型 無線調光	昼白色	1,000	9.0	1
127	東棟 1F	会議室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
128	東棟 1F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
129	東棟 1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	6
130	東棟 1F	さんあい	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	14	1	14	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	14
131	東棟 1F	さんあい	調光	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型 無線調光	昼白色	1,000	9.0	4
132	東棟 1F	さんあい	-	LED	LED 20形ブラケット	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
133	東棟 2F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	6
134	東棟 2F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
135	東棟 2F	トイレ	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	2
136	東棟 2F	あおぐみ	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
137	東棟 2F	キラキラクラブ2	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	17	2	34	器具交換	一体型ベースライト40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	17
138	東棟 2F	災害備蓄	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 吊り下げ	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
139	東棟 2F	災害備蓄	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
140	東棟 1F-3F	階段3	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
141	東棟 1F-3F	階段3	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット20形	昼白色	1,000	7.0	1

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 金田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(Lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
142	東棟 3F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
143	東棟 3F	トイレ	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	2
144	東棟 3F	図書室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	12
145	東棟 3F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
146	東棟 4F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
147	東棟 4F	トイレ	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	2
148	東棟 4F	図工室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	8
149	東棟 4F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
150	東棟 4F	図工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 吊り下げ	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	2
151	東棟 4F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
152	東棟 1F-RF	階段4	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	5
153	東棟 1F-RF	階段4	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	1
154	給食 外 1F	給食棟	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型 防水	6	1	6	-	LED済	-	0	0.0	-
155	給食 外 1F	給食棟	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 防水ステンレス	13	2	26	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	5,200	33.0	13
156	給食 外 1F	給食棟	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 防水ステンレス	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,500	17.0	2
157	給食 外 1F	給食棟	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	8
158	給食 外 1F	給食棟	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
159	給食 外 1F	給食棟	-	FCL30	引っ掛けシーリングライト	1	2	2	器具交換	LEDペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	1
160	給食 外 1F	給食棟	-	IL40	コップ灯	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	3
161	給食 外	渡り廊下	-	LED	LED 20形ベースライト トラフ型 防水	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
162	給食 外	自転車置場	ランプ交換	IL60	柱一体型照明	3	1	3	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	昼白色	800	8.0	3
163	給食 外	プール室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
164	給食 外	プール室	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
165	給食 外	プール室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	4
166	給食 外	プール	5m	水銀灯200W相当	ボール灯	2	1	2	ランプ交換	E39口金タイプ 街路灯用HID代替 ランプ	昼白色	8,000	45.0	2
167	給食 外	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	6	1	6	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	6
168	給食 外	正門	-	LED	LED ボール灯	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 榎小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	外	プール	5m	水銀灯200W相当	ボール灯	2	1	2	ランプ交換	E39口金タイプ 街路灯用HID代替ランプ	昼白色	8,000	45.0	2
2	外	プール付居室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 防水ステンレス	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,500	17.0	1
3	外	プール付居室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
4	外	プール付居室	-	LED	LED 40形ブラケット	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
5	外	軒下	-	LED	LED 埋込ダウンライト	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
6	外	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	4	1	4	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	4
7	外	駐輪場	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型 防水	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,000	13.0	2
8	給食・教室棟1F	給食	-	IL40	コップ灯	4	1	4	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	4
9	給食・教室棟1F	給食	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	14	1	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	14
10	給食・教室棟1F	給食	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
11	給食・教室棟1F	給食	-	FL10	蛍光灯FL10W ブラケット	1	1	1	器具交換	LEDミラー灯10W	昼白色	420	5.0	1
12	給食・教室棟1F	給食	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
13	給食・教室棟1F	給食	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
14	給食・教室棟1F	給食	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 防水ステンレス	14	2	28	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	5,200	33.0	14
15	給食・教室棟1F	給食	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 防水ステンレス	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,500	17.0	4
16	給食・教室棟1F	作業室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
17	給食・教室棟1F	下足室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	4
18	給食・教室棟1F	下足室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
19	給食・教室棟1F	1ー3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	8
20	給食・教室棟1F	1ー2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	8
21	給食・教室棟1F	1ー1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
22	給食・教室棟1F	1ー1	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	2
23	給食・教室棟1F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	7	1	7	-	LED済	-	0	0.0	-
24	給食・教室棟1F	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
25	給食・教室棟1F	すずらん	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	8
26	給食・教室棟1F	ひまわり5	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
27	給食・教室棟1F	ひまわり5	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型 吊り下げ	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	3
28	給食・教室棟1F	ひまわり3・4	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型 吊り下げ	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
29	給食・教室棟1F	廊下	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
30	給食・教室棟2F	3ー3	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
31	給食・教室棟2F	3ー3	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	2
32	給食・教室棟2F	3ー2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	5
33	給食・教室棟2F	3ー2	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
34	給食・教室棟2F	3ー1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	7
35	給食・教室棟2F	3ー1	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	1
36	給食・教室棟2F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
37	給食・教室棟2F	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
38	給食・教室棟2F	日本語指導	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
39	給食・教室棟2F	算数教室2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
40	給食・教室棟2F	算数教室1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
41	給食・教室棟2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	8
42	給食・教室棟3F	4ー3	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	7
43	給食・教室棟3F	4ー3	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	1
44	給食・教室棟3F	4ー2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	7
45	給食・教室棟3F	4ー2	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	1
46	給食・教室棟3F	4ー1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	7
47	給食・教室棟3F	4ー1	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	1

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 榎小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
48	給食・教室棟3F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
49	給食・教室棟3F	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
50	給食・教室棟3F	通級指導教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	8
51	給食・教室棟3F	ひまわり6・7	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	20	2	40	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	20
52	給食・教室棟3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	6
53	給食・教室棟4F	5-2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	7
54	給食・教室棟4F	5-2	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	1
55	給食・教室棟4F	5-1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	4
56	給食・教室棟4F	5-1	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	4
57	給食・教室棟4F	ワールドクラス	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
58	給食・教室棟4F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
59	給食・教室棟4F	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
60	給食・教室棟4F	ひまわり2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
61	給食・教室棟4F	4階ホール	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	20	2	40	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	20
62	給食・教室棟4F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	6
63	給食・教室棟4F 1-6	階段1	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
64	給食・教室棟4F 1-6	階段1	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	1
65	給食・教室棟4F 1-6	階段1	-	LED	LED 40形ベースライト 片反射型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
66	給食・教室棟4F 1-6	階段2	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	3
67	教室棟 1F	ひまわり トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	12	1	12	-	LED済	-	0	0.0	-
68	教室棟 1F	ひまわり トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	9
69	教室棟 1F	ひまわり トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
70	教室棟 1F	ひまわり トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
71	教室棟 1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	13	2	26	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	13
72	教室棟 1F	保健室	-	LED	LED 20形ブラケット	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
73	教室棟 1F	保健室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
74	教室棟 1F	校長室・倉庫	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	7	1	7	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	7
75	教室棟 1F	校長室・倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 埋込型	6	1	6	-	LED済	-	0	0.0	-
76	教室棟 1F	職員室	-	LED	LED 40形ベースライト 埋込型	25	1	25	-	LED済	-	0	0.0	-
77	教室棟 1F	職員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
78	教室棟 1F	職員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
79	教室棟 1F	職員室	-	FL15	蛍光灯FL15W ブラケット	1	1	1	器具交換	LEDミラー灯10W	昼白色	420	5.0	1
80	教室棟 1F	事務室	-	LED	LED 40形ベースライト 埋込型	6	1	6	-	LED済	-	0	0.0	-
81	教室棟 1F	男子職員トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
82	教室棟 1F	女子職員トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
83	教室棟 1F	男子更衣室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
84	教室棟 1F	会議室	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
85	教室棟 1F	会議室	-	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型 Cチャンネル回避	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 Cチャンネル回避	昼白色	5,200	34.0	9
86	教室棟 1F	警備員・技術室	-	LED	LED 埋込ダウンライト	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
87	教室棟 1F	警備員・技術室	-	LED	LED 引っ掛けシーリング	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
88	教室棟 1F	警備員・技術室	-	FL15	蛍光灯FL15W ブラケット	1	1	1	器具交換	LEDミラー灯10W	昼白色	420	5.0	1
89	教室棟 1F	下足室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	6
90	教室棟 1F	廊下	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	5
91	教室棟 1F	廊下	-	HF32	蛍光灯HF32W ウォールウォッシャー型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 ウォールウォッシャー型	昼白色	2,400	16.0	1
92	教室棟 1F	廊下	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	7	1	7	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	2,400	16.0	7
93	教室棟 1F	倉庫	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
94	教室棟 1F	女子更衣室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	5

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 榎小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
95	教室棟 1F	女子更衣室	-	IL40	コップ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	1
96	教室棟 1F	女子更衣室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 防水ステンレス	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,500	17.0	1
97	教室棟 1F	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 片反射型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	2,500	16.0	1
98	教室棟 1F	男子シャワー	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 防水ステンレス	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,500	17.0	1
99	教室棟 1F	男子シャワー	-	IL40	コップ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	1
100	教室棟 1F	倉庫2か所	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
101	教室棟 1F	倉庫2か所	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
102	教室棟 2F	算数教材室	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
103	教室棟 2F	6-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
104	教室棟 2F	6-1	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
105	教室棟 2F	6-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
106	教室棟 2F	6-2	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
107	教室棟 2F	2-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
108	教室棟 2F	2-1	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
109	教室棟 2F	2-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
110	教室棟 2F	2-2	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
111	教室棟 2F	2-3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
112	教室棟 2F	2-3	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
113	教室棟 2F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	16	1	16	-	LED済	-	0	0.0	-
114	教室棟 2F	廊下	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	10	1	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	2,400	16.0	10
115	教室棟 1~2F	階段1	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	3
116	教室棟 1~2F	階段2	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
117	特別教室棟1F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
118	特別教室棟1F	理科室B	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 吊り下げ	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
119	特別教室棟1F	理科室B	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
120	特別教室棟1F	理科室B	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	2
121	特別教室棟1F	理科室B	-	IL40	コップ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	1
122	特別教室棟1F	理科室A	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	2
123	特別教室棟1F	理科室A	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
124	特別教室棟1F	理科室A	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 吊り下げ	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	12
125	特別教室棟1F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	4
126	特別教室棟1F	階段下倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
127	特別教室棟2F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
128	特別教室棟2F	図工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 吊り下げ	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
129	特別教室棟2F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
130	特別教室棟2F	図工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	2
131	特別教室棟2F	図書室	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	32	1	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	32
132	特別教室棟2F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	3
133	特別教室棟3F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
134	特別教室棟3F	音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	17	2	34	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	17
135	特別教室棟3F	多目的	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	18	2	36	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	18
136	特別教室棟3F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	3
137	特別教室棟1F~3F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
138	特別教室棟1F~3F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
139	体育館棟1F	体育倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
140	体育館棟1F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	9	1	9	-	LED済	-	0	0.0	-
141	体育館棟1F	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 榎小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	1本・台あたり消費電力 (W)	本・台数
142	体育館棟1F	トイレ	-	LED	LED 40形ブラケット	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
143	体育館棟1F	ホール	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
144	体育館棟1F	ホール	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
145	体育館棟1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
146	体育館棟1F	教員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
147	体育館棟1F	家庭科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	3
148	体育館棟1F	家庭科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 吊り下げ	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	12
149	体育館棟1F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
150	体育館棟1F	机イス倉庫	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	3
151	体育館棟1F	机イス倉庫	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 吊り下げ	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	12
152	体育館棟1F	机イス倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
153	体育館棟1F	音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	10	2	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	10
154	体育館棟1F	音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	5
155	体育館棟1F	音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	3,200	23.0	2
156	体育館棟2F	倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
157	体育館棟2F	舞台・そで	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	11	1	11	-	LED済	-	0	0.0	-
158	体育館棟3F	ロッカー・倉庫・ホール	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
159	体育館棟3F	通路	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 藤田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	4F	倉庫1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
2	4F	倉庫1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
3	4F	倉庫2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
4	4F	倉庫2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
5	4F	児童会室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
6	4F	児童会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
7	4F	6年生コーナー	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
8	4F	6年生コーナー	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
9	4F	高学年算数教室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
10	4F	高学年算数教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
11	4F	ミシン室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
12	4F	ミシン室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
13	4F	第2家庭科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
14	4F	第2家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
15	4F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
16	4F	5年生コーナー	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
17	4F	5年生コーナー	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
18	4F	習字室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
19	4F	習字室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
20	4F	中学年算数教室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
21	4F	中学年算数教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
22	4F	5年1組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
23	4F	5年1組	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
24	4F	5年2組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
25	4F	5年2組	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
26	4F	クラブ室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げトラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
27	4F	クラブ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
28	4F	図工作業室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げトラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
29	4F	図工作業室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
30	4F	倉庫	調光	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げトラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
31	4F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
32	4F	図工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げトラフ型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
33	4F	図工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げトラフ型	13	2	26	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	13
34	4F	図工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
35	4F	便所	-	LED	LED済	0	1	0	-	LED済	-	0	0.0	-
36	4F	6年1組	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
37	4F	6年1組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
38	4F	6年2組	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
39	4F	6年2組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
40	4F	廊下1	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	6
41	4F	廊下1	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
42	4F	廊下2	-	LED	LED済	0	1	0	-	LED済	-	0	0.0	-
43	3F	通級指導教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
44	3F	通級指導教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
45	3F	生活科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
46	3F	生活科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
47	3F	とうだルーム	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6

別紙1 LED照明仕様一覧表 「守口市 藤田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
48	3F	とうだルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
49	3F	2年生コーナー	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
50	3F	2年生コーナー	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
51	3F	3年生コーナー	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
52	3F	3年生コーナー	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
53	3F	3年1組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
54	3F	3年1組	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
55	3F	3年2組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
56	3F	3年2組	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
57	3F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型	昼白色	5,000	32.0	2
58	3F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型	昼白色	2,300	16.0	4
59	3F	トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	17	1	17	器具交換	LEDダウンライト 埋込φ150	昼白色	800	8.0	17
60	3F	4年生コーナー	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
61	3F	4年生コーナー	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
62	3F	4年1組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
63	3F	4年1組	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
64	3F	4年2組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
65	3F	4年2組	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
66	3F	たんぼぼ4	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
67	3F	たんぼぼ4	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
68	3F	たんぼぼ5・6	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
69	3F	たんぼぼ5・6	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
70	3F	資料室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げトラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
71	3F	資料室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
72	3F	備蓄倉庫	調光	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げトラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
73	3F	備蓄倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
74	3F	倉庫2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げトラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
75	3F	倉庫2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
76	3F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	3
77	3F	準備室	-	ビーム球75W	スポットライト	3	1	3	器具交換	LEDスポットライト フランジ型 本体シルバー	電球色	1,000	12.0	3
78	3F	学習室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げトラフ型	20	2	40	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	20
79	3F	2年1組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
80	3F	2年1組	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
81	3F	2年2組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
82	3F	2年2組	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
83	3F	便所	-	LED	LED済	0	1	0	-	LED済	-	0	0.0	-
84	3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	6
85	3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
86	3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
87	3F	廊下2	-	LED	LED済	0	1	0	-	LED済	-	0	0.0	-
88	2F	更衣室女	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	4
89	2F	更衣室女	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
90	2F	更衣室女	-	FCL30	和風シーリング	1	2	2	器具交換	LED和風 ペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	1
91	2F	更衣室女	-	FL10	ミラー灯	2	1	2	器具交換	LEDミラー灯10W	昼白色	420	5.0	2
92	2F	教材室	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	2
93	2F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型	昼白色	5,000	32.0	12
94	2F	更衣室男	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型	昼白色	5,000	32.0	3

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 藤田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
95	2F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	2
96	2F	学習支援ルーム	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	30	2	60	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	30
97	2F	なかよし①	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	10	2	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	10
98	2F	なかよし①	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	1
99	2F	なかよし②	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
100	2F	なかよし②	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	1
101	2F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型	昼白色	5,000	32.0	2
102	2F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型	昼白色	2,300	16.0	4
103	2F	トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	17	1	17	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	昼白色	800	8.0	17
104	2F	1年生コーナー	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
105	2F	1年生コーナー	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
106	2F	1年1組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
107	2F	1年1組	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
108	2F	1年2組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
109	2F	1年2組	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
110	2F	たんぼぼ2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
111	2F	たんぼぼ2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
112	2F	たんぼぼ3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
113	2F	たんぼぼ3	-	LED	LED済	0	1	0	-	LED済	-	0	0.0	-
114	2F	PTA会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げトラフ型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	4
115	2F	事務室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げトラフ型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	4
116	2F	印刷室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
117	2F	職員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	26	2	52	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	26
118	2F	職員室	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
119	2F	職員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
120	2F	校長室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	6
121	2F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
122	2F	図書室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	20	2	40	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	20
123	2F	図書室	-	FL20	ミラー灯	1	1	1	器具交換	LEDミラー灯10W	昼白色	420	5.0	1
124	2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	11	2	22	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	11
125	2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
126	2F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付下面開放型	昼白色	1,900	13.0	2
127	2F	便所	-	LED	LED済	0	1	0	-	LED済	-	0	0.0	-
128	1F	下足室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	3
129	1F	下足室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	12
130	1F	下足室	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	1
131	1F	南倉庫	調光	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げトラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
132	1F	南倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
133	1F	渡り廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 片反射型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 フォールウォッシュ型	昼白色	2,400	16.0	2
134	1F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	1
135	1F	たんぼぼ1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	5
136	1F	たんぼぼ1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	1
137	1F	たんぼぼ1	調光	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 無線調光	昼白色	2,000	15.0	1
138	1F	たんぼぼ1	-	FCL30	和風シーリング	1	2	2	器具交換	LED和風ペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	1
139	1F	第2理科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	16
140	1F	第2理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
141	1F	第1理科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	16

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 藤田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
142	1F	第1理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
143	1F	下足室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	12
144	1F	下足室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
145	1F	自立活動ルーム	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
146	1F	自立活動ルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
147	1F	カウンセリングルーム	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
148	1F	カウンセリングルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
149	1F	作業室1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
150	1F	作業室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
151	1F	作業室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	7
152	1F	校務員室	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	2
153	1F	校務員室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
154	1F	校務員室	-	FCL30	和風シーリング	1	2	2	器具交換	LED和風 ペンダントライト	昼白色	3,800	35.0	1
155	1F	校務員室	-	FL20	ミラー灯	1	1	1	器具交換	LEDミラー灯10W	昼白色	420	5.0	1
156	1F	校務員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
157	1F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	4
158	1F	玄関	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
159	1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げトラフ型	14	2	28	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	14
160	1F	ピロティ	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 ガード付	8	1	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	2,500	16.0	8
161	1F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	20	2	40	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	20
162	1F	給食室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 WP	11	2	22	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	5,200	33.0	11
163	1F	給食室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	昼白色	2,400	16.0	2
164	1F	給食室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
165	1F	給食室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
166	1F	給食室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	6
167	1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	6
168	1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
169	階段	東階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	4
170	階段	東階段	-	FL20	ブラケット	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	3
171	階段	北階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	5
172	階段	北階段	-	FL20	ブラケット	4	1	4	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	4
173	階段	西階段	-	FL20	ブラケット	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	3
174	階段	西階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
175	階段	西階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
176	階段	南階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	5
177	階段	南階段	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	2
178	別棟	第1音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	17	2	34	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	17
179	別棟	第1音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	2
180	別棟	第1音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	1
181	別棟	第2音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	4
182	別棟	第2音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	25	1	25	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	25
183	別棟	第2音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
184	別棟	第1家庭科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	18	1	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	18
185	別棟	第1家庭科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	2
186	別棟	第1家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
187	別棟	第1家庭科室	-	FL20	ミラー灯	1	1	1	器具交換	LEDミラー灯10W	昼白色	420	5.0	1
188	別棟	さんあい広場	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	16

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 藤田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
189	別棟	さんあい広場	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付下面開放型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付下面開放型	昼白色	1,900	13.0	1
190	別棟	体育館棟廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
191	別棟	更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
192	別棟	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
193	屋外	プール	-	水銀灯150W	ポール灯	2	1	2	器具交換	LED防犯灯 自動点滅器内蔵	昼白色	1,000	9.0	2

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 八雲東小学校」

				既設照明				LED照明						
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	給食棟	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
2	1F	給食棟	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	2,500	16.0	2
3	1F	給食棟	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
4	1F	給食棟	-	IL40	コップ灯	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	2
5	1F	給食棟	-	FCL30	引っ掛けシーリングライト	1	2	2	器具交換	LEDペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	1
6	1F	給食棟	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	2
7	1F	給食棟	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	9
8	1F	給食棟	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	2,500	16.0	2
9	1F	給食棟	-	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	16
10	1F	1-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
11	1F	1-2	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
12	1F	1-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
13	1F	1-1	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
14	1F	1階準備室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
15	1F	1階準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
16	1F	技術職員室	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	4
17	1F	技術職員室	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型 防水	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,000	13.0	1
18	1F	技術職員室	-	FCL30	引っ掛けシーリングライト	1	2	2	器具交換	LEDペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	1
19	1F	警備員室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
20	1F	警備員室	-	FCL30	引っ掛けシーリングライト	2	2	4	器具交換	LEDペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	2
21	1F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
22	1F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	3
23	1F	コスモス1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
24	1F	シャワー室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
25	1F	シャワー室	-	IL40	コップ灯	4	1	4	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	4
26	1F	通級指導室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	5
27	1F	3-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
28	1F	3-1	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
29	1F	3-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
30	1F	3-2	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
31	1F	下足室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	6
32	1F	コスモス2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
33	1F	コスモス2	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
34	1F	コスモス2	-	FCL30	引っ掛けシーリングライト	1	2	2	器具交換	LEDペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	1
35	1F	コスモス2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	2
36	1F	コスモス2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	1
37	1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付下面開放型	昼白色	1,900	13.0	6
38	1F	廊下	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	3
39	1F	体育館棟廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
40	1F	図工室	調光	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 無線調光	昼白色	2,000	15.0	2
41	1F	図工室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	14	2	28	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	14
42	1F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
43	1F	家庭科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	14	2	28	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	14
44	1F	家庭科室	調光	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 無線調光	昼白色	2,000	15.0	1
45	1F	家庭科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	2
46	1F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
47	1F	理科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	14	2	28	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	14

別紙1 LED照明仕様一覧表 「守口市 八雲東小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明			LED照明							
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
48	1F	理科室	調光	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 無線調光	昼白色	2,000	15.0	1
49	1F	理科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	2
50	1F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
51	1F	音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	21	2	42	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	21
52	1F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
53	1F	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
54	1F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
55	2F	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
56	2F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
57	1~3F	体育館階段	-	LED	LED 直付型スクエア	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
58	1~3F	体育館階段	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
59	2F	倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
60	2F	ステージ そで	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
61	2F	ステージ そで	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
62	2F	ステージ そで	-	LED	LED 直付ダウンライト	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
63	3F	更衣室・放送室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
64	3F	倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
65	2F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	6
66	2F	図書室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	14	1	14	-	LED済	-	0	0.0	-
67	2F	図書室	-	LED	LED 40形ベースライト 黒板灯	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
68	2F	図書室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	3
69	2F	コスモス3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
70	2F	コスモス3	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
71	2F	更衣室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	6
72	2F	消耗品庫・事務室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	6
73	2F	消耗品庫・事務室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
74	2F	消耗品庫・事務室	-	FL20	蛍光灯FL20W ミラー灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	1
75	2F	保健室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	6
76	2F	保健室	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
77	2F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
78	2F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
79	2F	職員トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	4
80	2F	職員室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	21	1	21	-	LED済	-	0	0.0	-
81	2F	職員室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
82	2F	職員室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
83	2F	校長室	-	LED	LED 40形ベースライト 埋込型	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
84	2F	教育相談室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
85	2F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付下面開放型	昼白色	1,900	13.0	6
86	2F	廊下	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
87	3F	2-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
88	3F	2-2	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
89	3F	2-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
90	3F	2-1	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
91	3F	コスモス4	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
92	3F	コスモス4	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
93	3F	CP室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
94	3F	CP室	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 八雲東小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
95	3F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
96	3F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
97	3F	4-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
98	3F	4-1	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
99	3F	4-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
100	3F	4-2	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
101	3F	4-3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
102	3F	4-3	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
103	3F	教員室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
104	3F	教員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
105	3F	コスモス5	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
106	3F	コスモス5	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
107	3F	コスモス6	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
108	3F	コスモス6	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
109	3F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	6
110	3F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付下面開放型	昼白色	1,900	13.0	6
111	3F	廊下	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
112	4F	コスモス7	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
113	4F	コスモス7	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
114	4F	6-3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
115	4F	6-3	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
116	4F	6-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
117	4F	6-2	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
118	4F	6-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
119	4F	6-1	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
120	4F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
121	4F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
122	4F	少人数A	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
123	4F	少人数A	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
124	4F	5-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
125	4F	5-1	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
126	4F	5-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
127	4F	5-2	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
128	4F	児童会室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
129	4F	児童会室	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
130	4F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付下面開放型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付下面開放型	昼白色	1,900	13.0	5
131	4F	廊下	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
132	1-3F	階段1	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	7
133	1-RF	階段2	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	9	1	9	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	9
134	1-RF	階段3	-	IL40	コップ灯	4	1	4	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	4
135	外	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	1
136	外	軒下	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	2,500	16.0	6
137	外	軒下	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
138	外	軒下	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型 防水	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
139	外	プール	5m	ボール灯	水銀灯200W相当	2	1	2	ランプ交換	E39口金対応 街路灯用HID代替ランプ	昼白色	8,000	45.0	2
140	外	プール室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	3
141	外	プール室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型 防水	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 八雲東小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
142	外	駐輪場	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 防水	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,500	17.0	3
143	外	駐輪場	-	水銀灯100W相当	防犯灯	1	1	1	器具交換	LED防犯灯+取付金具+取付ベルト	昼白色	1,700	13.0	1

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 佐太小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	外	正門	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	1
2	外	校庭	-	水銀灯100W	ボール灯	2	1	2	ランプ交換	E26口金X4 街路灯用HID代替 ランプ	昼白色	4,000	23.0	2
3	外	プール	-	水銀灯200W相当	アーム灯	2	1	2	器具交換	LED防犯灯+取付金具+取付ベルト	昼白色	3,900	31.0	2
4	外 1F・2F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
5	外 1F・2F	渡り廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 笠付トラフ型 防水	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,000	13.0	6
6	外 1F・2F	渡り廊下	-	LED	LED 20形ブラケット	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
7	外	裏門	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	1
8	外	プール付属	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 防水	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,500	17.0	1
9	外	プール付属	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
10	外	プール付属	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
11	外	給食職員用門	ランプ交換	FL15	軒下灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形	昼白色	700	5.0	1
12	管理棟体育館1F	下足室	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
13	管理棟体育館1F	下足室	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
14	管理棟体育館1F	トイレ	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
15	管理棟体育館1F	トイレ	-	LED	LED 20形ブラケット	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
16	管理棟体育館1F	男子更衣室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
17	管理棟体育館1F	校長室	-	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型 Cチャンネル回避	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 Cチャンネル回避	昼白色	5,200	34.0	8
18	管理棟体育館1F	技術職員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
19	管理棟体育館1F	技術職員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
20	管理棟体育館1F	技術職員室	-	FCL30	引っ掛けシーリングライト	1	2	2	器具交換	LEDペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	1
21	管理棟体育館1F	女子更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
22	管理棟体育館1F	女子更衣室	-	FCL30,40	シーリングライト φ600	1	1	1	器具交換	LEDシーリングライト 調光・調色	電球色～昼光色	4,000	31.0	1
23	管理棟体育館1F	職員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
24	管理棟体育館1F	職員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	20	2	40	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	20
25	管理棟体育館1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	4
26	管理棟体育館1F	理科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	11	2	22	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	11
27	管理棟体育館1F	理科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	9	1	9	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	9
28	管理棟体育館1F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
29	管理棟体育館1F	家庭科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	11	2	22	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	11
30	管理棟体育館1F	家庭科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	9	1	9	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	9
31	管理棟体育館1F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
32	管理棟体育館1F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
33	管理棟体育館1F-3F	階段	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
34	管理棟体育館1F-3F	階段	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
35	管理棟体育館2F	トイレ	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
36	管理棟体育館2F	倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
37	管理棟体育館3F	3F通路	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	10	1	10	-	LED済	-	0	0.0	-
38	管理棟体育館2F	舞台	-	LED	LED 40形ベースライト 笠付トラフ型	15	1	15	-	LED済	-	0	0.0	-
39	管理棟体育館2F	舞台袖	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
40	管理棟体育館3F	3F倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
41	管理棟体育館3F	3F倉庫	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
42	管理棟体育館3F	第3・4倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
43	教室棟 1F	給食棟	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
44	教室棟 1F	給食棟	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
45	教室棟 1F	給食棟	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	10	2	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	10
46	教室棟 1F	給食棟	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型 防水	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
47	教室棟 1F	給食棟	-	FL10	蛍光灯FL10W ミラー灯	1	1	1	器具交換	LEDミラー灯10W	昼白色	420	5.0	1

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 佐太小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
48	教室棟 1F	給食棟	-	FCL30,40	シーリングライト φ600	1	1	1	器具交換	LEDシーリングライト 調光・調色	電球色～昼光色	4,000	31.0	1
49	教室棟 1F	給食棟	-	FL20	蛍光灯FL20W ミラー灯	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	2
50	教室棟 1F	給食棟	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
51	教室棟 1F	給食棟	-	IL40	コップ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	1
52	教室棟 1F	下足室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	11	1	11	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	11
53	教室棟 1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付下面開放型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付下面開放型	昼白色	1,900	13.0	5
54	教室棟 1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
55	教室棟 1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
56	教室棟 1F	トイレ	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	4
57	教室棟 1F	シャワー室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	2,500	16.0	1
58	教室棟 1F	シャワー室	-	IL40	コップ灯	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	2
59	教室棟 1F	倉庫	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	10	1	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	10
60	教室棟 1F	児童クラブ①	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	15	2	30	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	15
61	教室棟 1F	児童クラブ②	調光	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	12
62	教室棟 1F	児童クラブ②	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
63	教室棟 1F	作業室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	12
64	教室棟 1F	作業室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
65	教室棟 1F	PTA室	調光	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	12
66	教室棟 1F	PTA室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
67	教室棟 2F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	7
68	教室棟 2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
69	教室棟 2F	トイレ	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	4
70	教室棟 2F	たんぼぼ②	調光	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	12
71	教室棟 2F	たんぼぼ②	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
72	教室棟 2F	4-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	12
73	教室棟 2F	4-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
74	教室棟 2F	たんぼぼ③	調光	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	12
75	教室棟 2F	たんぼぼ③	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
76	教室棟 2F	5-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	12
77	教室棟 2F	5-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
78	教室棟 2F	5年ルーム	調光	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	12
79	教室棟 2F	5年ルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
80	教室棟 3F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	7
81	教室棟 3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
82	教室棟 3F	トイレ	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	4
83	教室棟 3F	図工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	26	1	26	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	26
84	教室棟 3F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
85	教室棟 3F	PC室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	12
86	教室棟 3F	PC室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
87	教室棟 3F	6-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	12
88	教室棟 3F	6-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
89	教室棟 3F	6年ルーム	調光	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	12
90	教室棟 3F	6年ルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
91	教室棟 4F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	7
92	教室棟 4F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
93	教室棟 4F	トイレ	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	4
94	教室棟 4F	音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	20	1	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	20

別紙1 LED照明仕様一覧表 「守口市 佐太小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
95	教室棟 4F	音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	4
96	教室棟 4F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
97	教室棟 4F	机いす倉庫	-	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	2,500	16.0	12
98	教室棟 4F	机いす倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
99	教室棟 4F	少人数教室	調光	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	12
100	教室棟 4F	少人数教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
101	教室棟 4F	教員室	調光	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	12
102	教室棟 4F	教員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
103	教室棟 1F-4F	階段1	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	3
104	教室棟 1F-RF	階段2	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	4
105	教室棟 1F-RF	階段2	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
106	教室棟2 1F	下足室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	4
107	教室棟2 1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
108	教室棟2 1F	トイレ	-	FHT24	埋込ダウンライト φ150	10	1	10	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	昼白色	1,100	10.0	10
109	教室棟2 1F	保健室	-	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型	昼白色	5,000	32.0	6
110	教室棟2 1F	たんばぼ①	調光	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
111	教室棟2 1F	たんばぼ①	調光	FCL30	スクエア照明 埋込型	2	1	2	器具交換	ベースライトスクエア型 直付型 無線調光	昼白色	3,000	22.0	2
112	教室棟2 1F	たんばぼ①	-	FCL30	引っ掛けシーリングライト	1	2	2	器具交換	LEDペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	1
113	教室棟2 1F	たんばぼ①	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	1
114	教室棟2 1F	たんばぼ①	-	FL15	蛍光灯FL15W ブラケット	1	1	1	器具交換	LEDミラー灯10W	昼白色	420	5.0	1
115	教室棟2 1F	たんばぼ①	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
116	教室棟2 1F	1-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
117	教室棟2 1F	1-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
118	教室棟2 1F	2-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
119	教室棟2 1F	2-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
120	教室棟2 2F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
121	教室棟2 2F	トイレ	-	FHT24	埋込ダウンライト φ150	10	1	10	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	昼白色	1,100	10.0	10
122	教室棟2 2F	図書室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	12	1	12	-	LED済	-	0	0.0	-
123	教室棟2 2F	図書室	-	LED	LED 40形ベースライト 埋込型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
124	教室棟2 2F	3-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
125	教室棟2 2F	3-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
126	教室棟2 2F	3-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
127	教室棟2 2F	3-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
128	教室棟2 3F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
129	教室棟2 3F	カウンセリングルーム	-	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	6
130	教室棟2 3F	カウンセリングルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
131	教室棟2 3F	通級指導室	-	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	6
132	教室棟2 3F	通級指導室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
133	教室棟2 3F	トイレ	-	FHT24	埋込ダウンライト φ150	10	1	10	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	昼白色	1,100	10.0	10
134	教室棟2 1-3F	階段1	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	5
135	教室棟2 1-2F	階段2	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3

別紙1 LED照明仕様一覧表 「守口市 第一中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	外	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	4	1	4	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	4
2	外2F	外壁	-	IL60	ブラケット	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ300	電球色	700	7.0	1
3	外1F	外壁	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型 防水	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
4	外	駐輪場	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	2,500	16.0	1
5	1F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
6	1F	図書室	-	IL40	コップ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	1
7	1F	図書室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	22	2	44	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	22
8	1F	美術室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	4
9	1F	美術室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	21	2	42	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	21
10	1F	美術室	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	4	1	4	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	4
11	1F	技術室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	30	2	60	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	30
12	1F	ランチルーム	-	LED	LED 40形ベースライト 埋込型	20	1	20	-	LED済	-	0	0.0	-
13	1F	ランチルーム	-	LED	LED 40形ブラケット	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
14	1F	ランチルーム	-	LED	LED 埋込ダウンライト	6	1	6	-	LED済	-	0	0.0	-
15	1F	ランチルーム	-	LED	LED 埋込ダウンライト	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
16	1F	ランチルーム	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 防水ステンレス	15	2	30	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	5,200	33.0	15
17	1F	ランチルーム	-	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	2,500	16.0	1
18	1F	ランチルーム	-	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型	昼白色	5,000	32.0	2
19	1F	ランチルーム	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	2
20	1F	ランチルーム	-	LED	LED 埋込ダウンライト	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
21	1F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
22	1F	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
23	1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	4
24	1F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
25	1F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
26	1F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
27	1F	カウンセリング	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
28	1F	備蓄倉庫	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
29	1F	美化倉庫	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
30	1F	第一生徒相談室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
31	1F	生徒会室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
32	1F	生徒会室	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
33	1F	3年少人数	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
34	1F	3年少人数	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
35	1F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	6
36	1F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	7	1	7	-	LED済	-	0	0.0	-
37	1F	下足室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	9	1	9	-	LED済	-	0	0.0	-
38	1F	受信所	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
39	1F	受信所	-	FCL30	引っ掛けシーリングライト	1	2	2	器具交換	LEDペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	1
40	1F	受信所	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
41	1F	保健室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
42	1F	保健室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
43	1F	保健室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
44	1F	廊下	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
45	1F	作業室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	4
46	1F	体育準備室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	2
47	1F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	6

別紙1 LED照明仕様一覧表 「守口市 第一中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
48	1F	若菜1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
49	1F	若菜1	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
50	1F	通級指導室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	4
51	1F	教員室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	3
52	1F	教員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
53	1F	和室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
54	1F	若菜5	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	4
55	1F	若菜5	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
56	1F	若菜3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	4
57	1F	マイステップ	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	4
58	1F	若菜4	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	12
59	1F	若菜4	調光	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 無線調光	昼白色	1,900	15.0	2
60	1F	若菜多目的	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	2
61	1F	若菜多目的	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 防水ステンレス	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,500	17.0	2
62	1F	廊下	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	6
63	1F	廊下	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
64	1F	渡り廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 笠付トラフ型 防水	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,000	13.0	2
65	1F	クラブ部屋	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	10	1	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	10
66	2F	第一理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
67	2F	第一理科室	-	IL40	コップ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	1
68	2F	第一理科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	21	2	42	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	21
69	2F	調理室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	16
70	2F	調理室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	5
71	2F	被服室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	16
72	2F	被服室	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 40形	昼白色	2,900	30.0	1
73	2F	音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	2
74	2F	音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	4
75	2F	音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	24	1	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	24
76	2F	音楽室	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	5	1	5	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 無線調光	昼白色	1,100	10.0	5
77	2F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
78	2F	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
79	2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	3
80	2F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
81	2F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
82	2F	3-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
83	2F	3-1	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
84	2F	3-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
85	2F	3-2	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
86	2F	3-3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
87	2F	3-3	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
88	2F	3-4	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
89	2F	3-4	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
90	2F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	11	1	11	-	LED済	-	0	0.0	-
91	2F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	4
92	2F	職員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	22	2	44	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	22
93	2F	職員室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
94	2F	職員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 第一中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
95	2F	職員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
96	2F	校長室	-	FL20	スクエア照明 埋込型	4	6	24	器具交換	ベースライトスクエア型 埋込型	昼白色	8,800	117.0	4
97	2F	職員トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	7	1	7	-	LED済	-	0	0.0	-
98	2F	職員トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
99	2F	ロッカー	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	2
100	2F	ロッカー	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
101	2F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
102	2F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	5
103	2F	廊下	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	2
104	2F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
105	2F	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
106	2F	事務室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	3
107	2F	会議室	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
108	2F	会議室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	9
109	2F	共同学校事務室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	4
110	2F	印刷室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	4
111	2F	CP室	調光	FPL36	スクエア照明 埋込型	30	3	90	器具交換	ベースライトスクエア型 埋込型 無線調光	昼白色	6,600	44.0	30
112	2F	CP室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 埋込型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 黒板灯	昼白色	2,100	16.0	1
113	2F	視聴覚室	調光	FPL36	スクエア照明 埋込型	24	3	72	器具交換	ベースライトスクエア型 埋込型 無線調光	昼白色	6,600	44.0	24
114	2F	視聴覚室	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
115	2F	視聴覚室	-	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型 Cチャンネル	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型	昼白色	5,200	34.0	3
116	2F	視聴覚室	調光付き	IL60	埋込ダウンライト φ125 調光付き	14	1	14	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ125 無線調光	昼白色	800	8.0	14
117	2F	廊下	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	6
118	2F	廊下	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
119	3F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	11	1	11	-	LED済	-	0	0.0	-
120	3F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	4
121	3F	2年少人数A	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
122	3F	2年少人数A	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
123	3F	2-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
124	3F	2-1	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
125	3F	2-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
126	3F	2-2	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
127	3F	2-3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
128	3F	2-3	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
129	3F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	3
130	3F	廊下	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
131	3F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
132	3F	第二職員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	6
133	3F	1-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	7
134	3F	1-1	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
135	3F	1-5	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	7
136	3F	1-5	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
137	3F	1-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	7
138	3F	1-2	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
139	3F	1年少人数	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	7
140	3F	1年少人数	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
141	3F	1-3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	7

別紙1 LED照明仕様一覧表 「守口市 第一中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
142	3F	1-3	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
143	3F	行事倉庫	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	7
144	3F	行事倉庫	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
145	3F	1-4	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	7
146	3F	1-4	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	1
147	3F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	10	1	10	-	LED済	-	0	0.0	-
148	3F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	4
149	3F	廊下	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	7	1	7	-	LED済	-	0	0.0	-
150	3F	体育館舞台袖	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
151	3F	体育館倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
152	4F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	11	1	11	-	LED済	-	0	0.0	-
153	4F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	4
154	4F	2年少人数B	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
155	4F	2年少人数B	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
156	4F	多文化共生学級	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
157	4F	多文化共生学級	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
158	4F	2-4	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
159	4F	2-4	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
160	4F	2-5	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
161	4F	2-5	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
162	4F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	3
163	4F	女子更衣室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
164	4F	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
165	4F	男子更衣室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
166	4F	管理室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
167	4F	管理室	-	IL40	コップ灯	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	3
168	4F	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	昼白色	2,400	16.0	1
169	4F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
170	4F	体育館倉庫2	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
171	1F~RF	階段1	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	7
172	1F~RF	階段1	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
173	1F~4F	階段2	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
174	1F~4F	階段2	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
175	1F~4F	階段3	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
176	1F~4F	階段3	-	LED	LED 40形階段通路誘導灯	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
177	1F~4F	階段3	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 庭窪中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	管理棟1F	下足室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	14	1	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	14
2	管理棟1F	下足室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	4
3	管理棟1F	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
4	管理棟1F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
5	管理棟1F	下足室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	9	1	9	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	9
6	管理棟1F	和室・警備員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
7	管理棟1F	和室・警備員室	-	FCL30	和風シーリング	1	2	2	器具交換	LED和風 ペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	1
8	管理棟1F	和室・警備員室	-	FCL30,40	和風シーリング	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型 防塵型	昼白色	2,000	13.0	1
9	管理棟1F	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
10	管理棟1F	女子更衣室	-	FCL30	和風シーリング	1	2	2	器具交換	LED和風 ペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	1
11	管理棟1F	女子更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	2
12	管理棟1F	女子更衣室	-	白熱球60W	防水ブラケット	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防塵型	昼白色	2,000	13.0	2
13	管理棟1F	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	3
14	管理棟1F	なかよし1組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
15	管理棟1F	なかよし2組	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	3
16	管理棟1F	なかよし2組	-	FCL30	和風シーリング	1	2	2	器具交換	LED和風 ペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	1
17	管理棟1F	なかよし2組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
18	管理棟1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	7	1	7	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	7
19	管理棟1F	壁面	-	FL20	ブラケット 20W	5	1	5	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	5
20	管理棟2F	図書室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	18	2	36	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	18
21	管理棟2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	4
22	管理棟2F	印刷室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
23	管理棟2F	職員室	-	旧LED 40型	40型直付型	19	2	38	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	19
24	管理棟2F	職員室	-	旧LED 20型	20型直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
25	管理棟2F	職員室	-	FL20	ミラー灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	2
26	管理棟2F	校長室	-	FL20	ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1
27	管理棟2F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
28	管理棟2F	事務室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	3
29	管理棟2F	相談室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
30	管理棟2F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
31	管理棟2F	教員室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
32	管理棟2F	教員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
33	管理棟2F	第2相談室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
34	管理棟2F	第1相談室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
35	管理棟2F	第1相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
36	管理棟2F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	5
37	管理棟3F	多目的教室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
38	管理棟3F	多目的教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
39	管理棟3F	1年1組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	7
40	管理棟3F	1年1組	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
41	管理棟3F	1年2組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
42	管理棟3F	1年2組	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
43	管理棟3F	小人数教室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
44	管理棟3F	小人数教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
45	管理棟3F	1年3組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
46	管理棟3F	1年3組	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
47	管理棟3F	1年4組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 庭窪中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
48	管理棟3F	1年4組	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
49	管理棟3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
50	管理棟3F	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
51	管理棟3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
52	管理棟3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
53	管理棟3F	視聴覚教室	-	FPL36	スクエア照明 埋込型 ルーバー付	24	3	72	器具交換	ベースライトスクエア型 埋込型	昼白色	6,600	44.0	24
54	管理棟3F	視聴覚教室	-	白熱球60W	埋込ダウンライト φ125	16	1	16	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ125	昼白色	400	6.0	16
55	管理棟3F	視聴覚教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	昼白色	3,300	20.0	6
56	管理棟4F	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
57	管理棟4F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
58	管理棟4F	音楽準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型	昼白色	5,000	32.0	3
59	管理棟4F	被服室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	9
60	管理棟4F	被服室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 無線調光	昼白色	4,900	34.0	3
61	管理棟4F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	5
62	管理棟4F	理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	15	2	30	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	15
63	管理棟4F	美術室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	24	2	48	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	24
64	管理棟4F	美術室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型	11	1	11	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 無線調光	昼白色	3,100	23.0	11
65	管理棟4F	第2音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	24	1	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	24
66	管理棟階段	階段1	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	7
67	管理棟階段	階段2	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	7
68	教室棟1F	保健室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	9
69	教室棟1F	倉庫	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
70	教室棟1F	倉庫	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	6
71	教室棟1F	通級指導室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
72	教室棟1F	通級指導室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	9	1	9	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	9
73	教室棟1F	withroom	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	2
74	教室棟1F	withroom	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	9	1	9	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	9
75	教室棟1F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	4
76	教室棟1F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
77	教室棟1F	陶芸教室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	9
78	教室棟1F	作業室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	9
79	教室棟1F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
80	教室棟1F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	3
81	教室棟1F	トイレ前	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
82	教室棟1F	なかよし3組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
83	教室棟1F	なかよし4組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
84	教室棟1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	4
85	教室棟1F	CP教室	-	FPL36	スクエア照明 埋込型 ルーバー付	27	3	81	器具交換	ベースライトスクエア型 埋込型	昼白色	6,600	44.0	27
86	教室棟1F	CP教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	3,100	21.0	1
87	教室棟1F	柔道場	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	12
88	教室棟1F	柔道場	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 非常灯兼用	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 非常灯兼用	昼白色	1,000	7.0	2
89	教室棟1F	倉庫	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	3
90	教室棟1F	準備室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	3
91	教室棟1F	準備室	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
92	教室棟1F	理科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	12
93	教室棟1F	調理室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	18	2	36	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	18
94	教室棟1F	技術室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	18	2	36	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	18

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 庭窪中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
95	教室棟1F	通路	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	5
96	教室棟1F	厨房	防水器具	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 WP	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	5,200	33.0	12
97	教室棟1F	厨房	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型WP	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,500	17.0	1
98	教室棟1F	厨房	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
99	教室棟1F	外灯ポール	-	水銀灯100W	ポール灯	5	1	5	器具交換	LED防犯灯 自動点滅器内蔵	昼白色	1,000	9.0	5
100	教室棟1F	プールポンプ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 WP	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	5,200	33.0	1
101	教室棟1F	プール室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	3
102	教室棟1F	プール室	-	FL20	防犯灯	1	1	1	器具交換	LED防犯灯 自動点滅器内蔵	昼白色	1,000	9.0	1
103	教室棟1F	プール室	-	アーム灯	アーム灯	2	1	2	器具交換	LED防犯灯 自動点滅器内蔵	昼白色	1,000	9.0	2
104	教室棟2F	進路指導室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	9
105	教室棟2F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
106	教室棟2F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
107	教室棟2F	なかよし5組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
108	教室棟2F	2年1組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	7
109	教室棟2F	2年2組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
110	教室棟2F	トイレ前	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
111	教室棟2F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	4
112	教室棟2F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
113	教室棟2F	支援多目	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
114	教室棟2F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	4
115	教室棟2F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
116	教室棟2F	小人数教室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
117	教室棟2F	3年3組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
118	教室棟2F	3年4組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
119	教室棟2F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	4
120	教室棟3F	音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	9
121	教室棟3F	特別活動	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
122	教室棟3F	3年2組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
123	教室棟3F	3年1組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
124	教室棟3F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	4
125	教室棟3F	トイレ	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
126	教室棟3F	多目的教室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
127	教室棟3F	生徒会室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	6
128	教室棟3F	地域支援本部	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	3
129	教室棟3F	地域支援本部	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	昼白色	2,400	16.0	3
130	教室棟3F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
131	教室棟3F	小人数	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
132	教室棟3F	2年4組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
133	教室棟3F	2年3組	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
134	教室棟3F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	4
135	教室棟階段	階段 1	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
136	教室棟階段	階段 3	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
137	教室棟階段	階段 3	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	2
138	教室棟階段	階段 3	-	HF32	蛍光灯HF32W 片反射型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 ウォールウォッシャー型	昼白色	2,400	16.0	2
139	教室棟階段	階段 2	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
140	教室棟階段	階段 2	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1

別紙1 LED照明仕様一覧表 「守口市 梶中学校」

				既設証明				LED照明						
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	外	機械室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
2	外	更衣室・トイレ・倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
3	外	更衣室・トイレ・倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
4	外	更衣室・トイレ・倉庫	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
5	外	プール	5m		水銀灯200W相当 ボール灯 水銀灯	4	1	4	ランプ交換	E39口金対応 街路灯用HID代替 ランプ	昼白色	8,000	45.0	4
6	外	校庭	-		水銀灯400W相当 投光器	5	8	40	-	ご提案対象外	-	-	-	-
7	外	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	1
8	外	外	-	LED	LED 20形ブラケット	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
9	外	外	-	LED	LED 20形ベースライト トラフ型 防水	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
10	外	クラブ	-	LED	LED 40形ブラケット	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
11	体棟	体育玄関	-	LED	LED 直付型スクエア	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
12	体棟	体育玄関 階段	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
13	体棟	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	9	1	9	-	LED済	-	0	0.0	-
14	体棟	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
15	体棟	廊下	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
16	体棟	少人数A	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
17	体棟	少人数A	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
18	体棟	少人数B	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
19	体棟	少人数B	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
20	体棟	多目的	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	12
21	体棟	多目的	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
22	体棟	ランチルーム	-	LED	LED 埋込ダウンライト	15	1	15	-	LED済	-	0	0.0	-
23	体棟	ランチルーム	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	18	1	18	-	LED済	-	0	0.0	-
24	体棟	ランチルーム	-	LED	LED 配ダクスポットライト	10	1	10	-	LED済	-	0	0.0	-
25	体棟	厨房	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	12	1	12	-	LED済	-	0	0.0	-
26	体棟	厨房	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
27	体棟	厨房	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
28	体棟	厨房	-	LED	LED 埋込ダウンライト	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
29	体棟	階段	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
30	体棟	倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
31	体棟	渡り廊下	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
32	体棟	倉庫	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
33	体棟	倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
34	1F	やまびこ1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	8
35	1F	やまびこ1	調光	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 無線調光	昼白色	2,000	15.0	6
36	1F	やまびこ1	調光	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 無線調光	昼白色	1,000	9.0	1
37	1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	3
38	1F	保健室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
39	1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
40	1F	下足室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	7	1	7	-	LED済	-	0	0.0	-
41	1F	下足室	-	LED	LED 埋込ダウンライト	6	1	6	-	LED済	-	0	0.0	-
42	1F	下足室	-	LED	LED スポットライト	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
43	1F	職員室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	19	2	38	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	19
44	1F	職員室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	5
45	1F	職員室	-	LED	LED 40形ベースライト トラフ型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
46	1F	職員室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
47	1F	職員室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 梶中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設証明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
48	1F	職員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	8
49	1F	図書室	調光	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 無線調光	昼白色	2,000	15.0	2
50	1F	理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	29	1	29	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 無線調光	昼白色	3,200	23.0	29
51	1F	理科室	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 笠付トラフ型	16	1	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 無線調光	昼白色	3,200	23.0	16
52	1F	理科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	1
53	1F	美術室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 吊り下げ	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	1
54	1F	美術室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	20	1	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 無線調光	昼白色	3,200	23.0	20
55	1F	音楽室	-	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型 Cチャン回避	25	2	50	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 Cチャン回避	昼白色	5,200	34.0	25
56	1F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
57	1F	音楽室	-	HF32	蛍光灯HF32W 埋込型 Cチャン回避	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	4
58	1F	調理室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 吊り下げ	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
59	1F	調理室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 無線調光	昼白色	3,200	23.0	12
60	1F	調理室	調光	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型 無線調光	昼白色	2,000	15.0	1
61	1F	技術室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	14	1	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 無線調光	昼白色	3,200	23.0	14
62	1F	技術室	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	1
63	1F	技術室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
64	1F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	3
65	1F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	5
66	1F	廊下	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
67	1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
68	1F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	1
69	1F	ロッカー室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	4
70	1F	ロッカー室	-	FCL30	シーリングライト φ300 防水	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケット φ300	昼白色	1,200	10.0	2
71	1F	技術職員室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
72	1F	技術職員室	-	FL20	直付シーリングライト	1	3	3	器具交換	LEDシーリングライト	電球色～昼光色	5,200	42.0	1
73	1F	職員トイレ	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	6
74	1F	職員トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	6	1	6	-	LED済	-	0	0.0	-
75	1F	事務室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	3
76	1F	応接室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型	昼白色	5,000	32.0	12
77	1F	相談室・警備員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
78	1F	教具室	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	3
79	2F	PC室	調光	FPL36	スクエア照明 埋込型	31	3	93	器具交換	ベースライトスクエア型 埋込型 無線調光	昼白色	6,600	44.0	31
80	2F	PC室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 埋込型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 黒板灯	昼白色	2,100	16.0	1
81	2F	校長室	-	FPL36	スクエア照明 埋込型	12	3	36	器具交換	ベースライトスクエア型 埋込型	昼白色	6,600	44.0	12
82	2F	会議室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	9
83	2F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
84	2F	通級指導教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
85	2F	通級指導教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
86	2F	通級指導教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
87	2F	2階リソースA	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	5
88	2F	2階リソースA	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	1
89	2F	2階リソースA	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
90	2F	3年4組	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	4
91	2F	3年4組	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	2
92	2F	3年4組	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
93	2F	3年3組	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	1
94	2F	3年3組	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	5

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 梶中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設証明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
95	2F	3年3組	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
96	2F	3年2組	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	1
97	2F	3年2組	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	5
98	2F	3年2組	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
99	2F	3年1組	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	1
100	2F	3年1組	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	4
101	2F	3年1組	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
102	2F	3年1組	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	1
103	2F	パイプ椅子倉庫	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
104	2F	パイプ椅子倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
105	2F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
106	2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	5
107	2F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	15	1	15	-	LED済	-	0	0.0	-
108	2F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	15	1	15	-	LED済	-	0	0.0	-
109	3F	被服室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	19	2	38	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	19
110	3F	被服室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 吊り下げ	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	6
111	3F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
112	3F	カウンタセリング室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
113	3F	生徒会室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	12
114	3F	リソースB	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
115	3F	リソースB	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
116	3F	リソースB	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
117	3F	2年4組	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	1
118	3F	2年4組	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	5
119	3F	2年4組	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
120	3F	2年3組	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	2
121	3F	2年3組	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	4
122	3F	2年3組	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
123	3F	2年2組	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
124	3F	2年2組	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
125	3F	2年1組	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	5
126	3F	2年1組	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	1
127	3F	2年1組	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
128	3F	リソースA	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	4
129	3F	リソースA	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	2
130	3F	リソースA	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
131	3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	5
132	3F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	15	1	15	-	LED済	-	0	0.0	-
133	3F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	15	1	15	-	LED済	-	0	0.0	-
134	4F	視聴覚教室	調光	FPL36	スクエア照明 埋込型	17	3	51	器具交換	ベースライトスクエア型 埋込型 無線調光	昼白色	6,600	44.0	17
135	4F	視聴覚教室	調光	IL60	埋込ダウンライト φ150 調光付き	11	1	11	器具交換	LEDダウンライト 埋込φ150 無線調光	電球色	1,000	10.0	11
136	4F	視聴覚教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
137	4F	視聴覚教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 埋込型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 黒板灯	昼白色	2,100	16.0	1
138	4F	資料室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	3
139	4F	やまびこ2.3	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
140	4F	やまびこ2.3	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
141	4F	やまびこ4.5	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 梶中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設証明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	1本・台あたり消費電力 (W)	本・台数
142	4F	やまびこ4.5	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
143	4F	やまびこ6	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	4
144	4F	やまびこ6	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	2
145	4F	やまびこ6	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
146	4F	リソースB	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
147	4F	リソースB	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
148	4F	リソースB	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
149	4F	1年3組	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	5
150	4F	1年3組	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	1
151	4F	1年3組	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
152	4F	1年2組	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
153	4F	1年2組	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
154	4F	1年2組	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
155	4F	1年1組	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
156	4F	1年1組	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
157	4F	1年1組	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
158	4F	リソースA	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	5
159	4F	リソースA	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	1
160	4F	リソースA	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
161	4F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	5
162	4F	ストープ倉庫	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
163	4F	西倉庫	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
164	4F	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
165	4F	トイレ	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
166	4F	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
167	4F	トイレ	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
168	階段	階段1	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
169	階段	階段1	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	3
170	階段	階段1	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	5
171	階段	階段2	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
172	階段	階段2	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	3
173	階段	階段2	-	LED	LED 40形ベースライト トラフ型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
174	階段	階段2	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	2
175	階段	階段2	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
176	階段	階段3	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	6
177	階段	階段3	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
178	階段	階段3	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	3

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 大久保中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	プール 外	更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	3
2	プール 外	プール	5m	水銀灯200W相当	ボール灯 水銀灯	1	1	1	ランプ交換	E39口金LED 街路灯用HID代替 ランプ	昼白色	8,000	45.0	1
3	プール 外	プール	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	2
4	体育館 1F	渡り廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 笠付トラフ型 防水	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,000	13.0	5
5	体育館 1F	トイレ軒下	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
6	体育館 1F	トイレ軒下	-	LED	LED 埋込ダウンライト	6	1	6	-	LED済	-	0	0.0	-
7	体育館 1F	トイレ軒下	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
8	体育館 1F	音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	19	2	38	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	19
9	体育館 1F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	2
10	体育館 1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	4
11	体育館 1F	理科室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	12
12	体育館 1F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
13	体育館 1F	調理室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	12
14	体育館 1F	調理室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
15	体育館 1F	被服室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
16	体育館 1F	被服室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	12
17	体育館 1F-3F	階段	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
18	ランチルーム1F	食堂	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	20	1	20	-	LED済	-	0	0.0	-
19	ランチルーム1F	食堂	-	LED	LED 埋込ダウンライト	7	1	7	-	LED済	-	0	0.0	-
20	ランチルーム1F	食堂	-	LED	LED 埋込ダウンライト	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
21	ランチルーム1F	厨房	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 防水ステンレス	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	5,200	33.0	9
22	ランチルーム1F	厨房	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 防水	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,500	17.0	1
23	ランチルーム1F	厨房	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	2
24	ランチルーム1F	厨房	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
25	ランチルーム1F	厨房	-	LED	LED 埋込ダウンライト	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
26	北棟 1F	渡り廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	4
27	北棟 1F	第二技術室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	15	2	30	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	15
28	北棟 1F	生徒会室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
29	北棟 1F	トイレ	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
30	北棟 1F	支援1・2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	21	1	21	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	21
31	北棟 1F	支援1・2	調光	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 無線調光	昼白色	2,000	15.0	1
32	北棟 1F	支援3	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 吊り下げ	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
33	北棟 1F	支援3	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
34	北棟 1F	通級教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 吊り下げ	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
35	北棟 1F	通級教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
36	北棟 1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	4
37	北棟 1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	6
38	北棟 1F	渡り廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	5
39	北棟 1F	第一技術室	調光	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型 無線調光	昼白色	2,000	15.0	12
40	北棟 1F	第一技術室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	4
41	北棟 1F	第一技術室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
42	本館 1F	下足室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	6
43	本館 1F	生徒更衣室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
44	本館 1F	生徒更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
45	本館 1F	大中ルーム	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
46	本館 1F	大中ルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
47	本館 1F	カウンセリングルーム	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 大久保中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
48	本館 1F	カウンセリングルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
49	本館 1F	消耗品庫	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
50	本館 1F	消耗品庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
51	本館 1F	保健室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	11	2	22	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	11
52	本館 1F	警備員室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
53	本館 1F	警備員室	-	FL20	直付シーリングライト	1	3	3	器具交換	LEDシーリングライト	電球色～昼白色	5,200	42.0	1
54	本館 1F	校務員室	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	2
55	本館 1F	校務員室	-	FCL30,40	シーリングライト φ600	1	1	1	器具交換	LEDシーリングライト 調光・調色	電球色～昼白色	4,000	31.0	1
56	本館 1F	作業室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	32.0	6
57	本館 1F	下足室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	6
58	本館 1F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	14	2	28	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	14
59	本館 2F	事務室 放送室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
60	本館 2F	職員室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	32	1	32	-	LED済	-	0	0.0	-
61	本館 2F	印刷室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
62	本館 2F	生活相談室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
63	本館 2F	男子職員控室	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
64	本館 2F	男子職員控室	-	FCL30	引っ掛けシーリングライト	2	1	2	器具交換	LED和風 角型シーリングライト	電球色～昼白色	5,000	47.0	2
65	本館 2F	女子職員控室	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
66	本館 2F	女子職員控室	-	FCL30	引っ掛けシーリングライト	2	1	2	器具交換	LED和風 角型シーリングライト	電球色～昼白色	5,000	47.0	2
67	本館 2F	校長室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付下面開放型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型	昼白色	5,000	32.0	3
68	本館 2F	校長室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
69	本館 2F	更衣室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	3
70	本館 2F	教具倉庫	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
71	本館 2F	進路指導室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
72	本館 2F	応接室	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	4
73	本館 2F	会議室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	9
74	本館 2F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
75	本館 2F	和室	-	FCL30	引っ掛けシーリングライト	5	1	5	器具交換	LED和風 角型シーリングライト	電球色～昼白色	5,000	47.0	5
76	本館 2F	和室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
77	本館 2F	和室	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	1
78	本館 2F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	12
79	本館 2.5F	トイレ①	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
80	本館 2.5F	トイレ②	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
81	本館 2.5F	トイレ③	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
82	本館 2.5F	トイレ④	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
83	本館 2F	体育館倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
84	本館 2F	体育館倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
85	本館 2F	舞台	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	20	1	20	-	LED済	-	0	0.0	-
86	本館 2F	図書館	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	15	2	30	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	15
87	本館 2F	図書館	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
88	本館 2F	トイレ	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
89	本館 2F	1-2	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
90	本館 2F	1-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
91	本館 2F	学習室2	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
92	本館 2F	学習室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
93	本館 2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	6
94	本館 2F	渡り廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	4

別紙1 LED照明仕様一覧表 「守口市 大久保中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
95	本館 2F	第二理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	13	2	26	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	13
96	本館 2F	第二理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	3
97	本館 2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
98	本館 1F-2F	北階段2	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
99	本館 3F	視聴覚室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 埋込型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 黒板灯	昼白色	2,100	16.0	2
100	本館 3F	視聴覚室	調光	FPL36	スクエア照明 埋込型	26	3	78	器具交換	ベースライトスクエア型 埋込型 無線調光	昼白色	6,600	44.0	26
101	本館 3F	視聴覚室	調光	IL60	埋込ダウンライト φ150 調光付き	20	1	20	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 無線調光	電球色	1,000	10.0	20
102	本館 3F	視聴覚室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	4
103	本館 3.5F	トイレ①	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
104	本館 3F	廊下	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
105	本館 3F	3年学習室3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
106	本館 3F	3年学習室3	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
107	本館 3F	3-3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
108	本館 3F	3-3	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
109	本館 3F	トイレ②	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
110	本館 3F	学習室2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
111	本館 3F	学習室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
112	本館 3F	通路	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
113	本館 3F	3-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
114	本館 3F	3-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
115	本館 3F	トイレ③	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
116	本館 3F	学習室①	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
117	本館 3F	学習室①	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
118	本館 3F	通路3	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
119	本館 3F	3-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
120	本館 3F	3-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
121	本館 3F	トイレ	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	5	1	5	-	LED済	-	0	0.0	-
122	本館 3F	音楽室	調光	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	48	1	48	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	48
123	本館 3F	音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
124	本館 3F	音楽倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	2
125	本館 3F	トイレ	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
126	本館 3F	1-1	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
127	本館 3F	1-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
128	本館 3F	学習室1	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
129	本館 3F	学習室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
130	本館 3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	5
131	本館 4F	CP室	調光	FPL36	スクエア照明 埋込型	38	3	114	器具交換	ベースライトスクエア型 埋込型 無線調光	昼白色	6,600	44.0	38
132	本館 4F	CP室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 埋込型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 黒板灯	昼白色	2,100	16.0	2
133	本館 4.5F	倉庫	-	IL40	コップ灯	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	3
134	本館 4F	2-1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
135	本館 4F	2-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
136	本館 4F	通路	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
137	本館 4F	学習室1	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
138	本館 4F	学習室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
139	本館 4F	倉庫	-	IL40	コップ灯	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	3
140	本館 4F	2-2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
141	本館 4F	2-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 大久保中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
142	本館 4F	通路	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
143	本館 4F	学習室2	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
144	本館 4F	学習室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
145	本館 4F	倉庫	-	IL40	コップ灯	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	3
146	本館 4F	学習室3	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
147	本館 4F	学習室3	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
148	本館 4F	通路3	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	1
149	本館 4F	学習室4	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
150	本館 4F	学習室4	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
151	本館 4F	倉庫	-	IL40	コップ灯	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	3
152	本館 4F	美術室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	6
153	本館 4F	美術室	調光	HF32	蛍光灯HF32W トラフ型	18	1	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	18
154	本館 4F	美術室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	3
155	本館 4F	美術倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	2
156	本館 4F	トイレ	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
157	本館 4F	学習室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
158	本館 4F	学習室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
159	本館 4F	学習室①	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
160	本館 4F	学習室①	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 吊り下げ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	2,200	16.0	1
161	本館 4F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	6
162	本館 1F-RF	階段1	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
163	本館 1F-RF	階段1	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	8
164	本館 1F-RF	階段2	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	8
165	本館 1F-RF	階段3	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
166	本館 1F-RF	階段3	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	8
167	本館 1F-RF	階段4	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	8
168	本館 1F-RF	北階段1	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	13.0	7

別紙1 LED照明仕様一覧表 「守口市 錦中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1~RF	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	9	1	9	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	9
2	4F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	15	1	15	-	LED済	-	0	0.0	-
3	4F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
4	4F	学習室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
5	4F	1-C	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
6	4F	1-B	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
7	4F	1-A	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
8	4F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	5
9	3F	2-A	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
10	3F	2-B	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
11	3F	2-C	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
12	3F	学習室	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
13	3F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	15	1	15	-	LED済	-	0	0.0	-
14	3F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
15	3F	CP室	調光	FPL36	スクエア照明 埋込型	24	3	72	器具交換	ベースライトスクエア型 埋込型 無線調光	昼白色	6,600	44.0	24
16	3F	CP室	-	FL40	蛍光灯FL40W 黒板灯 埋込型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 黒板灯	昼白色	2,100	16.0	1
17	3F	CP室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 無線調光	昼白色	5,000	34.0	6
18	3F	生徒会室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
19	3F	視聴覚室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	22	2	44	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	22
20	3F	視聴覚室	-	HF32	蛍光灯HF32W 黒板灯 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 黒板灯	昼白色	4,500	32.0	2
21	3F	視聴覚室	調光	IL100	埋込ダウンライト φ200 調光付き	14	1	14	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ200 無線調光	電球色	1,000	10.0	14
22	3F	美術室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	16
23	3F	音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	16
24	3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	12
25	3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	2
26	2F	3-A	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
27	2F	3-A	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	2
28	2F	3-B	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
29	2F	3-C	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
30	2F	学習室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	6
31	2F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	15	1	15	-	LED済	-	0	0.0	-
32	2F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
33	2F	職員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	7
34	2F	職員室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	12	1	12	-	LED済	-	0	0.0	-
35	2F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
36	2F	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
37	2F	トイレ	-	LED	LED 20形ブラケット	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
38	2F	応接室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	3
39	2F	製図室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	9
40	2F	進路指導室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	15	2	30	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	15
41	2F	校長室	-	FL20	蛍光灯FL20W ミラー灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	1
42	2F	校長室	-	FL40	スクエア照明 埋込型	3	6	18	器具交換	ベースライトスクエア型 埋込型	昼白色	13,200	175.0	3
43	2F	図書室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	9	3	27	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	9
44	2F	適級指導室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
45	2F	理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	11	2	22	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	11
46	2F	理科室	調光	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 無線調光	昼白色	2,000	15.0	2
47	2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	14	1	14	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	14

別紙1 LED照明仕様一覧表 「守口市 錦中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
48	1F	ランチルーム	-	LED	LED 40形ベースライト 埋込型	20	1	20	-	LED済	-	0	0.0	-
49	1F	ランチルーム	-	LED	LED 埋込ダウンライト	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
50	1F	ランチルーム	-	EFD15EL	ペンダントライト	14	1	14	器具交換	LEDペンダントライト	電球色	300	5.0	14
51	1F	ランチルーム	-	LED	LED 配ダクスポットライト	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
52	1F	ランチルーム	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 防水ステンレス	10	2	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	5,200	33.0	10
53	1F	ランチルーム	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型 防水ステンレス	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,500	17.0	1
54	1F	ランチルーム	-	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	2
55	1F	ランチルーム	-	HF16	蛍光灯HF16W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
56	1F	ひまわり	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	12
57	1F	ひまわり	調光	HF32	蛍光灯HF32W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	1
58	1F	ひまわり	-	IL40	コップ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	1
59	1F	ひまわり	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	1
60	1F	ひまわり	-	FCL30,40	シーリングライト φ600	1	1	1	器具交換	LEDシーリングライト 調光・調色	電球色～昼光色	4,000	31.0	1
61	1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	12
62	1F	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
63	1F	女子更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
64	1F	女子更衣室	-	FCL30	引っ掛けシーリングライト	1	2	2	器具交換	LEDペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	1
65	1F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	15	1	15	-	LED済	-	0	0.0	-
66	1F	トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
67	1F	下足室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	8
68	1F	技術職員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	2
69	1F	技術職員室	-	FL20	蛍光灯FL20W ミラー灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	1
70	1F	技術職員室	-	FCL30,40	シーリングライト φ600	1	1	1	器具交換	LEDシーリングライト 調光・調色	電球色～昼光色	4,000	31.0	1
71	1F	休憩室 更衣室	-	FCL30	引っ掛けシーリングライト	1	2	2	器具交換	LEDペンダントライト	昼光色	3,800	35.0	1
72	1F	休憩室 更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	1
73	1F	休憩室 更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	2
74	1F	警備員室	-	FCL30,40	シーリングライト φ600	1	1	1	器具交換	LEDシーリングライト 調光・調色	電球色～昼光色	4,000	31.0	1
75	1F	技術室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	15	2	30	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	15
76	1F	被服室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	12
77	1F	調理室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	5,200	34.0	9
78	1F	調理室	調光	LED 40形	LED 40形ベースライト 逆富士型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 無線調光	昼白色	3,300	23.0	3
79	1F	シャワー室	-	IL40	コップ灯	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	2
80	1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	12
81	1F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	5,200	32.0	3
82	1F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
83	1F	ポンプ室	-	IL40	コップ灯	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ190	電球色	500	5.0	1
84	1F	ホール・トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
85	1F	ホール・トイレ	-	LED	LED 埋込ダウンライト	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
86	1F	ホール・トイレ	-	LED	LED 20形ブラケット	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
87	1F	ホール・トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
88	1F	女子更衣室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
89	1F	女子更衣室	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型 防水	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
90	1F	女子更衣室	-	LED	LED 110形洗面灯	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
91	1F	ステージ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	4	1	4	-	LED済	-	0	0.0	-
92	1F	ステージ	-	LED	LED 40形ベースライト 笠付トラフ型	8	1	8	-	LED済	-	0	0.0	-
93	1F	男子更衣室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
94	1F	男子更衣室	-	LED	LED 20形ベースライト 逆富士型 防水	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-

別紙1 L E D照明仕様一覧表 「守口市 錦中学校」

				既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(Lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
95	1F	男子更衣室	-	LED	LED 110形洗面灯	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
96	1F	教官室	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	1	1	1	-	LED済	-	0	0.0	-
97	1F	体育倉庫	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	3	1	3	-	LED済	-	0	0.0	-
98	1F	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 防水	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,500	17.0	1
99	1F	職員・女子・更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
100	1F	職員・女子・更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	1,000	7.0	1
101	1F	トイレ	-	LED	LED 40形ベースライト 逆富士型	2	1	2	-	LED済	-	0	0.0	-
102	1F	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型	昼白色	2,500	16.0	1
103	1F	クラブ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	13	1	13	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	昼白色	2,400	16.0	13
104	外	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	9	1	9	器具交換	防雨型ブラケット 20形	昼白色	1,000	7.0	9
105	外	駐輪場	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型	昼白色	2,000	13.0	3
106	外	校門	-	水銀灯100W	ポール灯	1	1	1	ランプ交換	E26口金タイプ 街路灯用HID代替 ランプ	昼白色	4,000	23.0	1
107	外	渡り廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 防水	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	昼白色	2,500	17.0	1