

質 問 ・ 回 答 書

件名：八雲小学校外 1 校屋内運動場空調設備リース契約

No.	質 問 事 項	回 答
1	トランスの入れ替えについて、現在納期が約2.5 か月かかる見込みとなっております。そのため7月1日までに工事が間に合わないことが想定されますが入れ替え時期については別途協議いただけますでしょうか。	トランスの入れ替えは不要と考えています。契約後、現地確認した上で入れ替えが必要となった場合、別途協議することとします。
2	参考機器型番以外のメーカーではありますが、サイシュウテクノ製ハイパーストロングクールを同等品以上として採用可能でしょうか。 (機器仕様書を添付いたします。風量調整は5段階設定になります)	可能です。
3	機器の最大運転電流値が20A以下であれば、定格消費電流値が参考品番の機器より大きくても構いませんか。	構いません。
4	準備期間が令和6年6月30日までとありますが、昨今の建設業界を取り巻く環境を考えると、あまりにもスケジュールがタイトに感じます。工期延長の余地はありますか。	原則、仕様書のとおり令和6年6月30日までとします。 やむを得ない理由により、期間内での準備が難しい場合、別途協議することとします。
5	・別紙3 本契約に係る第一種特定製品簡易点検業務等 5. 点検等作業従事者について 作業従事者を置く必要があるようですが、再委託先にて資格を有していれば問題ないでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	弊社はリース会社のため、導入、設置、設定、保守等の業務を再委託する予定ですがよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	入札参加資格確認申請にて必要な履行実績が確認できる書類ですが、契約書の表紙に案件名（空調あるいはエアコンなどのキーワード）が記載されているもので、金額、期間、押印の確認ができれば、表紙のみの提出でもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	入札参加資格確認申請にて必要な履行実績に関して、令和元年度以降で賃貸借期間が満了している契約という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
9	入札参加資格確認申請にて必要な履行実績に関して、1件以上の実績があればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	入札書に記載する金額は賃貸借期間の総額（税抜）の認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

11	入札書を入れるための封筒は不要の認識でよろしいでしょうか。必要な場合、記載事項と捺印・割印の有無に関してご教示ください。	不要です。
12	動産総合保険に関して、一般的な条件（地震・津波・噴火などの天災は対象外で、保険金額は物件の購入金額をもとに経過期間に応じて逡減する内容）で、受注者はその保険金額の範囲内で費用の負担をするという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
13	既存機器の撤去・処分は含まれない認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
14	年割内訳書に記載する金額は税抜の認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	守口市契約規則第21条（3）に関して、過去2年以内に契約締結したものが対象でしょうか。また、1年以上の履行実績があるものでも問題ないでしょうか。	履行実績の契約期間の開始日から終了日までが、本件契約の締結日から遡って2年以内の契約実績が対象です。 詳しくは、以下URL（本市の入札・契約制度＞2020年7月1日契約保証金の納付等について）をご参照ください。 https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukan/oannai/somubu/keiyakuka/nyusatsukeiyakujouhou/honshinonyuusatukeiyakuseido/1516.html
16	守口市契約規則第21条（3）に関して、履行実績は1件以上で、契約書の表紙にて、件名、押印、金額、期間等が確認できたら表紙のみの提出でもよろしいでしょうか。	履行実績は2件以上必要です。 実績確認書類については、お見込みのとおりです。
17	入札書と委任状に記載する日付は令和6年5月29日の認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。