条件付き一般競争入札に係る質問回答書

令和8年11月5日

件名：　守口市立学校ガスヒートポンプ（GHP）等保守点検業務委託

以下のとおり回答いたします。

No.	質　問　事　項	回　　答
1	業務委託内容のＧＨＰ等の等とは、ＧＨＰ以外の電気式空調機（ＥＨＰ）を対象とし、不具合発生の場合に点検を行い、別途有償にて修理を行う認識で良いでしょうか。	お見込みのとおり
2	内訳書の下段に見積額の集計、小学校計、中学校計が有りますが、小中一貫校のさつき学園は小学校、中学校どちらで集計すれば良いでしょうか。	さつき学園小計の６５％（小数点以下切り上げ）を小学校に計上し、 その残数を中学校に計上すること。

守口市教育委員会事務局教育部教育総務課
担当：吉崎
TEL：06-6995-3161
Fax ：06-6995-2505
E-mailアドレス：kyosoumu@city.moriguchi.lg.jp