令和 8年 7月　市内給水栓水質検査結果

採水日　　令和 8年 7月 1日

水 質 基 準 項 目		基 準 値	錦ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ給水栓水 菊水通4丁目 （企業団水系）	にじいろ認定こども園給水栓水 藤田町1丁目 （自己水系）	西部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ給水栓水 文園町 （自己水系）
基１	一般細菌	100集落/mL以下	0集落/mL	0集落/mL	0集落/mL
基２	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基３	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
基４	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
基５	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基６	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基７	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基８	六価クロム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基９	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.71mg/L	0.59mg/L	0.57mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09mg/L	0.09mg/L	0.09mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下			
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下			
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下			
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08mg/L	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下			
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下			
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.5mg/L	12.4mg/L	12.6mg/L
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	11.4mg/L	8.3mg/L	8.4mg/L
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	37mg/L	36mg/L	36mg/L
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	76mg/L	82mg/L	82mg/L
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基44	2-メチルイソボルネオール　*2	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基46	フェノール類	0.005mg/L以下			
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7mg/L	0.7mg/L	0.7mg/L
基48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.7
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満
基52	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

*1　正式名称　(4S,4aS,8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛ-4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ-4a(2H)-ｵｰﾙ

*2　正式名称　1,2,7,7-ﾃﾄﾛﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ [2,2,1] ﾍﾌﾟﾀﾝ-2-ｵｰﾙ

令和 8年 7月　市内給水栓水質検査結果

採水日　　令和 8年 7月 1日

水質管理目標設定項目		目　標　値	錦ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ給水栓水 菊水通4丁目 （企業団水系）	にじいろ認定こども園給水栓水 藤田町1丁目 （自己水系）	西部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ給水栓水 文園町 （自己水系）
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目 2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
目 4	削　　除				
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			
目 6	削　　除				
目 7	削　　除				
目 8	トルエン	0.4mg/L以下			
目 9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下			
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	消毒剤に二酸化塩素を使用していないため未測定		
目11	削　　除				
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	消毒剤に二酸化塩素を使用していないため未測定		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下			
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下			
目15	農薬類　　*3	比の総和1以下			
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.6mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下	37mg/L	36mg/L	36mg/L
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	0.9mg/L	1.1mg/L	1.2mg/L
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下			
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	1.1mg/L	1.1mg/L	0.9mg/L
目23	臭気強度（TON）	3以下			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	76mg/L	82mg/L	82mg/L
目25	濁度	1度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
目26	ｐH値	7.5程度	7.4	7.6	7.7
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度とし極力0に近づける	-1.4	-1.2	-1.1
目28	従属栄養細菌	2,000集落/mL以下	0集落/mL	0集落/mL	3集落/mL
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満