

令和 3年12月 市内給水栓水質検査結果

採水日 令和 3年12月 1日

水質基準項目		基準値	錦コミュニティセンター給水栓水 菊水通4丁目 (企業団水系)	にじいろ認定こども園給水栓水 藤田町1丁目 (自己水系)	西部コミュニティセンター給水栓水 文園町 (自己水系)
基1	一般細菌	100集落数以下/mL	0	0	0
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未滿	0.0003mg/L未滿	0.0003mg/L未滿
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未滿	0.00005mg/L未滿	0.00005mg/L未滿
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未滿	0.001mg/L未滿	0.001mg/L未滿
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未滿	0.001mg/L未滿	0.001mg/L未滿
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未滿	0.001mg/L未滿	0.001mg/L未滿
基8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未滿	0.002mg/L未滿	0.002mg/L未滿
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未滿	0.004mg/L未滿	0.004mg/L未滿
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未滿	0.001mg/L未滿	0.001mg/L未滿
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.17mg/L	1.18mg/L	1.21mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.10mg/L	0.09mg/L	0.10mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未滿	0.1mg/L未滿	0.1mg/L未滿
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未滿	0.0002mg/L未滿	0.0002mg/L未滿
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未滿	0.005mg/L未滿	0.005mg/L未滿
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004mg/L未滿	0.004mg/L未滿	0.004mg/L未滿
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002mg/L未滿	0.002mg/L未滿	0.002mg/L未滿
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未滿	0.001mg/L未滿	0.001mg/L未滿
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未滿	0.001mg/L未滿	0.001mg/L未滿
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未滿	0.001mg/L未滿	0.001mg/L未滿
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未滿	0.06mg/L未滿	0.06mg/L未滿
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未滿	0.002mg/L未滿	0.002mg/L未滿
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006mg/L未滿	0.006mg/L未滿	0.006mg/L未滿
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未滿	0.003mg/L未滿	0.003mg/L未滿
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01mg/L未滿	0.01mg/L未滿	0.01mg/L未滿
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.002mg/L	0.001mg/L未滿	0.001mg/L未滿
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01mg/L	0.01mg/L未滿	0.01mg/L未滿
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未滿	0.003mg/L未滿	0.003mg/L未滿
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.003mg/L未滿	0.003mg/L未滿
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009mg/L未滿	0.009mg/L未滿	0.009mg/L未滿
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未滿	0.008mg/L未滿	0.008mg/L未滿
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未滿	0.1mg/L未滿	0.1mg/L未滿
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L未滿	0.02mg/L未滿	0.02mg/L未滿
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L未滿	0.03mg/L未滿	0.03mg/L未滿
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L未滿	0.1mg/L未滿	0.1mg/L未滿
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14.3mg/L	14.0mg/L	14.0mg/L
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L未滿	0.005mg/L未滿	0.005mg/L未滿
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	16.4mg/L	16.8mg/L	16.6mg/L
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	45mg/L	45mg/L	44mg/L
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	93mg/L	88mg/L	93mg/L
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未滿	0.02mg/L未滿	0.02mg/L未滿
基42	ジェオスミン *1	0.00001mg/L以下			
基43	2-メチルイソボルネオール *2	0.00001mg/L以下			
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未滿	0.005mg/L未滿	0.005mg/L未滿
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.00005mg/L未滿	0.00005mg/L未滿	0.00005mg/L未滿
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8mg/L	0.8mg/L	0.8mg/L
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.3
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	1度未滿	1度未滿	1度未滿
基51	濁度	2度以下	0.1度未滿	0.1度未滿	0.1度未滿

*1 正式名称 (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルノボルネン-4a(2H)-オール

*2 正式名称 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ [2, 2, 1] ヘプタン-2-オール