

【別表２】 点検測定及び手入規準

対 象		番号	点 検 項 目	番号	測 定 項 目
引 込 関 係	支持物	1	電柱、腕木、碍子、支線、支柱、 保護網などの損傷腐食	1	絶縁抵抗測定
				2	接地抵抗測定
		2	標識保護さくの状況		
		3	電線取付状況弛度		
		4	電線と他の工作物との離隔距離		
		5	その他必要事項		
	ケーブル	1	腐食、きれつ、損傷	1	絶縁抵抗測定
		2	布設部の無断掘さく	2	接地抵抗測定
		3	標識物他との離隔距離		
		4	その他必要事項		
受 電 設 備 ・ 負 荷 設 備	断路器	1	受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合	1	絶縁抵抗測定
		2	損傷、きれつ	2	接地抵抗測定
		3	その他必要事項		
	遮断器	1	損傷、腐食、過熱、発錆、変形、ゆるみ	1	絶縁抵抗測定
		2	操作具合	2	接地抵抗測定
		3	付属装置の状態		
		4	その他必要事項		
	計器用変成器	1	各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、 変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常	1	絶縁抵抗測定
				2	接地抵抗測定
		2	その他必要事項		
	避雷器	1	外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損	1	絶縁抵抗測定
		2	接地線接続部	2	接地抵抗測定
		3	その他必要事項		
	受電用変圧器	1	各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損	1	絶縁抵抗測定
		2	接地線接続部	2	接地抵抗測定
		3	その他必要事項		
	配電盤	1	裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱、 ゆるみ、断線	1	絶縁抵抗測定
				2	接地抵抗測定
		2	接地線接続部		
		3	その他必要事項		
	電力用 コンデンサー リアクトル	1	外部の損傷、腐食	1	絶縁抵抗測定
		2	その他必要事項	2	接地抵抗測定
	開閉器類	1	損傷、変形、腐食、発錆、ゆるみ、過熱	1	絶縁抵抗測定
		2	その他必要事項	2	接地抵抗測定
	接地線	1	接続部のゆるみ、腐食、損傷	1	絶縁抵抗測定
		2	接地線の劣化索線切れ	2	接地抵抗測定
		3	といの損傷、変形、きれつ		
		4	その他必要事項		