

質問に対する回答表

件名：守口市水道局庁舎等エレベーター保守点検業務委託

項目	質問内容	回答内容
1	各 設置エレベーターの設置メーカーを教えていただきたい	守口市水道局庁舎 日本オーチス・エレベーター株式会社近畿支店 守口市水道局高度処理棟 日本オーチス・エレベーター株式会社近畿支店
2	各 設置エレベーターの設置年月を教えていただきたい	守口市水道局庁舎 平成30年3月14日 守口市水道局高度処理棟 平成 9年3月13日
3	① 守口市水道局庁舎において遠隔監視は行いますが 遠隔点検が不可のため月1回訪問点検で行うことは可能でしょうか？ 内容を履行するのはメーカーのみ仕様と思われます。	遠隔点検で異常を早期把握でき、エラーの遠隔リセットや軽微な故障の自動復旧等、予防保全や迅速な復旧を目的として導入しております。現行と同等以上の保守内容が確保されることを前提とします。
4	各エレベーターの製造年・メーカー名・機種を教えてください。	・守口市水道局庁舎 製造年 平成30年 メーカー名 日本オーチス・エレベーター株式会社近畿支店 機種 乗用（機械レス・ロープ式） ・守口市水道局高度処理棟 製造年 平成9年 メーカー名 日本オーチス・エレベーター株式会社近畿支店 機種 乗用（機械あり・ロープ式）
5	各エレベーターの過去5年間の修繕工事、部品交換の履歴を開示してください。	別添シートに過去5年間の履歴をまとめたものを掲載しています。
6	処理棟エレベーターについて。エレベーターのリニューアルは過去にしていますか。していない場合、今後実施する予定はありますか。	処理棟エレベーターについてはリニューアルは実施しておりません。今後の実施については未定です。
7	処理棟エレベーターについて。部品供給停止機種でしょうか。そうであれば、故障した際などに部品交換不可・長期停止のリスクは承知されたうえでの公募でしょうか。	現時点で、部品供給停止機種ではないと確認しております。
8	見積書記載額は2年間総額でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。