

ダイオキシン類濃度測定結果

大気基準適用施設（廃棄物焼却炉）

平成29年度 ダイオキシン類特別措置法に基づく事業者の測定結果一覧表

工場・事業場の名称	所在地	ダイオキシン類（排出ガス）			ダイオキシン類（燃え殻）			ダイオキシン類（ばいじん）			備 考
		試料採取日	濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)	
守口市クリーンセンター	守口市寺方錦通4-9-12	H29.9.1	0.019	1	H30.1.9	0.025	3	H30.1.9	0.17	3	燃え殻及びばいじんは、薬剤処理を行っており、処理基準の適応はない

平成30年度 ダイオキシン類特別措置法に基づく事業者の測定結果一覧表

工場・事業場の名称	所在地	ダイオキシン類（排出ガス）			ダイオキシン類（燃え殻）			ダイオキシン類（ばいじん）			備 考
		試料採取日	濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)	
守口市クリーンセンター	守口市寺方錦通4-9-12	H30.10.31	0.046	1	H31.1.10	0.026	3	H31.1.10	0.65	3	燃え殻及びばいじんは、薬剤処理を行っており、処理基準の適応はない

令和元年度 ダイオキシン類特別措置法に基づく事業者の測定結果一覧表

工場・事業場の名称	所在地	ダイオキシン類（排出ガス）			ダイオキシン類（燃え殻）			ダイオキシン類（ばいじん）			備 考
		試料採取日	濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)	
守口市クリーンセンター	守口市寺方錦通4-9-12	R1.9.10	0.097	1	R1.8.30	0.025	3	R1.8.30	0.99	3	燃え殻及びばいじんは、薬剤処理を行っており、処理基準の適応はない