

## 条件付一般競争入札に係る質問に対する回答表

件名 低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託（金下日吉団地）

項	質問	回答
1	地下電気室は通電中でしょうか。通電中の場合、PCB機器搬出の際に通電箇所を通過して搬出が必要でしょうか。	地下電気室内の一部は通電していますが、PCB廃棄物については、現在は通電していません。 現地調査等も踏まえて収集運搬・処分に必要な費用は入札金額に含んでください。
2	金下日吉団地の付近に運搬車を駐車できるスペースはありますか。	団地1階に駐車可能です。大きさの制限や近隣の交通規制等は現地調査等、入札者自身にてご確認ください。
3	搬出困難であるため現地調査を実施したく可能でしょうか。	入札日の前日まで現地調査可能です。対応不可の日時がありますので、総務課へ日時調整の連絡をお願いします。 電話 06-6992-1432