

条件付一般競争入札に係る質問に対する回答表

件名 低濃度 P C B 廃棄物収集運搬・処分業務委託（桜町団地）

項	質問	回答
1	電気室は通電中でしょうか。通電中の場合、停電作業が必要となりますが停電作業の費用も今回の入札業務に見込む必要がありますか。	電気室内の一部は通電していますが、P C B 廃棄物については、現在は通電していません。 現地調査等も踏まえて収集運搬・処分業務に必要な費用は入札金額に含んでください。
2	搬出困難であるため現地調査を実施したく可能でしょうか。	入札日の前日まで現地調査可能です。対応不可の日時がありますので、総務課へ日時調整の連絡をお願いします。 電話 06-6992-1432