

条件付一般競争入札に係る質問に対する回答表

件名 旧桜町団地石綿スクリーニング調査及び石綿含有分析調査業務委託

項	質問	回答
1	仕様書B.3) 分析方法について 3ヶ所採取し、それぞれ定性分析を行うとありますが、3ヶ所=3検体という理解でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
2	その他については、3ヶ所採取し1検体として定性分析を行うとありますが、上記との違いをご教示ください。	項1は3か所採取した試料をそれぞれ1検体、合計3検体としますが、項2のご質問のその他とは、スクリーニング調査で石綿含有有と判断した資料ですので、3か所採取した試料を1検体として分析調査を行ってください。
3	本物件は、供用中ではなく全て空き家と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
4	仕様書内の4. 業務内容の中の「B. 含有分析調査 3) 分析方法」について、スクリーニング調査で石綿含有不明と判断したものは定性分析し、その他についても定性分析を実施するとありますが、ここでいう「その他」とは、具体的にどういった検体のことを指すのでしょうか。	その他とは、スクリーニング調査で石綿含有有と判断した検体を指します。
5	今回ビット階の平面図も添付して頂いておりますが、ビット階も調査対象になるのでしょうか。 その場合ビット階の酸素濃度は問題ないでしょうか。	今回の対象範囲は、既存施設及び付属施設を総合的に調査することとなります。 ビット階も調査対象となりますが、酸素濃度に問題ある場合には、調査方法・確認方法については、委託契約締結後の協議を予定しています。