

条件付一般競争入札に係る質問に対する回答表

件名 低濃度 P C B 廃棄物収集運搬・処分業務委託（旧第四中学校）

項	質問	回答
1	キュービクル内は現状通電中でしょうか。通電していれば搬出時に停電をお願いしたく存じます。	低圧電源に切り替えており、現在は通電していません。
2	キュービクルから変圧器を搬出後、運搬車両の駐車場所までの導線がわかる図面および写真をご提供いただけますでしょうか。搬出ルートของ通路幅、段差があれば高さをご教示ください。	運搬車両までの導線等については、委託事業者でご検討をお願いします。 通路幅、段差等は、現地調査でご確認ください。
3	入札日までに現地調査は可能でしょうか。	現地調査は可能です。財産活用課へ日時調整の連絡をお願いします。 電話 06-6992-1386
4	搬出から収集運搬及び処分が同一業者でないといけいないのか。	搬出に関しては再委託可とします。収集運搬及び処分については入札参加者によって行ってください（再委託不可）。
5	契約までに現地確認をさせていただくことは可能か。	項3のとおり、可能です。
6	搬出の際にキュービクルが破損しても問題ないか。	低濃度 P C B 廃棄物撤去後、キュービクル内に他の電気器具が残ることから、キュービクルの施錠に支障がないように処置すること。