

別紙1

需要場所等一覧

施設番号	施設名	需要場所	蓄熱式負荷 設備の有無	非常用自家発電 設備の有無	太陽光発電 設備容量	需給地点/財産分界点/保安上の責任分界点
1	本庁舎(常用線)	守口市京阪本通2丁目5番5号	無	有	有	カネシタ6N2E2号
	本庁舎(予備線)	守口市京阪本通2丁目5番5号	無	有	有	カネシタ6N2号

別紙2

契約電力及び予定使用電力量

(kWh)

施設番号	施設名	種別	契約電力	令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月	令和8年8月	令和8年9月	令和8年10月	令和8年11月	令和8年12月	令和9年1月	令和9年2月	令和9年3月	合 計
1	本庁舎	常用電力	670	138,500	153,200	160,700	169,500	164,100	167,500	172,500	131,200	158,000	151,800	150,000	163,100	1,880,100
		自家発補給電力	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計				138,500	153,200	160,700	169,500	164,100	167,500	172,500	131,200	158,000	151,800	150,000	163,100	1,880,100

※自家発補給電力380kWとしているのは、CGS2台のうち1台運転の運用を想定しているためである。

別紙3

使用電力量及び最大需要電力の実績値(令和6年10月～令和7年9月)

施設番号	施設名	種別		令和6年10月	令和6年11月	令和6年12月	令和7年1月	令和7年2月	令和7年3月	令和7年4月	令和7年5月	令和7年6月	令和7年7月	令和7年8月	令和7年9月	合計	
1	本庁舎	常用電力	使用電力量(kWh)	172,521	131,161	157,985	151,806	149,950	163,106	138,513	153,224	160,711	169,479	164,063	167,525	1,880,044	
			最大需要電力(kW)	602	433	594	600	600	597	429	549	605	616	599	596	—	
		自家発補給電力	使用電力量(kWh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			契約電力(kW)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	—
合計			使用電力量(kWh)	172,521	131,161	157,985	151,806	149,950	163,106	138,513	153,224	160,711	169,479	164,063	167,525	1,880,044	