別紙1

需要場所等一覧

施設番号	施設名	需要場所	蓄熱式負荷設備の有無	非常用自家発電設備の有無	太陽光発電設備容量	需給地点/財産分界点/保安上の責任分界点
1	本庁舎(常用線)	守口市京阪本通2丁目5番5号	無	有	有	カネシタ6N2E2号
	本庁舎(予備線)	守口市京阪本通2丁目5番5号	無	有	有	カネシタ6N2号

別紙2

契約電力及び予定使用電力量

（kWh）

施設番号	施設名	種別	契約電力	令和9年4月	令和9年5月	令和9年6月	令和9年7月	令和9年8月	令和9年9月	令和9年10月	令和9年11月	令和9年12月	令和10年1月	令和10年2月	令和10年3月	合　計
1	本庁舎	常用電力	670	140,900	162,300	180,900	182,600	164,100	167,500	172,700	138,700	165,900	180,200	166,600	163,900	1,986,300
		自家発補給電力	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計				140,900	162,300	180,900	182,600	164,100	167,500	172,700	138,700	165,900	180,200	166,600	163,900	1,986,300

※自家発補給電力380kWとしているのは、CGS2台のうち1台運転の運用を想定しているためである。

別紙3

使用電力量及び最大需要電力の実績値（令和7年8月～令和8年7月）

施設番号	施設名	種別		令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	令和7年11月	令和7年12月	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月	令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月	合計
1	本庁舎	常用電力	使用電力量（kWh）	164,063	167,525	172,674	138,670	165,928	180,151	166,586	163,946	140,913	162,340	180,941	182,647	1,986,384
			最大需要電力（kW）	599	596	569	528	582	577	559	532	411	571	605	583	―
		自家発補給電力	使用電力量（kWh）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			契約電力（kW）	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	―
合計			使用電力量（kWh）	164,063	167,525	172,674	138,670	165,928	180,151	166,586	163,946	140,913	162,340	180,941	182,647	1,986,384