別紙1

需要場所等一覧

施設番号	施設名	需要場所	蓄熱式負荷設備の有無	非常用自家発電設備の有無	太陽光発電設備容量	需給地点/財産分界点/保安上の責任分界点
1	市民保健センター	守口市大宮通1丁目13番7号	無	有	無	構内パス1次側

別紙2

契約電力及び予定使用電力量

（kWh）

施設番号	施設名	契約電力	令和9年4月	令和9年5月	令和9年6月	令和9年7月	令和9年8月	令和9年9月	令和9年10月	令和9年11月	令和9年12月	令和10年1月	令和10年2月	令和10年3月	合　計
1	市民保健センター	364	47,800	55,300	58,300	78,500	121,500	114,600	89,900	79,700	94,800	101,400	91,500	56,600	989,900
合計		364	47,800	55,300	58,300	78,500	121,500	114,600	89,900	79,700	94,800	101,400	91,500	56,600	989,900

別紙3

使用電力量及び最大需要電力の実績値（令和7年8月～令和8年7月）

施設番号	施設名		令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	令和7年11月	令和7年12月	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月	令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月	合計
1	市民保健センター	使用電力量（kWh）	121,489	114,631	89,881	79,664	94,803	101,447	91,539	56,613	47,820	55,344	58,310	78,467	990,008
		最大需要電力（kW）	364	354	279	244	224	243	242	167	139	197	224	355	―
		蓄熱電力量（kWh）													0
合計		使用電力量（kWh）	121,489	114,631	89,881	79,664	94,803	101,447	91,539	56,613	47,820	55,344	58,310	78,467	990,008

※令和8年2月以前は、空冷ヒートポンプチラーによる蓄熱式の空調機器を運用していたが、令和8年6月以降は、ビルマルチエアコン式の空調機器を使用している。