

別紙1

需要場所等一覧

施設番号	施設名	需要場所	蓄熱式負荷 設備の有無	非常用自家発電 設備の有無	太陽光発電設備 容量	需給地点/財産分界点/保安上の責任分界点
1	守口処理場	守口市南寺方東通1丁目7番7号	無	有	無	構内第1柱
2	大枝ポンプ場	守口市松下町1番97号	無	有	無	構内第1柱
3	梶ポンプ場	守口市梶町1丁目47番3号	無	有	無	構内第1柱
4	八雲ポンプ場	守口市八雲東町1丁目4番8号	無	有	無	構内第1柱
5	大久保調節池	守口市大久保町4丁目26番	無	無	無	構内第1柱
6	大日南調節池	守口市大日東町100番地21	無	無	無	電気室内引込受電盤
7	西郷通調節池	守口市西郷通3丁目地内	無	無	無	構内第1柱

別紙2

契約電力及び予定使用電力量

(kWh)

施設番号	施設名	契約電力	令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月	令和8年8月	令和8年9月	令和8年10月	令和8年11月	令和8年12月	令和9年1月	令和9年2月	令和9年3月	合 計
1	守口処理場	450	202,000	213,100	216,900	234,200	234,900	217,900	213,500	196,800	209,500	214,200	190,400	209,500	2,552,900
2	大枝ポンプ場	1,100	131,200	149,600	166,200	148,200	138,500	142,200	144,400	137,300	127,000	138,300	130,300	143,100	1,696,300
3	梶ポンプ場	212	21,100	24,400	25,600	26,300	24,100	24,200	23,400	22,500	23,700	26,200	22,700	25,600	289,800
4	八雲ポンプ場	178	12,600	15,900	20,200	18,400	15,400	16,000	17,200	16,700	13,000	13,900	12,800	15,100	187,200
5	大久保調節池	95	1,200	1,200	1,400	1,300	1,400	1,200	1,200	1,600	1,200	1,200	1,100	1,200	15,200
6	大日南調節池	117	1,700	1,300	1,200	1,200	1,300	1,300	1,200	1,700	1,200	1,200	1,100	1,200	15,600
7	西郷通調節池	114	2,100	2,500	3,000	3,700	4,200	3,400	2,500	2,400	2,600	2,000	1,800	2,000	32,200
合計		2,266	371,900	408,000	434,500	433,300	419,800	406,200	403,400	379,000	378,200	397,000	360,200	397,700	4,789,200

使用電力量及び最大需要電力の実績値(令和6年10月～令和7年9月)

施設番号	施設名		令和6年10月	令和6年11月	令和6年12月	令和7年1月	令和7年2月	令和7年3月	令和7年4月	令和7年5月	令和7年6月	令和7年7月	令和7年8月	令和7年9月	合計
1	守口処理場	使用電力量(kWh)	213,461	196,778	209,501	214,160	190,377	209,496	201,970	213,067	216,878	234,235	234,901	217,856	2,552,680
		最大需要電力(kW)	410	450	39	357	391	356	374	387	417	394	415	419	—
2	大枝ポンプ場	使用電力量(kWh)	144,396	137,262	127,016	138,334	130,343	143,061	131,167	149,597	166,157	148,202	138,474	142,175	1,696,184
		最大需要電力(kW)	922	963	224	618	423	912	876	955	963	970	913	929	—
3	梶ポンプ場	使用電力量(kWh)	23,425	22,483	23,736	26,157	22,687	25,554	21,106	24,381	25,609	26,330	24,062	24,246	289,776
		最大需要電力(kW)	212	188	211	62	74	65	96	93	206	210	209	190	—
4	八雲ポンプ場	使用電力量(kWh)	17,178	16,739	13,023	13,918	12,799	15,064	12,592	15,898	20,232	18,370	15,377	15,969	187,159
		最大需要電力(kW)	163	158	178	86	97	94	173	151	174	171	169	140	—
5	大久保調節池	使用電力量(kWh)	1,182	1,611	1,219	1,168	1,072	1,215	1,186	1,224	1,390	1,253	1,384	1,217	15,121
		最大需要電力(kW)	95	14	94	20	11	21	14	22	14	95	11	21	—
6	大日南調節池	使用電力量(kWh)	1,200	1,709	1,237	1,196	1,077	1,198	1,663	1,277	1,153	1,196	1,263	1,263	15,432
		最大需要電力(kW)	88	10	117	20	7	7	10	28	8	9	6	42	—
7	西郷通調節池	使用電力量(kWh)	2,484	2,413	2,575	1,989	1,809	2,047	2,123	2,482	3,024	3,733	4,189	3,380	32,248
		最大需要電力(kW)	114	57	113	30	26	27	26	33	112	86	60	49	—
合計		使用電力量(kWh)	403,326	378,995	378,307	396,922	360,164	397,635	371,807	407,926	434,443	433,319	419,650	406,106	4,788,600