

別紙1

需要場所等一覧

施設番号	施設名	需要場所	蓄熱式負荷 設備の有無	非常用自家発電 設備の有無	太陽光発電設備 容量	需給地点/財産分界点/保安上の責任分界点
1	守口処理場	守口市南寺方東通1丁目7番7号	無	有	無	構内第1柱
2	大枝ポンプ場	守口市松下町1番97号	無	有	無	構内第1柱
3	梶ポンプ場	守口市梶町1丁目47番3号	無	有	無	構内第1柱
4	八雲ポンプ場	守口市八雲東町1丁目4番8号	無	有	無	構内第1柱
5	大久保調節池	守口市大久保町4丁目26番	無	無	無	構内第1柱
6	大日南調節池	守口市大日東町100番地21	無	無	無	電気室内引込受電盤
7	西郷通調節池	守口市西郷通3丁目地内	無	無	無	構内第1柱

別紙2

契約電力及び予定使用電力量

(kWh)

施設番号	施設名	契約電力	令和9年4月	令和9年5月	令和9年6月	令和9年7月	令和9年8月	令和9年9月	令和9年10月	令和9年11月	令和9年12月	令和10年1月	令和10年2月	令和10年3月	合 計
1	守口処理場	443	199,500	204,700	209,500	222,100	234,900	217,900	221,700	200,000	207,000	210,600	195,200	211,500	2,534,600
2	大枝ポンプ場	1,100	155,100	144,100	178,000	154,500	138,500	142,200	144,400	124,400	139,600	132,900	121,000	138,200	1,712,900
3	梶ポンプ場	206	23,600	23,300	26,300	26,500	24,100	24,200	22,100	23,000	23,800	25,700	22,300	25,300	290,200
4	八雲ポンプ場	177	16,900	15,900	23,800	20,300	15,400	16,000	14,900	12,700	14,500	13,400	12,500	14,300	190,600
5	大久保調節池	69	1,400	1,400	1,300	1,300	1,400	1,200	1,700	1,900	1,200	1,200	1,100	1,200	16,300
6	大日南調節池	91	1,300	1,700	1,200	1,200	1,300	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,100	1,200	15,000
7	西郷通調節池	115	2,100	2,200	2,700	3,800	4,200	3,400	2,400	2,100	2,100	1,900	1,900	2,100	30,900
合計		2,201	399,900	393,300	442,800	429,700	419,800	406,100	408,400	365,300	389,400	386,900	355,100	393,800	4,790,500

別紙3

使用電力量及び最大需要電力の実績値(令和7年8月～令和8年7月)

施設番号	施設名		令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	令和7年11月	令和7年12月	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月	令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月	合計
1	守口処理場	使用電力量(kWh)	234,901	217,856	221,685	199,964	207,011	210,551	195,173	211,491	199,496	204,724	209,476	222,124	2,534,452
		最大需要電力(kW)	419	441	399	409	443	382	392	381	384	377	408	403	—
2	大枝ポンプ場	使用電力量(kWh)	138,474	142,175	144,420	124,435	139,624	132,854	120,997	138,178	155,107	144,100	178,041	154,548	1,712,953
		最大需要電力(kW)	913	929	923	888	935	243	790	889	918	914	968	938	—
3	梶ポンプ場	使用電力量(kWh)	24,062	24,246	22,079	22,955	23,761	25,735	22,260	25,282	23,630	23,266	26,313	26,479	290,068
		最大需要電力(kW)	190	203	191	86	86	65	89	74	194	176	206	203	—
4	八雲ポンプ場	使用電力量(kWh)	15,377	15,969	14,902	12,682	14,545	13,383	12,534	14,331	16,922	15,852	23,765	20,317	190,579
		最大需要電力(kW)	140	171	171	172	147	87	87	177	174	169	164	154	—
5	大久保調節池	使用電力量(kWh)	1,384	1,217	1,662	1,897	1,231	1,179	1,075	1,193	1,382	1,397	1,250	1,262	16,129
		最大需要電力(kW)	21	18	19	20	21	12	12	13	19	19	69	35	—
6	大日南調節池	使用電力量(kWh)	1,263	1,161	1,218	1,185	1,232	1,197	1,087	1,198	1,299	1,723	1,152	1,236	14,951
		最大需要電力(kW)	42	6	11	29	15	7	10	6	21	18	8	91	—
7	西郷通調節池	使用電力量(kWh)	4,189	3,380	2,399	2,059	2,110	1,949	1,874	2,056	2,136	2,201	2,741	3,773	30,867
		最大需要電力(kW)	49	112	23	18	43	27	30	32	36	56	60	115	—
合計		使用電力量(kWh)	419,650	406,004	408,365	365,177	389,514	386,848	355,000	393,729	399,972	393,263	442,738	429,739	4,789,999