

別紙1

需要場所等一覧

施設番号	施設名	需要場所	蓄熱式負荷設備の有無	非常用自家発電設備の有無	太陽光発電設備容量	需給地点/財産分界点/保安上の責任分界点
1	守口市立守口小学校	守口市八島町13番40号	無	無		学校構内柱AS1次側
2	守口市立庭窪小学校	守口市佐太中町1丁目6番10号	無	無		学校構内柱AS1次側
3	守口市立八雲小学校	守口市八雲西町4丁目31番31号	無	無		関電柱上AS2次側
4	守口市立錦小学校	守口市寺方錦通2丁目8番45号	無	無	パネル(7.45kW、11.18kW)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
5	守口市立金田小学校	守口市金田町3丁目11番11号	無	無	パネル(7.45kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
6	守口市立梶小学校	守口市梶町4丁目79番12号	無	無	パネル(19.6kW)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
7	守口市立藤田小学校	守口市藤田町1丁目58番18号	無	無		学校構内柱AS1次側
8	守口市立八雲東小学校	守口市八雲東町2丁目77番7号	無	無	パネル(11.18kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
9	守口市立佐太小学校	守口市佐太中町6丁目11番51号	無	無	パネル(10.48kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
10	守口市立よつば小学校	守口市大久保町2丁目17番26号	無	無	パネル(8.64kW、11.52kW)、パワコン(10kW×2)	学校構内第1柱上に設置の区分開閉器電源側接続点
11	守口市立寺方南小学校	守口市寺方元町4丁目1番45号	無	無	パネル(10kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内第1支持点に設置の区分開閉器電源側接続点
12	守口市立さくら小学校	守口市東光町2-1-4	無	無	パネル(9.72kw、11.67kw)パワコン(5.5kw×4)	学校構内柱AS1次側
13	守口市立第一中学校	守口市竹町12番29号	無	無	パネル(7.50kW、8.30kW)、パワコン(10kW×2)	関電柱上AS2次側
14	守口市立庭窪中学校	守口市佐太中町4丁目1番7号	無	無		学校構内柱AS1次側
15	守口市立八雲中学校	守口市八雲西町3丁目5番21号	無	無		関電柱上AS2次側
16	守口市立梶中学校	守口市梶町4丁目28番5号	無	無		学校構内柱AS1次側
17	守口市立大久保中学校	守口市大久保町4丁目23番46号	無	無	パネル(10.48kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
18	守口市立錦中学校	守口市南寺方東通4丁目1番31号	無	無	パネル(10.48kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
19	守口市樟風中学校	守口市西郷通3丁目14番60号	無	無	パネル(11.42kW×2)、パワコン(10kW×1)	学校構内第1支持点に設置の区分開閉器電源側接続点
20	守口市立さつき学園	守口市春日町13番26号	無	無	パネル(10.8kW×3)、パワコン(10kW×2)	学校構内第1柱上に設置の区分開閉器電源側接続点

別紙2

契約電力及び予定使用電力量

(kWh)

施設番号	施設名	契約電力	令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月	令和8年8月	令和8年9月	令和8年10月	令和8年11月	令和8年12月	令和9年1月	令和9年2月	令和9年3月	合 計
1	守口市立守口小学校	363	16,600	22,000	37,200	60,600	50,500	51,100	27,300	21,100	27,500	32,400	33,500	23,800	403,600
2	守口市立庭窪小学校	100	9,500	10,500	15,200	17,900	12,100	14,500	12,600	10,300	11,900	13,200	13,400	11,500	152,600
3	守口市立八雲小学校	121	14,690	18,330	23,400	27,170	20,540	26,780	21,320	16,640	17,680	18,460	18,850	15,860	239,720
4	守口市立錦小学校	149	10,000	11,900	17,600	19,800	14,500	20,500	14,800	11,400	14,100	16,500	16,200	13,300	180,600
5	守口市立金田小学校	112	10,200	11,900	16,400	19,800	15,600	18,500	14,000	11,300	13,000	13,800	13,900	11,800	170,200
6	守口市立梶小学校	160	13,200	15,800	23,600	29,800	17,200	25,000	18,100	14,800	18,200	20,800	20,900	17,200	234,600
7	守口市立藤田小学校	135	11,600	13,900	18,800	21,600	14,600	21,700	16,200	12,900	14,800	16,700	18,200	14,300	195,300
8	守口市立八雲東小学校	128	11,300	12,700	16,100	19,700	15,000	19,100	15,500	12,600	14,300	15,100	15,900	13,100	180,400
9	守口市立佐太小学校	102	7,700	9,000	12,100	13,800	9,600	13,800	10,400	8,800	9,400	10,300	11,100	9,600	125,600
10	守口市立よつば小学校	153	22,200	21,000	23,800	29,200	28,400	21,900	29,200	26,400	21,700	22,800	23,700	24,400	294,700
11	守口市立寺方南小学校	157	20,500	23,300	27,100	35,300	26,500	35,600	22,500	20,600	28,500	19,000	26,000	22,200	307,100
12	守口市立さくら小学校	168	16,600	21,000	25,400	33,800	20,300	29,700	25,600	21,400	25,800	21,900	26,500	22,500	290,500
13	守口市立第一中学校	152	11,700	13,300	24,000	29,700	23,400	28,300	16,800	12,600	13,800	14,900	15,500	12,500	216,500
14	守口市立庭窪中学校	136	10,200	16,900	21,400	27,900	21,100	26,800	15,900	11,900	15,300	17,300	18,300	14,400	217,400
15	守口市立八雲中学校	116	8,500	9,600	13,200	17,200	11,900	15,400	11,200	9,200	10,100	11,400	11,400	10,500	139,600
16	守口市立梶中学校	153	10,700	11,500	16,600	23,800	19,200	20,200	13,800	11,300	12,700	14,800	15,100	14,400	184,100
17	守口市立大久保中学校	144	11,100	13,000	17,600	24,600	22,900	24,500	15,600	11,300	12,800	14,000	13,700	13,000	194,100
18	守口市立錦中学校	143	9,100	11,300	14,700	24,300	18,100	21,600	12,000	9,600	9,800	12,100	13,100	11,200	166,900
19	守口市樟風中学校	126	22,500	18,400	24,300	35,200	29,000	30,500	21,500	17,100	20,300	22,400	21,000	24,400	286,600
20	守口市立さつき学園	233	31,800	37,000	44,300	50,300	41,300	53,700	43,900	15,500	41,100	42,500	39,300	36,100	476,800
合計		3,051	279,690	322,330	432,800	561,470	431,740	519,180	378,220	286,740	352,780	370,360	385,550	336,060	4,656,920

別紙3

使用電力量及び最大需要電力の実績値(令和6年10月～令和7年9月)

施設番号	施設名		令和6年10月	令和6年11月	令和6年12月	令和7年1月	令和7年2月	令和7年3月	令和7年4月	令和7年5月	令和7年6月	令和7年7月	令和7年8月	令和7年9月	合計
1	守口市立守口小学校	使用電力量(kWh)	27,280	21,087	27,453	32,432	33,548	23,784	16,633	22,044	37,184	60,573	50,538	51,094	403,650
		最大需要電力(kW)	233	136	216	274	274	226	142	205	310	363	344	359	－
2	守口市立庭窪小学校	使用電力量(kWh)	12,597	10,293	11,925	13,170	13,384	11,545	9,450	10,485	15,223	17,868	12,146	14,499	152,585
		最大需要電力(kW)	82	85	76	84	100	79	65	75	94	95	89	91	－
3	守口市立八雲小学校	使用電力量(kWh)	16,432	12,839	13,583	14,197	14,464	12,247	11,316	14,050	18,000	20,872	15,783	20,616	184,399
		最大需要電力(kW)	116	78	88	90	92	91	70	84	120	114	121	120	－
4	守口市立錦小学校	使用電力量(kWh)	14,833	11,442	14,149	16,512	16,209	13,284	10,036	11,936	17,649	19,783	14,498	20,452	180,783
		最大需要電力(kW)	104	89	96	111	148	115	71	98	144	149	147	140	－
5	守口市立金田小学校	使用電力量(kWh)	13,989	11,345	12,986	13,751	13,869	11,759	10,178	11,863	16,376	19,829	15,594	18,470	170,009
		最大需要電力(kW)	87	63	86	78	95	81	62	74	105	112	99	109	－
6	守口市立梶小学校	使用電力量(kWh)	18,066	14,824	18,205	20,814	20,920	17,246	13,208	15,799	23,601	29,801	17,221	24,952	234,657
		最大需要電力(kW)	126	81	121	128	136	112	82	104	155	160	127	132	－
7	守口市立藤田小学校	使用電力量(kWh)	16,210	12,898	14,822	16,659	18,179	14,266	11,610	13,865	18,841	21,637	14,620	21,687	195,294
		最大需要電力(kW)	109	81	96	114	121	103	66	93	121	129	128	135	－
8	守口市立八雲東小学校	使用電力量(kWh)	15,546	12,585	14,332	15,085	15,862	13,086	11,251	12,724	16,123	19,733	14,982	19,059	180,368
		最大需要電力(kW)	107	76	86	92	100	93	71	79	118	124	104	128	－
9	守口市立佐太小学校	使用電力量(kWh)	10,403	8,771	9,363	10,278	11,135	9,551	7,663	8,951	12,098	13,803	9,608	13,841	125,465
		最大需要電力(kW)	72	48	60	74	77	69	47	60	92	102	82	94	－
10	守口市立よつば小学校	使用電力量(kWh)	29,180	26,354	21,708	22,801	23,691	24,419	22,201	20,969	23,811	29,240	28,359	21,904	294,637
		最大需要電力(kW)	137	119	116	119	141	143	134	111	122	152	153	128	－

別紙3

使用電力量及び最大需要電力の実績値(令和6年10月～令和7年9月)

施設番号	施設名		令和6年10月	令和6年11月	令和6年12月	令和7年1月	令和7年2月	令和7年3月	令和7年4月	令和7年5月	令和7年6月	令和7年7月	令和7年8月	令和7年9月	合計
11	守口市立寺方南小学校	使用電力量(kWh)	22,524	20,621	28,519	18,955	26,039	22,218	20,490	23,255	27,058	35,293	26,498	35,585	307,055
		最大需要電力(kW)	122	102	120	118	129	124	109	122	144	157	89	153	－
12	守口市立さくら小学校	使用電力量(kWh)	25,603	21,350	25,793	21,923	26,469	22,504	16,620	21,040	25,404	33,751	20,275	29,662	290,394
		最大需要電力(kW)	168	119	138	153	141	161	109	115	121	157	105	167	－
13	守口市立第一中学校	使用電力量(kWh)	16,753	12,607	13,849	14,940	15,519	12,519	11,697	13,327	24,014	29,721	23,439	28,254	216,639
		最大需要電力(kW)	105	73	92	104	110	79	70	85	133	152	148	144	－
14	守口市立庭窪中学校	使用電力量(kWh)	15,914	11,855	15,278	17,275	18,331	14,363	10,222	16,906	21,394	27,948	21,058	26,769	217,313
		最大需要電力(kW)	107	68	84	98	105	99	44	90	116	136	127	135	－
15	守口市立八雲中学校	使用電力量(kWh)	11,223	9,209	10,140	11,411	11,407	10,528	8,488	9,602	13,197	17,206	11,937	15,409	139,757
		最大需要電力(kW)	62	50	63	75	82	60	39	55	97	116	99	94	－
16	守口市立梶中学校	使用電力量(kWh)	13,787	11,281	12,739	14,785	15,133	14,365	10,728	11,502	16,593	23,830	19,231	20,166	184,140
		最大需要電力(kW)	81	59	80	89	107	112	67	79	112	153	121	120	－
17	守口市立大久保中学校	使用電力量(kWh)	15,569	11,323	12,768	13,978	13,730	13,030	11,079	12,976	17,570	24,636	22,904	24,501	194,064
		最大需要電力(kW)	98	52	89	77	77	86	53	88	104	132	144	135	－
18	守口市立錦中学校	使用電力量(kWh)	11,962	9,618	9,811	12,054	13,103	11,180	9,112	11,273	14,661	24,340	18,069	21,604	166,787
		最大需要電力(kW)	77	53	58	88	101	84	55	76	99	143	126	124	－
19	守口市立樟風中学校	使用電力量(kWh)	21,515	17,134	20,284	22,367	21,038	24,393	22,478	18,425	24,292	35,203	28,957	30,479	286,565
		最大需要電力(kW)	103	62	94	105	110	105	74	89	121	126	124	125	－
20	守口市立さつき学園	使用電力量(kWh)	43,907	15,508	41,137	42,483	39,266	36,053	31,836	37,008	44,251	50,292	41,251	53,746	476,738
		最大需要電力(kW)	186	60	176	201	208	178	148	174	213	223	207	233	－
合計		使用電力量(kWh)	373,293	282,944	348,844	365,870	381,296	332,340	276,296	318,000	427,340	555,359	426,968	512,749	4,601,299