

別紙1

需要場所等一覧

施設番号	施設名	需要場所	蓄熱式負荷 設備の有無	非常用自家発電 設備の有無	太陽光発電 設備容量	需給地点/財産分界点/保安上の責任分界点
1	守口市立庭窪小学校	守口市佐太中町1丁目6番10号	無	無		学校構内柱AS1次側
2	守口市立八雲小学校	守口市八雲西町4丁目31番31号	無	無		関電柱上AS2次側
3	守口市立錦小学校	守口市寺方錦通2丁目8番45号	無	無	パネル(7.45kW、11.18kW)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
4	守口市立金田小学校	守口市金田町3丁目11番11号	無	無	パネル(7.45kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
5	守口市立梶小学校	守口市梶町4丁目79番12号	無	無	パネル(19.6kW)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
6	守口市立藤田小学校	守口市藤田町1丁目58番18号	無	無		学校構内柱AS1次側
7	守口市立八雲東小学校	守口市八雲東町2丁目77番7号	無	無	パネル(11.18kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
8	守口市立佐太小学校	守口市佐太中町6丁目11番51号	無	無	パネル(10.48kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
9	守口市立よつば小学校	守口市大久保町2丁目17番26号	無	無	パネル(8.64kW、11.52kW)、パワコン(10kW×2)	学校構内第1柱上に設置の区分開閉器電源側接続点
10	守口市立寺方南小学校	守口市寺方元町4丁目1番45号	無	無	パネル(10kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内第1支持点に設置の区分開閉器電源側接続点
11	守口市立さくら小学校	守口市東光町2丁目1番4号	無	無	パネル(9.72kw、11.67kw)パワコン(5.5kw×4)	学校構内柱AS1次側
12	守口市立第一中学校	守口市竹町12番29号	無	無	パネル(7.50kW、8.30kW)、パワコン(10kW×2)	関電柱上AS2次側
13	守口市立庭窪中学校	守口市佐太中町4丁目1番7号	無	無		学校構内柱AS1次側
14	守口市立八雲中学校	守口市八雲西町3丁目5番21号	無	無		関電柱上AS2次側
15	守口市立梶中学校	守口市梶町4丁目28番5号	無	無		学校構内柱AS1次側
16	守口市立大久保中学校	守口市大久保町4丁目23番46号	無	無	パネル(10.48kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
17	守口市立錦中学校	守口市南寺方東通4丁目1番31号	無	無	パネル(10.48kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
18	守口市樟風中学校	守口市西郷通3丁目14番60号	無	無	パネル(11.42kW×2)、パワコン(10kW×1)	学校構内第1支持点に設置の区分開閉器電源側接続点
19	守口市立さつき学園	守口市春日町13番26号	無	無	パネル(10.8kW×3)、パワコン(10kW×2)	学校構内第1柱上に設置の区分開閉器電源側接続点

契約電力及び予定使用電力量

(kWh)

施設番号	施設名	契約電力	令和9年4月	令和9年5月	令和9年6月	令和9年7月	令和9年8月	令和9年9月	令和9年10月	令和9年11月	令和9年12月	令和10年1月	令和10年2月	令和10年3月	合 計
1	守口市立庭窪小学校	91	7,800	9,300	13,300	14,700	12,100	14,500	11,700	9,200	10,300	11,900	10,300	9,600	134,700
2	守口市立八雲小学校	121	11,800	14,900	17,600	19,300	15,800	20,600	16,300	12,500	14,100	14,500	14,300	12,600	184,300
3	守口市立錦小学校	147	8,600	11,300	14,100	17,600	14,500	20,500	12,500	9,000	12,200	14,000	12,600	10,700	157,600
4	守口市立金田小学校	109	8,600	11,100	14,100	19,100	15,600	18,500	14,200	11,200	13,000	11,800	11,200	10,200	158,600
5	守口市立梶小学校	132	11,800	14,600	19,500	28,300	17,200	25,000	18,500	14,400	17,400	18,800	17,500	16,100	219,100
6	守口市立藤田小学校	135	9,100	11,400	13,900	17,200	14,600	21,700	16,200	12,500	14,700	17,000	15,800	12,600	176,700
7	守口市立八雲東小学校	128	9,000	11,100	12,500	16,100	15,000	19,100	14,400	10,300	12,100	13,400	12,500	11,100	156,600
8	守口市立佐太小学校	94	6,000	7,500	8,800	11,200	9,600	13,800	10,200	7,100	8,400	9,300	8,700	7,400	108,000
9	守口市立よつば小学校	153	21,800	22,700	25,400	31,600	28,400	21,900	29,500	27,100	23,700	24,400	25,300	24,400	306,200
10	守口市立寺方南小学校	153	200,100	22,100	24,400	29,800	26,500	35,600	25,500	24,900	24,500	20,500	27,100	21,200	482,200
11	守口市立さくら小学校	172	24,600	24,700	32,600	35,100	20,300	29,700	26,500	22,600	23,300	20,200	31,300	25,100	316,000
12	守口市立第一中学校	148	8,500	12,200	15,900	24,100	23,400	28,300	18,500	12,400	14,200	15,300	12,000	10,400	195,200
13	守口市立庭窪中学校	135	7,800	13,400	18,100	24,100	21,100	26,800	16,500	8,800	11,200	16,500	15,100	11,200	190,600
14	守口市立八雲中学校	114	1,300	10,700	11,700	15,100	11,900	15,400	11,000	8,700	10,400	11,300	10,700	10,100	128,300
15	守口市立梶中学校	122	8,700	10,800	12,600	20,700	19,200	20,200	13,500	10,900	12,300	15,500	13,700	12,100	170,200
16	守口市立大久保中学校	144	9,500	12,700	15,100	19,900	22,900	24,500	15,900	11,900	13,800	14,000	13,700	12,700	186,600
17	守口市立錦中学校	126	8,100	10,900	14,900	21,200	18,100	21,600	11,000	8,700	9,600	11,900	9,500	10,000	155,500
18	守口市樟風中学校	132	24,400	30,900	34,300	41,400	29,000	30,500	21,500	16,200	17,700	25,600	19,800	18,100	309,400
19	守口市立さつき学園	233	35,900	40,400	46,800	49,100	41,300	53,700	46,800	39,700	41,900	44,800	41,900	39,700	522,000
合 計		2,589	423,400	302,700	365,600	455,600	376,500	461,900	350,200	278,100	304,800	330,700	323,000	285,300	4,257,800

別紙3

使用電力量及び最大需要電力の実績値(令和7年8月～令和8年7月)

施設番号	施設名		令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	令和7年11月	令和7年12月	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月	令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月	合計
1	守口市立庭窪小学校	使用電力量(kWh)	12,146	14,499	11,731	9,235	10,338	11,912	10,284	9,629	7,764	9,323	13,328	14,657	134,846
		最大需要電力(kW)	89	91	74	56	62	84	78	75	54	50	64	69	－
2	守口市立八雲小学校	使用電力量(kWh)	15,763	20,616	16,347	12,457	14,078	14,530	14,317	12,560	11,824	14,927	17,557	19,252	184,228
		最大需要電力(kW)	121	120	102	82	100	96	87	84	75	110	100	114	－
3	守口市立錦小学校	使用電力量(kWh)	14,498	20,452	12,486	9,018	12,171	14,023	12,605	10,736	8,569	11,299	14,106	17,628	157,591
		最大需要電力(kW)	147	140	92	72	96	109	121	98	56	99	119	112	－
4	守口市立金田小学校	使用電力量(kWh)	15,594	18,470	14,158	11,162	13,038	11,833	11,193	10,226	8,567	11,097	14,108	19,065	158,511
		最大需要電力(kW)	99	109	89	67	91	80	88	63	50	83	88	103	－
5	守口市立梶小学校	使用電力量(kWh)	17,221	24,952	18,475	14,374	17,413	18,768	17,527	16,145	11,825	14,619	19,505	28,280	219,104
		最大需要電力(kW)	127	132	116	97	108	119	132	109	72	104	104	132	－
6	守口市立藤田小学校	使用電力量(kWh)	14,620	21,687	16,246	12,527	14,713	17,016	15,825	12,555	9,127	11,395	13,862	17,167	176,740
		最大需要電力(kW)	128	135	111	89	90	130	106	79	52	93	94	103	－
7	守口市立八雲東小学校	使用電力量(kWh)	14,982	19,059	14,353	10,301	12,116	13,373	12,538	11,072	8,950	11,066	12,539	16,072	156,421
		最大需要電力(kW)	104	128	104	65	76	87	82	76	53	78	83	116	－
8	守口市立佐太小学校	使用電力量(kWh)	9,608	13,841	10,159	7,083	8,353	9,278	8,725	7,383	5,997	7,498	8,814	11,202	107,941
		最大需要電力(kW)	82	94	78	43	56	77	66	65	38	65	62	85	－
9	守口市立よつば小学校	使用電力量(kWh)	28,359	21,904	29,450	27,109	23,742	24,417	25,270	24,420	21,801	22,732	25,384	31,576	306,164
		最大需要電力(kW)	153	128	146	131	113	118	131	129	114	112	139	132	－

別紙3

使用電力量及び最大需要電力の実績値(令和7年8月～令和8年7月)

施設番号	施設名		令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	令和7年11月	令和7年12月	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月	令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月	合計
10	守口市立寺方南小学校	使用電力量(kWh)	26,498	35,585	25,477	24,937	24,476	20,475	27,114	21,246	200,068	22,097	24,384	29,835	482,192
		最大需要電力(kW)	89	153	118	113	116	115	144	121	97	118	128	144	－
11	守口市立さくら小学校	使用電力量(kWh)	20,275	29,662	26,542	22,577	23,321	20,181	31,299	25,062	24,647	24,657	32,618	35,136	315,977
		最大需要電力(kW)	105	167	151	117	130	119	150	127	125	125	149	172	－
12	守口市立第一中学校	使用電力量(kWh)	23,439	28,254	18,497	12,399	14,247	15,252	12,004	10,421	8,453	12,213	15,944	24,102	195,225
		最大需要電力(kW)	148	144	97	64	81	97	72	64	59	82	99	129	－
13	守口市立庭窪中学校	使用電力量(kWh)	21,058	26,769	16,532	8,795	11,202	16,450	15,085	11,197	7,807	13,400	18,075	24,066	190,436
		最大需要電力(kW)	127	135	94	42	64	97	107	83	31	83	84	116	－
14	守口市立八雲中学校	使用電力量(kWh)	11,937	15,409	11,004	8,716	10,376	11,259	10,665	10,079	1,347	10,711	11,714	15,145	128,362
		最大需要電力(kW)	99	94	63	43	57	70	70	56	45	82	77	114	－
15	守口市立梶中学校	使用電力量(kWh)	19,231	20,166	13,482	10,851	12,309	15,483	13,721	12,063	8,701	10,807	12,575	20,685	170,074
		最大需要電力(kW)	121	120	88	60	76	117	116	80	51	66	75	122	－
16	守口市立大久保中学校	使用電力量(kWh)	22,904	24,501	15,911	11,882	13,767	14,009	13,739	12,708	9,456	12,716	15,077	19,949	186,619
		最大需要電力(kW)	144	135	75	62	85	108	108	69	34	76	85	118	－
17	守口市立錦中学校	使用電力量(kWh)	18,059	21,604	10,994	8,713	9,592	11,914	9,510	9,980	8,147	10,939	14,853	21,231	155,536
		最大需要電力(kW)	126	124	80	57	67	81	64	72	54	76	85	108	－
18	守口市立樟風中学校	使用電力量(kWh)	28,957	30,479	21,517	16,168	17,708	25,608	19,815	18,100	24,357	30,937	34,289	41,415	309,350
		最大需要電力(kW)	124	125	99	89	92	118	106	88	88	103	127	132	－
19	守口市立さつき学園	使用電力量(kWh)	41,251	53,746	46,799	39,715	41,915	44,836	41,949	39,666	35,897	40,428	46,841	49,100	522,143
		最大需要電力(kW)	207	233	196	154	173	219	203	174	155	168	193	211	－
合計		使用電力量(kWh)	376,400	461,655	350,160	278,019	304,875	330,617	323,185	285,248	423,304	302,861	365,573	455,563	4,257,460