

別紙1

需要場所等一覧

施設番号	施設名	需要場所	蓄熱式負荷設備の有無	非常用自家発電設備の有無	太陽光発電設備容量	需給地点/財産分界点/保安上の責任分界点
1	守口処理場	守口市南寺方東通1丁目7番7号	無	有	無	構内第1柱
2	大枝ポンプ場	守口市松下町1番97号	無	有	無	構内第1柱
3	梶ポンプ場	守口市梶町1丁目47番3号	無	有	無	構内第1柱
4	八雲ポンプ場	守口市八雲東町1丁目4番8号	無	有	無	構内第1柱
5	大久保調節池	守口市大久保町4丁目26番	無	無	無	構内第1柱
6	大日南調節池	守口市大日東町100番地21	無	無	無	電気室内引込受電盤
7	西郷通調節池	守口市西郷通3丁目地内	無	無	無	構内第1柱

別紙2

契約電力及び予定使用電力量

(kWh)

施設番号	施設名	契約電力	令和7年4月	令和7年5月	令和7年6月	令和7年7月	令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	令和7年11月	令和7年12月	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月	合 計
1	守口処理場	429	194,300	202,200	212,300	219,300	221,000	206,500	209,000	190,900	200,800	207,700	186,000	196,200	2,446,200
2	大枝ポンプ場	1,100	147,400	153,300	159,900	150,900	156,400	136,800	140,000	134,800	132,600	139,300	139,100	158,200	1,748,700
3	梶ポンプ場	217	23,400	25,600	25,400	25,800	25,500	24,700	22,300	23,900	24,200	25,900	25,100	28,000	299,800
4	八雲ポンプ場	188	19,300	19,800	22,700	22,700	22,000	18,300	15,400	15,800	15,200	15,100	16,600	20,600	223,500
5	大久保調節池	95	1,100	1,200	1,100	1,500	1,500	1,800	1,200	1,300	1,200	1,200	1,100	1,200	15,400
6	大日南調節池	88	1,200	1,200	1,100	1,200	1,300	1,200	1,300	1,200	1,200	1,200	1,100	1,200	14,400
7	西郷通調節池	117	2,000	2,100	2,900	4,000	4,300	3,500	2,200	2,100	2,200	1,900	1,800	2,100	31,100
合計		2,234	388,700	405,400	425,400	425,400	432,000	392,800	391,400	370,000	377,400	392,300	370,800	407,500	4,779,100

使用電力量及び最大需要電力の実績値(令和5年10月～令和6年9月)

施設番号	施設名		令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月	令和6年4月	令和6年5月	令和6年6月	令和6年7月	令和6年8月	令和6年9月	合計
1	守口処理場	使用電力量(kWh)	209,046	190,929	200,787	207,736	186,000	196,156	194,288	202,192	212,345	219,295	220,965	206,531	2,446,270
		最大需要電力(kW)	407	400	368	382	384	387	393	429	393	408	420	410	—
2	大枝ポンプ場	使用電力量(kWh)	139,955	134,777	132,581	139,319	139,125	158,194	147,391	153,253	159,938	150,923	156,372	136,780	1,748,608
		最大需要電力(kW)	914	927	668	658	745	967	949	942	979	958	977	955	—
3	梶ポンプ場	使用電力量(kWh)	22,346	23,915	24,219	25,932	25,054	28,016	23,406	25,588	25,444	25,809	25,450	24,705	299,884
		最大需要電力(kW)	199	171	63	65	179	189	187	189	192	200	217	212	—
4	八雲ポンプ場	使用電力量(kWh)	15,422	15,754	15,221	15,068	16,576	20,633	19,296	19,784	22,714	22,681	21,992	18,266	223,407
		最大需要電力(kW)	178	185	107	188	186	187	180	158	183	182	183	163	—
5	大久保調節池	使用電力量(kWh)	1,173	1,338	1,199	1,170	1,087	1,180	1,147	1,189	1,145	1,481	1,538	1,750	15,397
		最大需要電力(kW)	14	17	15	11	7	14	14	14	12	94	95	95	—
6	大日南調節池	使用電力量(kWh)	1,281	1,176	1,238	1,200	1,111	1,201	1,248	1,178	1,146	1,200	1,339	1,249	14,567
		最大需要電力(kW)	10	6	27	12	6	5	29	8	7	6	27	88	—
7	西郷通調節池	使用電力量(kWh)	2,155	2,124	2,218	1,914	1,832	2,052	1,990	2,117	2,888	3,997	4,257	3,484	31,028
		最大需要電力(kW)	23	58	31	18	27	60	31	58	111	113	117	114	—
合計		使用電力量(kWh)	391,378	370,013	377,463	392,339	370,785	407,432	388,766	405,301	425,620	425,386	431,913	392,765	4,779,161