

別紙1

需要場所等一覧

施設番号	施設名	需要場所	蓄熱式負荷 設備の有無	非常用自家発電 設備の有無	太陽光発電 設備容量	需給地点/財産分界点/保安上の責任分界点
1	本庁舎(常用線)	守口市京阪本通2丁目5番5号	無	有	有	カネシタ6N2E2号
	本庁舎(予備線)	守口市京阪本通2丁目5番5号	無	有	有	カネシタ6N2号

別紙2

契約電力及び予定使用電力量

(kWh)

施設番号	施設名	種別	契約電力	令和7年4月	令和7年5月	令和7年6月	令和7年7月	令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	令和7年11月	令和7年12月	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月	合 計
1	本庁舎	常用電力	670	136,100	146,100	161,500	167,300	166,000	164,900	147,800	135,900	139,100	131,200	151,300	154,100	1,801,300
		自家発補給電力	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計				136,100	146,100	161,500	167,300	166,000	164,900	147,800	135,900	139,100	131,200	151,300	154,100	1,801,300

※自家発補給電力380kWとしているのは、CGS2台のうち1台運転の運用を想定しているためである。

別紙3

使用電力量及び最大需要電力の実績値(令和5年10月～令和6年9月)

施設番号	施設名	種別		令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月	令和6年4月	令和6年5月	令和6年6月	令和6年7月	令和6年8月	令和6年9月	合計	
1	本庁舎	常用電力	使用電力量(kWh)	147,823	135,864	139,093	131,243	151,275	154,072	136,068	146,133	161,522	167,265	165,960	164,865	1,801,183	
			最大需要電力(kW)	457	423	537	525	588	515	444	514	590	606	590	594	－	
		自家発補給電力	使用電力量(kWh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			契約電力(kW)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	－
合計			使用電力量(kWh)	147,823	135,864	139,093	131,243	151,275	154,072	136,068	146,133	161,522	167,265	165,960	164,865	1,801,183	