

別紙1

需要場所等一覧

施設番号	施設名	需要場所	蓄熱式負荷設備の有無	非常用自家発電設備の有無	太陽光発電設備容量	需給地点/財産分界点/保安上の責任分界点
1	守口市立守口小学校	守口市八島町13番40号	無	無	パネル(7.45kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
2	守口市立庭窪小学校	守口市佐太中町1丁目6番10号	無	無		学校構内柱AS1次側
3	守口市立八雲小学校	守口市八雲西町4丁目31番31号	無	無		関電柱上AS2次側
4	守口市立錦小学校	守口市寺方錦通2丁目8番45号	無	無	パネル(7.45kW、11.18kW)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
5	守口市立金田小学校	守口市金田町3丁目11番11号	無	無	パネル(7.45kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
6	守口市立梶小学校	守口市梶町4丁目79番12号	無	無	パネル(19.6kW)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
7	守口市立藤田小学校	守口市藤田町1丁目58番18号	無	無		学校構内柱AS1次側
8	守口市立八雲東小学校	守口市八雲東町2丁目77番7号	無	無	パネル(11.18kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
9	守口市立佐太小学校	守口市佐太中町6丁目11番51号	無	無	パネル(10.48kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
10	守口市立よつば小学校	守口市大久保町2丁目17番26号	無	無	パネル(8.64kW、11.52kW)、パワコン(10kW×2)	学校構内第1柱上に設置の区分閉器電源側接続点
11	守口市立寺方南小学校	守口市寺方元町4丁目1番45号	無	無	パネル(10kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内第1支持点に設置の区分閉器電源側接続点
12	守口市立さくら小学校	守口市東光町2-1-4	無	無	パネル(9.72kw、11.67kw)パワコン(5.5kw×4)	学校構内柱AS1次側
13	守口市立第一中学校	守口市竹町12番29号	無	無	パネル(7.50kW、8.30kW)、パワコン(10kW×2)	関電柱上AS2次側
14	守口市立庭窪中学校	守口市佐太中町4丁目1番7号	無	無		学校構内柱AS1次側
15	守口市立八雲中学校	守口市八雲西町3丁目5番21号	無	無		関電柱上AS2次側
16	守口市立梶中学校	守口市梶町4丁目28番5号	無	無		学校構内柱AS1次側
17	守口市立大久保中学校	守口市大久保町4丁目23番46号	無	無	パネル(10.48kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
18	守口市立錦中学校	守口市南寺方東通4丁目1番31号	無	無	パネル(10.48kW×2)、パワコン(10kW×2)	学校構内柱AS1次側
19	守口市樟風中学校	守口市西郷通3丁目14番60号	無	無	パネル(11.42kW×2)、パワコン(10kW×1)	学校構内第1支持点に設置の区分閉器電源側接続点
20	守口市立さつき学園	守口市春日町13番26号	無	無	パネル(10.8kW×3)、パワコン(10kW×2)	学校構内第1柱上に設置の区分閉器電源側接続点

※1

※2

※1 令和6年9月より仮設校舎へ移行。

※2 令和6年4月1日より守口市立下島小学校と統合。

## 別紙2

## 契約電力及び予定使用電力量

(kWh)

施設番号	施設名	契約電力	令和7年4月	令和7年5月	令和7年6月	令和7年7月	令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	令和7年11月	令和7年12月	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月	合計
1	守口市立守口小学校	354	10,300	11,500	12,600	23,400	47,870	50,400	11,400	11,000	11,700	12,900	12,800	11,500	227,370
2	守口市立庭窪小学校	101	8,700	9,900	14,000	17,100	11,900	15,200	10,000	10,200	10,300	10,800	11,000	11,100	140,200
3	守口市立八雲小学校	133	13,910	16,770	19,760	24,310	17,940	25,350	13,130	13,390	13,520	15,210	14,560	13,390	201,240
4	守口市立錦小学校	141	10,000	11,600	15,100	18,100	13,900	19,000	12,200	12,600	13,100	13,500	13,300	12,800	165,200
5	守口市立金田小学校	110	10,100	11,500	14,600	18,200	13,800	17,900	11,800	11,400	12,000	12,600	12,000	11,700	157,600
6	守口市立梶小学校	153	12,700	14,300	19,900	26,200	17,400	23,800	15,000	15,000	16,400	18,000	18,500	16,300	213,500
7	守口市立藤田小学校	137	11,500	13,000	15,800	18,900	14,700	20,200	1,400	13,300	13,100	15,700	15,100	13,600	166,300
8	守口市立八雲東小学校	128	10,600	12,400	14,500	18,000	14,400	19,000	12,200	12,000	12,300	13,700	13,300	13,100	165,500
9	守口市立佐太小学校	84	7,500	8,500	10,500	11,800	9,000	12,500	9,500	9,400	9,200	9,400	9,500	8,800	115,600
10	守口市立よつば小学校	146	19,800	20,800	24,500	24,500	23,600	19,100	24,200	24,600	22,000	23,900	23,100	20,300	270,400
11	守口市立寺方南小学校	141	21,000	23,600	27,400	30,500	18,800	30,900	22,500	23,500	25,800	20,600	26,600	23,300	294,500
12	守口市立さくら小学校	153	16,500	19,100	24,800	30,500	19,000	27,000	20,500	20,600	20,700	18,400	23,700	21,100	261,900
13	守口市立第一中学校	151	11,300	12,400	18,200	27,200	20,600	24,600	14,900	13,700	13,400	13,800	13,500	13,200	196,800
14	守口市立庭窪中学校	133	9,700	14,900	18,300	25,500	19,100	26,400	12,900	12,100	12,500	13,600	13,600	13,400	192,000
15	守口市立八雲中学校	115	9,100	9,700	11,200	16,400	11,500	14,600	9,900	10,100	10,600	11,400	11,400	11,000	136,900
16	守口市立梶中学校	151	10,300	11,500	14,700	23,200	18,800	22,200	12,800	12,000	11,100	12,700	1,300	14,400	165,000
17	守口市立大久保中学校	131	10,800	12,300	15,500	23,700	16,000	20,500	14,600	13,600	14,300	15,200	14,600	14,400	185,500
18	守口市立錦中学校	124	9,800	11,200	14,500	23,200	18,100	21,500	11,900	10,200	9,800	12,000	12,100	12,700	167,000
19	守口市樟風中学校	134	22,600	19,700	22,900	38,100	31,300	35,400	21,700	23,100	21,000	21,100	19,600	23,800	300,300
20	守口市立さつき学園	240	39,700	39,700	43,900	49,900	40,500	51,100	44,900	42,900	41,600	42,500	43,000	42,600	522,300
合計		2,960	275,910	304,370	372,660	488,710	398,210	496,650	307,430	314,690	314,420	327,010	322,560	322,490	4,245,110

※令和6年度は、体育館空調稼働により、全校予定使用電力量は増えます(令和6年6月～令和6年10月、令和6年12月～令和7年3月の9ヵ月間稼働)。  
また、守口市立下島小学校が廃校し守口市立八雲小学校と統合することから、守口市立八雲小学校の予定使用量を1.3倍にしています。

使用電力量及び最大需要電力の実績値(令和5年10月～令和6年9月)

施設番号	施設名		令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月	令和6年4月	令和6年5月	令和6年6月	令和6年7月	令和6年8月	令和6年9月	合計
1	守口市立守口小学校	使用電力量(kWh)	11,353	11,030	11,702	12,861	12,780	11,541	10,336	11,529	12,594	23,377	4,787	50,373	184,263
		最大需要電力(kW)	104	104	104	99	99	99	78	79	88	354	341	344	-
2	守口市立庭窪小学校	使用電力量(kWh)	10,026	10,170	10,341	10,761	11,038	11,098	8,701	9,898	13,956	17,095	11,868	15,195	140,147
		最大需要電力(kW)	84	84	84	84	84	84	51	66	89	101	86	97	-
3	守口市立八雲小学校	使用電力量(kWh)	10,119	10,264	10,425	11,736	11,249	10,302	10,682	12,859	15,207	18,665	13,787	19,473	154,768
		最大需要電力(kW)	92	92	92	92	92	92	88	82	110	123	120	133	-
4	守口市立錦小学校	使用電力量(kWh)	12,169	12,565	13,092	13,513	13,259	12,836	10,031	11,624	15,135	18,089	13,914	18,989	165,216
		最大需要電力(kW)	123	123	123	123	123	123	66	76	125	128	122	141	-
5	守口市立金田小学校	使用電力量(kWh)	11,764	11,362	12,027	12,629	11,964	11,678	10,058	11,532	14,630	18,236	13,816	17,932	157,628
		最大需要電力(kW)	90	90	90	90	90	90	59	83	93	103	89	110	-
6	守口市立梶小学校	使用電力量(kWh)	14,994	14,961	16,388	17,977	18,477	16,321	12,664	14,305	19,933	26,235	17,403	23,754	213,412
		最大需要電力(kW)	138	138	138	138	138	138	83	84	115	140	121	153	-
7	守口市立藤田小学校	使用電力量(kWh)	1,398	13,276	13,066	15,694	15,098	13,631	11,515	12,994	15,830	18,882	14,676	20,220	166,280
		最大需要電力(kW)	118	118	115	114	114	114	68	72	108	116	130	137	-
8	守口市立八雲東小学校	使用電力量(kWh)	12,158	12,041	12,326	13,694	13,329	13,097	10,645	12,364	14,508	17,979	14,413	18,983	165,537
		最大需要電力(kW)	124	124	124	113	113	109	65	73	117	123	100	128	-
9	守口市立佐太小学校	使用電力量(kWh)	9,523	9,440	9,216	9,444	9,486	8,794	7,515	8,461	10,517	11,831	8,952	12,517	115,696
		最大需要電力(kW)	68	68	66	66	66	66	47	51	83	84	75	82	-
10	守口市立よつば小学校	使用電力量(kWh)	24,194	24,577	22,029	23,923	23,056	20,280	19,840	20,840	24,458	24,458	23,577	19,140	270,372
		最大需要電力(kW)	134	134	133	133	135	135	135	113	116	146	128	138	-
11	守口市立寺方南小学校	使用電力量(kWh)	22,456	23,548	25,755	20,586	26,556	23,315	21,013	23,628	27,378	30,522	18,804	30,869	294,430
		最大需要電力(kW)	132	132	132	132	124	124	124	111	120	141	113	141	-
12	守口市立さくら小学校	使用電力量(kWh)	20,506	20,574	20,665	18,397	23,725	21,064	16,457	19,116	24,761	30,522	18,974	27,040	261,801
		最大需要電力(kW)	129	129	129	129	129	129	129	107	138	147	103	153	-
13	守口市立第一中学校	使用電力量(kWh)	14,940	13,651	13,396	13,822	13,485	13,199	11,292	12,403	18,197	27,172	20,582	24,608	196,747
		最大需要電力(kW)	116	116	116	116	116	116	59	62	101	128	133	151	-
14	守口市立庭窪中学校	使用電力量(kWh)	12,869	12,088	12,532	13,633	13,584	13,371	9,731	14,947	18,252	25,467	19,147	26,399	192,020
		最大需要電力(kW)	110	110	110	110	110	110	44	67	89	133	130	133	-
15	守口市立八雲中学校	使用電力量(kWh)	9,894	10,118	10,616	11,408	11,363	11,023	9,139	9,679	11,150	16,400	11,547	14,646	136,983
		最大需要電力(kW)	90	90	90	90	90	90	45	43	58	115	74	91	-
16	守口市立梶中学校	使用電力量(kWh)	12,811	12,040	11,092	12,662	1,315	14,388	10,264	11,504	14,742	23,194	18,766	22,160	164,938
		最大需要電力(kW)	123	123	123	123	123	123	53	52	82	151	123	137	-
17	守口市立大久保中学校	使用電力量(kWh)	14,559	13,571	14,281	15,153	14,574	14,382	10,794	12,296	15,516	23,701	16,020	20,511	185,358
		最大需要電力(kW)	113	113	113	113	113	113	47	54	96	130	119	131	-
18	守口市立錦中学校	使用電力量(kWh)	11,900	10,165	9,786	11,959	12,057	12,721	9,775	11,248	14,463	23,236	18,125	21,489	166,924
		最大需要電力(kW)	91	91	91	91	91	94	55	61	84	124	119	120	-
19	守口市立榊風中学校	使用電力量(kWh)	21,688	23,094	21,035	21,123	19,552	23,827	22,616	19,676	22,948	38,096	31,316	35,390	300,361
		最大需要電力(kW)	84	84	84	109	109	110	80	84	112	129	124	134	-
20	守口市立さつき学園	使用電力量(kWh)	44,944	42,908	41,595	42,483	43,046	42,598	39,705	39,705	43,923	49,942	40,501	51,109	522,459
		最大需要電力(kW)	199	199	199	199	199	199	157	171	198	240	211	234	-
合計		使用電力量(kWh)	304,265	311,443	311,365	323,458	318,993	319,466	272,773	300,608	368,098	483,099	350,975	490,797	4,155,340