

下水道課の基準【絶縁抵抗試験】

対地電圧300V以下（250Vの電流で試験→通常問題がなければ50MΩ以上の測定値となる）

| | | |
|---------------|-------------|------------------|
| 0.2 MΩ以下 | 不良 | 法令上の基準値：電気設備技術基準 |
| 5 MΩ以下 | 特に注意 | 更新対象 |
| 10 MΩ以下 | 要注意 | 経過観察 |
| 10 MΩ以上 | 良 | 通常50MΩ以上の測定値がでる |